

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«07» ноября 2025 г.

Регистрационный № 77-08-2025-017975



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

ООО "Сколково Инвест"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКОЛКОВО
ИНВЕСТ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1207700416527

ИНН: 9731072230

Место нахождения объекта защиты:

г. Москва, ш. Сколковское, д. 31, стр. 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1986

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	23
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1130

	здания, кв. м								
1.6.	Объем здания, куб. м	24950							
1.7.	Количество этажей	7							
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализации, СОУЭ 3 го типа, внутренний противопожарный водопровод, наружный противопожарный водопровод							
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчетное значение уровня пожарного риска: $0,48 \cdot 10^{-6}$</p>								
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">отсутствует</p>								
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 69); СП 4.13130.2013 п.4.3 (таб. 1)</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 69); СП 4.13130.2013 п.4.3 (таб. 1)	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 69); СП 4.13130.2013 п.4.3 (таб. 1)	Выполняется							

4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 68); СП 8.13130.2020 п.4.1-4,5; 5.2 таб. 2; 8.5; 8.8-8.14.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 90); СП 4.13130.2013 п. 7.1-7.3;7.10;7.18; 8.1.1-8.1.11	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.57; ч. 1-7, 9-11 ст. 87. ч. 1-9, 14, 19 ст. 88 ст. 137 СП 2.13130.2020 - п.6; 6.7.1; СП 4.13130.2013 – п.4.1-4.6; 5.1.1-5.1.4; 5.6.4: СНИП 21-01-97* (п.7.1-7.25, 7.28, 7.29); СНИП 2.08.02-89* п. 1,14; 1,15*;	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 2 ч.1 ст. 6; ст. 5, 53, 89); СП 1.13130.2020 п. 4.2.13-4.2.18; 4.2.20-4.2.22; 4.2.28; 4.3.2-4.3.7; 4.4.1-4.4.3; 4.4.9; 7.1.1; СНИП II-2-80 - п. 4.6;	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 90; СНИП II-2-80 -п.4.13. СП 4.13130.2013 - п. 7.1-7.3; 7.12-7.14; 7.16; 7.18;	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации,	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 51;54; 55; 57;58; 60; 62; 81; ч.1, 4-10, ст. 83; ч.1- 4,	Выполняется

	пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	6-11, ст. 84; ч.1- 2, ст.86; 91; 103; СП 3.13130.2009- п.3; 4.1; 4.4-4.8; 5.3 - 5.5; 6; 7; СП 484.1311500.2020 -п. 5.12-5.16; 6.1; 6.2.1-6.2.6;6.2.11; 6.4.3; 6.5.1; 6.6.1; 7.1.1-7.1.3; 7.2-НПБ 88-2001* (раздел 12, 14,); СП 10.13130.2020 - п. 6.5; 6.15; 6.17; 6.1.20; 7.6 (табл.7.1); 6.2.1 - 6.2.6; 6.2.17-6.2.20; 7; 7.14-7.16; СП 8.131302020 – п.5.2;	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	НПБ 88-2001* (раздел 13) Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Техниче-ский регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 52; СП 484.1311500.2020 -п. 6.3.1.-6.3.4; 6.6.1; 6.6.27;	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Приказ МЧС России от 16.12.2024 N 1120 "Об опреде-лении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную дея-тельность, по программам про-тивопожарного инструктажа, требований к содержанию ука-занных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопаcно-сти". Правила противопожарного режима в Российской федера-ции», утверждённы постановв-лением Правительства Россий-ской Федерации от 16.09.2020г. №1479 от 16.09.2020 N 1479: п. п. 2 - 5, 8 -	Выполняется

	12, 15 - 18, 22- 27, 30-37, 43, 48-50, 54 - 56, 60-65, 71-73, 392 - 394, 397, 400-407, 409	
--	--	--