

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«16» декабря 2025 г.

Регистрационный № 77-08-2025-020415



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Закрытое акционерное общество «ВЕБ»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Закрытое акционерное общество «ВЕБ»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1087746231561

ИНН: 7717612105

Место нахождения объекта защиты:

г Москва, ул Новоалексеевская, д. 20А, стр. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

16.12.1956

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	13
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	535

1.6.	Объем здания, куб. м	6990							
1.7.	Количество этажей	4							
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения людей при пожаре 3-го типа, внутренний и наружный противопожарный водопровод							
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет пожарного риска не проводился</p>								
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Исходя из собственной оценки составляет 20000 (двадцать тысяч) рублей</p>								
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>Федеральный закон от 22.07.2008г. №123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 69 часть 1; Постановление правительства РФ</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 69 часть 1; Постановление правительства РФ	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется							
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 69 часть 1; Постановление правительства РФ	Выполняется							

		от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п.65; СП 4.13130.2013(с изменениями 14 февраля 2020 г., 17 декабря 2021 г., 15 июня 2022 г.) п.п.4.3 табл.1; 4.4; 4.5; 4.6	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 62. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п.75. СП 8.13130.2020 п.п.5.2 табл. 2; 7.2; 7.3; 8.1; 8.5; 8.8; 8.9; 8.10; 8.12; 11.12; 11.6; 11.7.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 90 часть 1 и часть 2; Постановление правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п.71. Обеспечение деятельности пожарных подразделений СП 4.13130.2013 п.п.8.1.1;8.1.2; 8.1.3; 8.1.4; 8.1.5; 8.1.6; 8.1.7;8.1.14.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 30 часть 1,2 статья 31 часть 1,2 статья 32 часть 1 статья 36 часть 1,3 статья 57 статья 58 статья 88 часть 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 19 статья 134 часть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 таблица 21 и 22. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил	Выполняется

		противопожарного режима в РФ» п.13. СП 4.13130.2013 п.п.5.2.4; 5.2.6; 5.5.2; 5.5.7; 5.6.2; 5.6.4. СП 2.13130.2020 п.п.5.2.2; 5.2.3; 5.2.4; 5.2.5; 5.2.6; 5.2.7; 5.4.3; 5.4.16; 5.4.20; 6.7.1 табл.6.9.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 51 часть 1, 2 статья 53 часть 1, 2, 3 статья 89 часть 1, 3, 8, 10, 11, 12. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п. 2. СП 1.13130.2020 п.п.4.2.2; 4.2.5; 4.2.7; 4.2.9; 4.2.13; 4.2.15; 4.2.16; 4.2.17; 4.2.18; 4.2.19; 4.2.20; 4.2.21; 4.2.22; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.3.5; 4.3.6; 4.3.7; 4.3.12; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.5; 4.4.8; 4.4.11; 4.4.12; 7.1.1; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.5 табл.6; 7.7.1; 7.7.2; 7.7.3; 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3; 8.1.6; 8.2.2; 8.2.7; 8.2.9; 8.2.10; 8.2.11.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.90 часть 1, 2. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п.п.36, 48, 50. СП 4.13130.2013 п.п.7.1; 7.2; 7.3; 7.5; 7.6; 7.8; 7.13; 7.14; 7.16.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации,	Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

	<p>пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>безопасности» ст.54 часть 1, 2 ст.83 часть 1, 4, 5, 6, 7, 9. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п. 54. Система оповещения и управления эвакуацией Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.55 часть 1, 2, 3 ст.84 часть 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п. 54. СП 3.13130.2009 п.п.3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 4.1; 4.2; 4.4; 4.6; 4.7; 4.8; 5.1; 5.3; 5.4; таблица 2. Наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.68 часть 1, 2, ст. 86 часть 1, 2, 3. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п. 49, 50. СП 8.13130.2020 п.п.5.2 табл. 2; 6.3; 8.5; 8.8; 8.9; 8.10. СП 10.13130.2020 п.п.5.3; 6.16; 6.1.7; 6.1.9; 6.1.18; 6.1.23; 6.1.24; 6.2.1; 6.2.2; 6.2.3; 6.2.5; 6.2.6; 7.4.</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.83 часть 4. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п. 42. СП 7.13130.2013 п. 6.24. СП</p>	Выполняется

	эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	484.1311500.2020 п.п.7.1.2; 7.1.3; 7.1.4; 7.2.1; 7.2.2; 7.5.1	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п.п.2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 48, 50, 54, 55, 56, 58, 60, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 84, 85, 354, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 409, 410, 411, 412, 413	Выполняется