

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«03» февраля 2026 г.

Регистрационный № 77-08-2026-001151



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

**Административное здание ООО «ЛУН-Инвест»**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУН-ИНВЕСТ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1217700194865

ИНН: 7708395493

Место нахождения объекта защиты:

г. Москва, б-р. Покровский, д. 3, стр. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**19.01.1906**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	24
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2692

1.6.	Объем здания, куб. м	83478	
1.7.	Количество этажей	5	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система автоматической пожарной сигнализации 2. Система оповещения и управления эвакуацией III типа; 3. Система пожаротушения газовая; 4. Система внутреннего противопожарного водопровода	
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
	0,26*10 <sup>-6</sup>		
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
	-		
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между	СП 4.13130.2013: п.4.3, табл.1 Раздел 4 СТУ шифр	Выполняется

	зданиями и сооружениями	019-1067746294770-2001-СТУ от 18.12.2011 с изменениями №1 от 10.07.2015. Не выполняется в части здания прилегания к зданию ул. Покровка, д.20/1с2 III степени огнестойкости, С3 (3,95 метра); И прилегания к зданию Покровский бульвар, д.3, стр.7 III степени огнестойкости С0 (5,5 метра) указанные здания более поздней постройки.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009: п.п. 4.1,5.2,8.6	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 п.п.7.1, 8.1, 8.6, 8.10, 8.11, 8.15. Раздел 4 СТУ шифр 019-1067746294770-2001-СТУ от 18.12.2011 с изменениями №1 от 10.07.2015.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2009 п.п. 5.2, 5.3. Раздел 5 СТУ шифр 019-1067746294770-2001-СТУ от 18.12.2011 с изменениями №1 от 10.07.2015.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2009: п. п. 4.2, 4.3, 4.4, 8.3, 9 п. 1.6 и Раздел 7 СТУ шифр 019-1067746294770-2001-СТУ от 18.12.2011 с изменениями №1 от 10.07.2015. Требования п. 4.2.2, п. 4.4.1, п.4.4.4, п.5.2.1, п.4.2.5, п.4.2.20 СП 1.13130.2009 не выполняются. Подтверждены расчетом риска.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013: п. п. 7.1 - 7.3, 7.5	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты	СП 3.13130.2009: п.п. 3, 4, 5, 7 табл. 2 . СП 5.13130.2009: п. п. 5.1,	Выполняется

	(системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	5.2, 5.7, 5.8, 5.10, 8.4, 8.6, 8.7, 9.1-9.4, 12.1-12.4, раздел 13-16. СП 10.13130.2009: Раздел 8-9 СТУ шифр 019-1067746294770-2001-СТУ от 18.12.2011 с изменениями №1 от 10.07.2015.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.13130.2009: п. п. 14.2, 14.4 Раздел 8-9 СТУ шифр 019-1067746294770-2001-СТУ от 18.12.2011 с изменениями №1 от 10.07.2015.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Приказ МЧС России от 16 декабря 2024 г. № 1120 п.1,2,3. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 разделы: I, II, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX. Раздел 11 СТУ шифр 019-1067746294770-2001-СТУ от 18.12.2011 с изменениями №1 от 10.07.2015.	Выполняется