

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«11» февраля 2026 г.

Регистрационный № 77-08-2026-001591



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Отделение гемодиализа ООО "КОМПАНИЯ"ФЕСФАРМ"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ
"ФЕСФАРМ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027700265537

ИНН: 7730066624

Место нахождения объекта защиты:

г. Москва, ул. Кременчугская, д. 6, к. 3

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

31.12.2021

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	330
1.6.	Объем здания, куб. м	3330
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	Не имеет

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)														
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система автоматической пожарной сигнализации 2. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре второго типа													
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>														
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Договор (полис) страхования имущества РЕСО-СМБ №SYS2879964682 от 20 октября 2025 г.</p>														
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 69. Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479: п. п. 65.,74. СП 4.13130.2013: п. 4.3, табл. 1</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2. Наружное противопожарное водоснабжение</td> <td align="center">нет</td> <td>Не выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.3. Проезды и подъезды для</td> <td>Федеральный закон от 22.07.2008</td> <td>Не выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 69. Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479: п. п. 65.,74. СП 4.13130.2013: п. 4.3, табл. 1	Выполняется	4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	нет	Не выполняется	4.3. Проезды и подъезды для	Федеральный закон от 22.07.2008	Не выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется													
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 69. Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479: п. п. 65.,74. СП 4.13130.2013: п. 4.3, табл. 1	Выполняется													
4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	нет	Не выполняется													
4.3. Проезды и подъезды для	Федеральный закон от 22.07.2008	Не выполняется													

	пожарной техники	№ 123-ФЗ, ст. 90 (п. 1, пп. 1). Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479: п. п. 71., 72. СП 4.13130.2013: п. п. 7.1, 8.1	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 87., 88., 32., 80. Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479: п. п. 2(1), 13., 25., 16 (пп. «д», «е», «н»). СП 4.13130.2013: п. 5.2.6	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ: ст. 53., 89. Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479: п. п. 2., 5., 9., 23, 26, 27., 85(1). СП 1.13130.2020: п. п. 4.2.13 - 4.2.22, 4.3.2 - 4.3.12, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.16, 4.4.22, 5.1.4, 6.1.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.3.11	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ: ст. 90 (п. 1, пп. 2)..., 80 (п. 1, пп. 3), 89 (п. 15). Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479: п. п. 26 (абзац 3), 48., 71. СП 4.13130.2013: п. п. 7.1 - 7.3, 7.5, 7.6	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ: ст. 54., 84., 86., 83. Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479: п. п. 10., 17(1), 32., 50., 54., 55. СП 3.13130.2009: п. п. 3.3 - 3.5, 4.3, 5.1, 5.4, 6, 7. СП 484.1311500.2020: п. п. 6.1, 6.2. СП 7.13130.2013: п. 8.5	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ: ст. 85., 82., 91. Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479:	Выполняется

	с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п. п. 42., 55., 26 (абзац 2)., 27 (пп. «а»), 37. СП 484.1311500.2020: п. п. 6.3, 6.6	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ: ст. 4., 5., 6., 64. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479: п. п. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 11., 12, 15., 17., 21., 22., 23., 26., 27., 30., 31., 35., 36., 43., 48., 52., 54., 56., 60., 65., 73., 392., 394., 397., 403., 407., 408., 409. Приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1120.	Выполняется