

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«19» февраля 2026 г.

Регистрационный № 77-08-2026-002271



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города
Москвы «Детская школа искусств «Тутти»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ "ТУТТИ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027739610469

ИНН: 7726069340

Место нахождения объекта защиты:

г. Москва, ул. Красного Маяка, д. 4А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1970

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	668

1.6.	Объем здания, куб. м	5428
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Выполнен расчет индивидуального пожарного риска, обусловленного вероятными пожарами на исследуемом объекте Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы, детская школа искусств "Тутти". Выполненные расчеты эвакуации людей из помещений и моделирование динамики развития пожара, показывают завершение эвакуации до наступления критических значений опасных факторов пожара в выбранных точках расчета, при которых интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимого времени эвакуации (времени наступления ОФП) Опираясь на часть 3 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ, сделан вывод о выполнении условия обеспечения безопасной эвакуации людей из здания при пожаре. Таким образом, в условиях работоспособных систем автоматической пожарной защиты, указанных в п. 3.2, здание имеет необходимые объемно-планировочные решения, конструктивное исполнение эвакуационных путей, позволяющие обеспечить безопасную эвакуацию людей при пожаре. В результате произведенного расчета установлено, что индивидуальный риск для людей, находящихся в помещениях объекта, равен: $Q = 7,52 \cdot 10^{-8}$ Полученное значение индивидуального пожарного риска не превышает значения, установленного статьей 79 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, что соответствует требованиям законодательства.</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	

0 (ноль) рублей

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 4 ст. 4; ст. 69; СП 4.13130.2013: п. 6.1.2, п. 6.1.4, п. 7.1;	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 4 ст. 4; ст. 62; СП 8.13130.2020: п. 5.3, п. 5.12, таблица 6, п. 5.18, п. 6.1 – п. 6.4, п. 8.5; п. 8.6, п. 8.8 - п. 8.14	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 4 ст. 4; ст. 90; СП 4.13130.2013: п. 6.1.20, п. 6.1.21, 6.1.27, 6.1.28, 6.1.29, п. 7.1, п. 8.6 -п. 8.10, п. 8.13	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 4 ст. 4; ст. 28; ст. 30; ст. 34; ст. 35; ст. 37; ст. 53; ст. 57; ст. 87; ст. 88; ст. 137; СП	Выполняется

		2.13130.2020: п. 5.2.3, п. 5.2.4, п. 5.3.3, п. 5.3.4, п. 5.3.5, п. 5.4.4 –п. 5.4.11, п. 5.4.17, п. 5.4.18; п. 5.4.20; п. 6.3.1; СП 4.13130.2013: п. 6.3.2, п. 6.11.1, п. 6.11.2, п. 6.11.3, п. 6.11.5, п. 6.11.10, п. 6.11.11, п. 6.11.12, п. 6.11.13, п. 6.11.25	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. ч. 4 ст. 4; ст. 53; ст. 80; ст. 89; СП 1.13130.2020: п. 4.2.5, п. 4.2.6, п. 4.2.14, п. 4.2.15- п. 4.2.19, п. 4.3.1 -п. 4.3.7; п. 4.3.12, п. 8.4.1, п. 8.4.3, п. 8.4.4, п. 8.4.6	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 4 ст. 4; ст. 90; СП 4.13130.2013: п. 7.1, п. 7.11	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 4 ст. 4; ст. 54; ст. 62; ст. 68; ст. 83; ст. 84; ст. 86; ст. 91; ст. 103; ст. 127; СП 3.13130.2009: п. 3.1 - п. 3.5; п. 4.1 - п. 4.5; п. 5.2; п. 5.3; Таблица 1; 2; СП 484.1311500.2020: п. 5.1 – 5.21; п. 6.1.1 – п. 6.1.6; п. 6.2.1 –п. 6.2.6; п. 6.2.10– п. 6.2.14; п. 6.3.1 –п. 6.3.4; п. 6.4.1 –п. 6.4.5; п. 6.5.1; п. 6.5.2; п. 6.6.1 –п. 6.6.5; п. 6.6.9; п. 6.6.11; п. 6.6.15; п. 6.6.16; п. 6.6.27; п. 6.6.30; п. 6.6.32; п. 6.6.34 – п. 6.6.38; СП 486.1311500.2020: п. 4.8 -п. 4.10; п. 8.2 Таблица 1; СП 8.13130.2020: п. 4.1 -п. 4.5; п. 5.1 и Таблица 1; Таблица 2 п. 5.2; п. 5.17;	Выполняется

		п. 5.18; п. 6.3; п. 8.5; п.8.6; п. 8.8 - п. 8.14	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 54; ст. 84; ст. 89; ст. 91; СП 484.1311500.2020: п. 7.1.1 - п. 7.1.13; п. 7.2.1 - п. 7.2.1; Таблица А.1 приложения А; СП 6.13130.2013: п. 4.1 - 4.10	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР в РФ «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020) п.: 2 – 6; 9 – 19; 21 – 37; 41 – 43; 48 – 58; 60; 63; 65 – 67; 69 – 74; 76 – 79; 84 – 86; раздел XVI; 392 – 394; 395 – 404; 406 – 409; 411 – 413	Выполняется