

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«03» марта 2026 г.

Регистрационный № 77-08-2026-003117



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа №1158»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1158"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1127746764771

ИНН: 7726705564

Место нахождения объекта защиты:

г. Москва, мкр. Северное Чертаново, к. 809

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1985

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	9253

1.6.	Объем здания, куб. м	83277
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС. СОУЭ (3-го типа). Пульт контроля и управления С2000М «Болид», блок сигнально-пусковой С2000-СП1 «Болид», блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ, объектовая станция "Стрелец-Мониторинг" исп.02. Огнетушители ОП-5 – 45 шт., ОУ-3 – 3 шт.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
<p>Расчет по оценке пожарного риска проводится в соответствии с Правилами проведения расчетов по оценке пожарного риска, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2020 № 1084 и оформляется в виде отчета в соответствии с приказом МЧС России № 645 от 29.09.2021 об утверждении свода правил «Расчет пожарного риска. Требования к оформлению». На основании проведенных расчетов установлено: объект имеет такие соответствующие исходным данным объемно-планировочное решение (в том числе количество и размеры эвакуационных выходов из помещений компьютерных классов на 3 этаже), что пожарный риск для рассматриваемого здания не превышает допустимое максимальное значение расчетной величины пожарного риска установленное статьей 79 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". $R = 8,77 \cdot 10^{-8} \leq 1 \cdot 10^{-6}$ Согласно статье 53 ФЗ № 123 безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается обеспеченной, так как интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимое время эвакуации людей при пожаре. Пожарная безопасность объекта обеспечивается:</p> <p>1) устройством системы автоматическое пожарной сигнализации; 2) устройством</p>		

системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (3-го типа); 3) конструктивными и объемно-планировочными решениями; 4) регламентацией огнестойкости и пожарной опасности строительных конструкций и отделочных материалов, б) наличием первичных средств пожаротушения.

3.	<p align="center">Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек			
4.	<p align="center">Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</p>		
	<p align="center">Наименование противопожарного мероприятия</p>	<p align="center">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</p>	<p align="center">Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</p>
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Пункт 5, ст. 71, пункт 4, ст.74, табл.20 ФЗ №123-ФЗ. СП 4.13130.2013. Пункты 4.3-4.13, таблица 1.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ №123-ФЗ. Пункты 4.2, 4.3, 4.5, 5.2, табл.2. СП 8.13130.2020. Пункты 5.1, 8.5, 8.8-8.12, 11.2, 11.3, 11.4, таблица 1.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ №123-ФЗ ст.76, ст.90. Пункт 6 ст.63, подпункт 1 пункта 1 ст.90 ФЗ №123-ФЗ. Пункты 71, 72, 74, подпункт д пункта 393 ПП РФ №1479. СП 4.13130.2013. Пункты 7.1, 8.1, 8.6-8.9.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013. Пункты 5.2.2. таблица 6.12, пункты 5.2.3, 6.7.10-6.7.14, СП 2.13130.2020	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении	Ст.53, п.1,2,4,7,8,10-15 ст.89 ФЗ №123-ФЗ. Подпункт д, ж, пункта	Выполняется

	пожара, эвакуационные пути и выходы	16, пункты 17, 23, 25, 27, 28, 31 подпункт а, пункта 393 ПП РФ №1479. Пункты 4.12, 4.2.7-4.2.22, 4.3.1-4.3.8, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.2-4.4.9, 4.4.11, 4.4.14, 5.1.1-5.1.1, 5.2.1-5.2.6, 7.1.1-7.1.11 СП 1.13330.2020. Пункты 7.6.2-7.6.5, 7.6.7-7.6.11, табл.7.28, 7.29, рисунок 7.2 СП52 13330.2016.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Ст.90 ФЗ №123-ФЗ. Пункты 7.1-7.3, 7.5, 7.6 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ №123-ФЗ статьи 54, 56, 62, 83, 84, 85, 86, 91, 103, 127,138. Пункты 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1 СП 7.13130.2013. Пункты 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4-13.14.13, 13.15.2-13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, приложение А СП 5.13130.2009. Пункты 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, табл.1, 2 СП 3.13130.2009. Пункты 4.1.1, 4.1.17, 4.1.8, 4.1.10, СП 10.13130.2009 Пункты 5.1, 8.5, 8.8-8.10, 8.12, 11.2-11.4, табл.1 СП 8.13130.2020.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ №123-ФЗ ст. 48, 49, 83. Пункты 14.2, 14.4 СП 5.13130.2009	Выполняется

4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>ФЗ №123-ФЗ ст.60. Пункты 2-19, 21-32, 35-37, 41-43, 48-52, 54-56, 60, 65, 70-73, 88-92, 392-394, 397, 400, 402, 404, 407-409, 411-413 ПП РФ №1479. Пункты 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32-4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1-4.3.16, 4.4.1-4.4.21, 4.5.1-4.5.4, приложение А, Г СП 9.13130.2009.</p>	<p>Выполняется</p>
------	---	--	--------------------