

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«17» марта 2026 г.

Регистрационный № 77-08-2026-004040



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Московская академия хоккея" Департамента спорта города Москвы Спортивная школа "Пингвины"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ХОККЕЯ" ДЕПАРТАМЕНТА СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1097746514711

ИНН: 7734619260

Место нахождения объекта защиты:

г. Москва, ул. Булатниковская, д. 2Б

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1999

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.6 Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани
1.4.	Высота здания, м	11
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	3792

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	29662
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система АПС - адресная, организована на базе приборов производства ЗАО НВП "Болид"; прибор приемно-контрольный и управления "Сириус", "С2000-КДЛ-С", "С2000-СП1", "С2000-СП2", "С2000-КПБ". Система СОУЭ третьего типа: блок речевого оповещения "Рупор-300", речевые оповещатели производства ЗАО НВП "Болид", световые оповещатели "Выход", световые оповещатели "Выход" люкс 12, система ВПВ - система "Сириус" с 2 пожарными насосами, электрозадвижкой, 13 ПК D-50.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">не проводилась</p>	
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной</u></p>	

<u>безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Статья 69 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023 года) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 4.3., п. 4.4	Выполняется
4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	Статьи 62,68 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023 года) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» п. 4.1; п. 4.2; п. 4.3; п. 4.4; п. 5.1; п. 5.2; п. 5.11.	Выполняется
4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.8.6; п. 8.7; п.8.8; п. 8.9	Выполняется
4.4. Конструктивные и объемно-планировочные	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022	Выполняется

	решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	года) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 57, 58, 87. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п. 4.5; п.п. 5.2.2; 5.2.3; 5.2.5; 5.2.6; 5.2.7; 5.3.5; 5.3.6; 5.4.16; 5.4.20; 6.7.8; 6.7.15; 6.7.17	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Статьи 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023 года) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы: п.п. 4.1.2; 4.1.4; 4.1.5; 4.2.1; 4.2.2.; 4.2.3; 4.2.5; 4.2.7; 4.2.9; 4.2.10; 4.2.14; 4.2.16; 4.2.18; 4.2.19; 4.2.20; 4.2.21; 4.2.22; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; п.4.3.5; 4.3.6; 4.3.7; 4.3.12; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; пп.4.4.4. СП 3.131130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»: п. 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 4.1; 4.4; 4.6; 4.8; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.23, 25, 35, 36, 43.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям»: п. 4.1; 4.12; 5.1.2; 5.5.7; 7.1; 7.2; 7.3; 7.13; 7.14; 7.16; 8.6; 8.7.	Выполняется
4.7.	Системы	Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется

<p>противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>года № 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022 года) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 54, 83, 84. Свод правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»: п.п. 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.1.4; 6.1.5; 6.1.6; 6.3.1; 6.3.2; 6.3.3; 6.3.4; 6.6.1; 6.6.2; 6.6.3; 6.6.4; 6.6.5; 6.6.6; 6.6.7; 6.6.8; 6.6.9; 6.6.10; 6.6.11; 6.6.12; 6.6.13; 6.6.14; 6.6.15; 6.6.16; 6.6.17; 6.6.18; 6.6.27; 6.6.28; 6.6.29; 6.6.30; 6.6.32; 6.6.33; 6.6.34; 6.6.35; 6.6.36; 6.6.37; 6.6.38.</p> <p>Раздел 7. СП 3.131130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»: п.п. 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 4.1; 4.2; 4.4; 4.6; 4.7; 4.8; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. НПБ104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»: п.п. 3.1; 3.2; 3.3; 3.6; 3.9; 3.10; 3.11; 3.14; 3.15; 3.19; п.п. 3.21-3.27. СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»: п.п. 6.1.1; 6.1.6; 6.1.7; 6.1.11; 6.1.13; 6.1.25; 6.1.28; 6.2.1; 6.2.2; 6.2.3; 6.2.4; 6.2.5; 6.2.10; 6.2.14; 6.2.15; 7.2; 7.3; 12.1; 12.3; 12.4; 12.5; 12.9; 13.1; 13.2; 13.3; 13.9; 13.11; 14.1.1; 14.1.2; 14.1.3; 14.1.4; 14.1.5; 14.1.6; 14.1.8; 14.1.9; 14.1.10; 14.1.11; 14.1.12;</p>
---	---

		14.1.13; 14.1.15; 14.1.16; 14.1.17; 14.1.18; 14.1.19; 14.1.20; 14.1.21; 14.1.23; 14.1.24; 14.1.25; 14.1.26; 14.1.27; 14.1.28; 14.1.29, 14.4.8; 14.4.9.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022 года) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 103. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»: п.7.2. СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»: п.п. 6.1.1; 6.1.6; 6.1.7; 6.1.11; 6.1.13; 6.1.25; 6.1.28; 6.2.1; 6.2.2; 6.2.3; 6.2.4; 6.2.5; 6.2.10; 6.2.14; 6.2.15; 7.2; 7.3; 12.1; 12.3; 12.4; 12.5; 12.9; 13.1; 13.2; 13.3; 13.9; 13.11; 14.1.1; 14.1.2; 14.1.3; 14.1.4; 14.1.5; 14.1.6; 14.1.8; 14.1.9; 14.1.10; 14.1.11; 14.1.12; 14.1.13; 14.1.15; 14.1.16; 14.1.17; 14.1.18; 14.1.19; 14.1.20; 14.1.21; 14.1.23; 14.1.24; 14.1.25; 14.1.26; 14.1.27; 14.1.28; 14.1.29, 14.4.8; 14.4.9. Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»: п.п. 3.1-3.5.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»: п.п.2; 3; 4;	Выполняется

противопожарный режим	5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 41; 42; 43; 48; 49; 50; 51; 52; 55; 60; раздел 18; п.п. 403; 406; 407; 408; 409. Приказ МЧС России от 16.12.2024 года № 1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую и служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»
-----------------------	---