

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«27» апреля 2026 г.

Регистрационный № 77-08-2026-006935



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 30
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 30
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027700298669

ИНН: 7730016824

Место нахождения объекта защиты:

г. Москва, ул. Поклонная, д. 8, к. 2а

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

25.12.2025

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|-------|---|--------------------------------|
| 1. | Характеристика объекта защиты | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | III |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | ФЗ.4 Поликлиники и амбулатории |
| 1.4. | Высота здания, м | 18 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 1069 |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 19242 |

| | | | |
|-----------------------|---|---|--|
| 1.7. | Количество этажей | 5 | |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет | |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Система противодымной вентиляции с механическим побуждением –приточно-вытяжная; АПС – адресно-аналоговая; СОУЭ – 3 тип; АГПТ –модульная; Внутренний противопожарный водопровод – городская сеть | |
| 2. | <p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> | | |
| Оценка не проводилась | | | |
| 3. | <p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> | | |
| 100000 | | | |
| 4. | <p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> | | |
| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | п.1 ст.69 123-ФЗ ч.4, ст.4 123-ФЗ | Выполняется |
| 4.2. | Наружное | отсутствует | Не выполняется |

| | | | |
|------|--|--|-------------|
| | противопожарное водоснабжение | | |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | п.6 ст.63 123-ФЗ ч.4, ст.4 123-ФЗ | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | ст.52 123-ФЗ ст.58 123-ФЗ ст.134 123-ФЗ табл.21 и 22 123-ФЗ п.5.5.7 СП 4.13130 п.4.18 СП 4.13130 п.6.7.19 СП 2.13130 п.5.4.3 СП 2.13130 п.5.2.3 СП 2.13130 п.5.4.16 СП 2.13130 п.4.4.5 СП 1.13130 п.6.18 СП 7.13130 п.5.4.18 СП 2.13130 п.5.2.7 СП 2.13130 | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | ст.53 123-ФЗ ст.89 123-ФЗ табл.28 123-ФЗ п.4.2.9 СП 1.13130 п.4.4.15 СП 1.13130 п.4.4.11 СП 1.13130 п.5.4.16 СП 2.13130 п.4.4.1 СП 1.13130 п.4.2.20 СП 1.13130 п.4.4.3 СП 1.13130 п.4.4.4 СП 1.13130 п.6.27 СП 118.13130 п.4.3.2 СП 1.13130 табл.6 СП 1.13130 п.4.2.19 СП 1.13130 п.6.33 СП 118.13330 п.4.2.18 СП 1.13130 п.4.2.22 СП 1.13130 п.5.2.27 СП 59.13330 СП 52.13330 п.4.2.2 СП 1.13130 п.7.1.7 СП 1.13130 п.7.1.19 СП 1.13130 п.9.3.4 СП 1.13130 п.9.3.8 СП 1.13130 п.8.2.1.3 СП 158.13330 п.7.3.2 СП 1.13130 п.7.3.3 СП 1.13130 п.23 ППР в РФ п.5 ППР в РФ | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | ст.76 123-ФЗ п.26 ППР в РФ ГОСТ 52382-2010 ГОСТ Р 53296-2009 ГОСТ 30247.3-2002 п.5.2.27 СП 59.13330 | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и | ст.54 123-ФЗ; п.54 ППР в РФ п.7.6 СП 10.13130 п. 5.5 СП 484.1311500 п. 6.2.2 СП 484.1311500 п. 6.6.16 СП 484.1311500 п. 6.6.18 СП 484.1311500 п. 6.6.27 СП 484.1311500 табл.1 СП 486.1311500 СП 1.13130 СП 52.13330 п.14 табл.2 СП 3.13130 | Выполняется |

| | | | |
|------|---|--|-------------|
| | наружный противопожарные водопроводы) | табл.1 СП 3.13130 п.6.10 СП 7.13130 п.6.13 СП 7.13130 п.6.22 СП 7.13130 п.6.23 СП 7.13130 п.6.24 СП 7.13130 п.7.2 СП 7.13130 п.7.8 СП 7.13130 п.7.11 СП 7.13130 п.7.13 СП 7.13130 п.7.14 СП 7.13130 п.7.16 СП 7.13130 п.7.20 СП 7.13130 табл.В1 СП 7.13130 п.4.3 СП 6.13130 п.3.3 СП 3.13130 п.3.5 СП 3.13130 п.4.1 СП 10.13130 п.4.1.12 СП 10.13130 п.4.1.9 СП 10.13130 | |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | ст.55 123-ФЗ ст.56 123-ФЗ ст.82 123-ФЗ ст.84 123-ФЗ ст.103 123-ФЗ раздел 4 СП 6.13130 п.4.6 СП 6.13130 п.4.8 СП 6.13130 п.4.9 СП 6.13130 ГОСТ 31565-2012 ГОСТ Р 53316-2009 | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | раздел XIX, приложения №1 и 2 ППР в РФ п.3 ППР в РФ п.4 ППР в РФ п.5 ППР в РФ п.6 ППР в РФ п.16 ППР в РФ п.54 ППР в РФ п.43 ППР в РФ п.47 ППР в РФ п.48 ППР в РФ п.406 ППР в РФ п.8 ст.63 ППР в РФ ст.37 69-ФЗ ст.60 123-ФЗ ГОСТ 34428-2018 п.4.1.1 СП 9.13130 | Выполняется |