

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«29» апреля 2026 г.

Регистрационный № 77-08-2026-007101



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Москвы
"Детская школа искусств имени И.Ф. Стравинского"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ
И.Ф.СТРАВИНСКОГО"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027739252199

ИНН: 7733098705

Место нахождения объекта защиты:

г. Москва, ш. Пятницкое, д. 40

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1996

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	318
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	318

	здания, кв. м							
1.6.	Объем здания, куб. м	999						
1.7.	Количество этажей	1						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- АПС -адресная - Оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре 3 типа - Радиоканальная система для передачи сигнала «Стрелец Мониторинг» - Система внутреннего водяного пожаротушения						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">300000.00</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между</td> <td>П. 6.1.2. Таблица 3. СП 4.13130.2013 «Системы</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между	П. 6.1.2. Таблица 3. СП 4.13130.2013 «Системы	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						
4.1. Противопожарные расстояния между	П. 6.1.2. Таблица 3. СП 4.13130.2013 «Системы	Выполняется						

	зданиями и сооружениями	противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования объемно- планировочным и конструктивным решениям»	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	П. 4.11, п. 5.3 таблица 3 и 4 СП 813130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Ст. 67 ч 4 ст. 98 ч. 7 ст. 98 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Раздел 8 Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям».	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	П. 4.3, п. 5.6.4. Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям». П. 4.6.-4.7., п. 5.2.3., п. 5.2.4, п. 5.2.6, п. 5.2.7, п. 5.3.3, п. 5.3.4, п. 5.4.7 – 5.3.10., п. 5.4.16 – 5.4.18, п. 6.7.15. Свод правил СП 2.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». Ст.87. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

		безопасности» ст. 87 табл. 22. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п. 4.1.3, п. 4.2.1, п. 4.2.5.-4.2.7, п. 4.3.1- 4.3.4, п. 8.3.3 Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». п. 4.3. - 4.14. Свод правил СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п.24., п.35, п.54. п.55. п.67. п.68, п.69, п.76, подпунктов "л", "м", "н" п.462 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2018 № 390	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п. 13.1.1., п. 13.1.9. - 13.1.12., п.13.2.1. - 13.2.2., п. 13.3.1. -13.3.4., п. 13.3.6. - 13.3.8., п. 13.3.12., п. 13.3.13., п. 13.3.17., п. 13.13.1. - 13.13.3., п. 13.14.1. -13.14.13., п. 13.15.1. -13.15.4., п. 13.15.7., п. 13.15.10., п. 13.15.12. - 13.15.20., п. 14.1. - 14.5., п. 15.1. - 15.3., п. 15.9., п. 15.10., п. 16.1., п. 16.2., п. 17.1. - 17.4., приложение А. Свод правил СП 5.13130.2009 2013 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами	п.49, п.61, п.62. п.63, п.64. п.65, п.89, п.145, п. 160, п.301. п.392 «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ	Выполняется

	зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	от 25.04.2018 № 390	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п. 2; 3; 4; 6; 7; 14; 20; 33; 35; 36; 38; 40; 43; 50; 55; 57; 61; 62; 63; 64; 65; 70, 460-462 ; 471; 475; 478; 480 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2018 № 390	Выполняется