


Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«15» мая 2026 г.

Регистрационный № 77-08-2026-007924



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное казенное учреждение города Москвы центр социальной адаптации  
для лиц без определенного места жительства и занятий имени Е.П. Глинки  
отделение «Ясенево»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ЦЕНТР  
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА  
ЖИТЕЛЬСТВА И ЗАНЯТИЙ ИМЕНИ Е.П. ГЛИНКИ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1037739518200

ИНН: 7723123173

Место нахождения объекта защиты:

г. Москва, пр-кт. Новоясеневский, д. 1, стр. 3

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1950

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	210

	здания, кв. м							
1.6.	Объем здания, куб. м	1700						
1.7.	Количество этажей	2						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система АПС «Болид», оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре 3-го типа; ПАК «Стрелец-Мониторинг»; аварийное и эвакуационное освещение, таблички «Выход», указатели направления движения.						
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>- Индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому значению: <math>Q_{в} = 2.6 \cdot 10^{-7} &lt; Q_{нв} = 1 \cdot 10^{-6}</math> - Вероятность эвакуации людей из здания составит <math>P_{э} = 0,999</math> при этом своевременность и беспрепятственность эвакуации обеспечиваются.</p>							
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">нет</p>							
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 п.: 4.3 таблица № 1, 5.2.4, 5.2.6	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» гл. 1, ст. 68 п.1, п.3. СП 8.13130.2020 раздел 4, п. 4.1, раздел 5, п. 5.1 табл. 1, п. 5.2 табл. 2.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 п.: 7.1, 8.1 (В)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013 п.: 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 28, 29, 57, 87.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 п.: 4.2.13, 4.2.22, 4.3.2, 4.3.12, 4.4.4, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.16, 4.4.22, 7.1.2 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 89	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 1.13130.2020 4.1.2, 4.2.13, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.7, 5.1.3 СП 4.13130.2013 разд. 7 п.:7.1,7.2, 7.3, 7.5, 7.7 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 90	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	СП 3.13130.2009 п.: 3.3, 3.4, 3.5, 4.3, 4.4, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5 СП 484.1311500.2020: 5.12, 5.13, 6.1, 6.2, 6.5, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.5, 6.6.7, 6.6.15, 6.6.16, 6.2.11, 6.4, 6.6.27, 7.1.2, 7.1.3, 7.2.2	Выполняется

	водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020 п.: 5.12, 5.13, 6.1, 6.2, 6.5, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.5, 6.6.7, 6.6.15, 6.6.16, 6.2.11, 6.4, 6.6.27, 7.1.2, 7.1.3, 7.2.2	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479) п.п.2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 22,23,26,27,30,31,34,36,50,56,60	Выполняется