

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«18» мая 2026 г.

Регистрационный № 77-08-2026-008032



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Складское здание 1-ая линия, расположенное на земельном участке с кадастровым  
номером 50:27:0020118:341

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Столяров Илья Валерьевич

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: - \_\_\_\_\_

ИНН: - \_\_\_\_\_

Место нахождения объекта защиты:

г. Москва, г. Москва, тер. Краснопахорский, ул. квартал 31, д. 1, стр. 7

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

21.10.2011

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, библиотеки, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	4700

1.6.	Объем здания, куб. м	39950							
1.7.	Количество этажей	2							
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС СОУЭ 2-го типа ВПВ АУП							
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчетное значение пожарного риска составляют: - <math>0,9836 \cdot 10^{-6}</math> при: - оборудовании автоматической системой пожарной сигнализацией; - оборудовании системой оповещения управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа; - автоматическая установка пожаротушения.</p>								
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>								
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>- пункты 6.1.2, 6.1.6, таблица 3 СП 4.13130.2013 в ред. Приказа МЧС России от 15.06.2022 N 610</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	- пункты 6.1.2, 6.1.6, таблица 3 СП 4.13130.2013 в ред. Приказа МЧС России от 15.06.2022 N 610	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется							
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	- пункты 6.1.2, 6.1.6, таблица 3 СП 4.13130.2013 в ред. Приказа МЧС России от 15.06.2022 N 610	Выполняется							

4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	- пункт 5.3, табл.3 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	- пункты 8.1.1, 8.1.4, 8.1.7, 8.1.8, СП 4.13130.2020 в ред. Приказа МЧС России от 15.06.2022 N 610	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	- пункт 6.1.1 таблицы 6.1 СП 2.13130.2020	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	- пункты 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.18, 8.3.1, 8.3.2, 8.2.7, 8.2.10, 8.2.11, таблица 15 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	- пункты 7.1 СП 4.13130.2013 в ред. Приказа МЧС России от 15.06.2022 N 610	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	статья 85 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ - пункты 7.2, 8.5, СП 7.13130.2013 статья 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ - пункты 5.1. – 5.22, 6.1.1 – 6.1.6, 6.2.1 – 6.2.14, 6.3.1 – 6.3.4, 6.6.1 – 6.6.41 приложение А СП 484.1311500.2020 Таблица 3 СП 486. 1311500.2020 статья 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ п. 3.1, п.3.3, п.3.5, п. 4.4, п.4.6, п. 5.5, табл.1, табл. 2 СП 3.13130.2009 статья 86 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ пункты 4.1.1, табл. 2, СП 10.13130.2009	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами	-пункты 7.1.1 – 7.1.5 СП 484.1311500.2020 - пункты 6.1-6.2, 6.4, 6.7, 6.8 СП 6.13130.2021	Выполняется

	зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	пункты 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 23, 26, 27, 31, 32, 35, 36, 37, 41, 43, 50, 56, 60, 122, 130, 147, 354 (б), 356, 357, 358, 372 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479	Выполняется