


Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«28» мая 2026 г.

Регистрационный № 77-08-2026-008856



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр содействия  
семейному воспитанию «Полярная звезда» Департамента труда и социальной защиты  
населения города Москвы»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ЦЕНТР  
СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ "ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА"  
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА  
МОСКВЫ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1037739649727

ИНН: 7715360029

Место нахождения объекта защиты:

г. Москва, ул. Полярная, д. 54А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1972

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса

		образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	740
1.6.	Объем здания, куб. м	10289
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС: (тип-НВП "Болид"); СОУЭ: 3-го типа; Переда тревожных сообщений на ПЦН: РСПИ «Стрелец-Мониторинг»; ВПВ: ПК № 1-9
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Заключение о независимой оценке риска: № 10. Дата заключения: 27.04.2026 г. В результате определения расчетных величин индивидуального пожарного риска установлено: Объект: Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр содействия семейному воспитанию «Полярная звезда», по адресу: г. Москва, ул. Полярная, д. 54а, имеет такое объемно-планировочное и организационно-техническое исполнение, что индивидуальный пожарный риск равен <math>R = 9,979 \cdot 10^{-8}</math>, что отвечает требуемому и не превышает значение одной миллионной в год.</p>	
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>ГБУ ЦССВ «Полярная звезда» расположен на территории площадью 1 га., огороженной по периметру металлическим забором высотой 2,30 см., с воротами с ул. Полярная. Расстояние до ближайших зданий и жилого фонда с ул. Полярной - 60 метров, с улицы Широкая – 60 метров. Стены и перекрытия здания крупноблочные и ж/б блоки. Крыша мягкая, плоская. Исходя из собственной оценки, учитывая</p>	

месторасположение здания ГБУ ЦССВ «Полярная звезда» в случае возникновения пожара или загорания в здании, ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключен

4.	<b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 п.п. 4.1, 4.3, 4.4, 5.2.2, 5.2.4	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Отсутствует	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 п.п. 8.1-в, 8.1.2, 8.1.8, 8.14	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013 п.п. 4.1, 4.15	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 п.п.4.2.9, 4.2.13, 4.2.15, 4.2.19, 4.2.22, 4.3.2, 4.3.5, 4.4.4, 5.1, 5.2	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 п.п. 4.1, 5.2.4, 5.2.6	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения,	СП 484.1311500.2020 п.п. 5.1, 5.4, 5.5, 5.13, 5.14, 5.15, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5 СП 3.13130 2009 п.п. 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 5.3; Табл.2 Приказ МЧС России от 27.07.2020 N 559 "Об утверждении свода правил" СП	Выполняется

	оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	10.13130 п.п. 6.1.4, 6.1.5, 6.1.10, 6.1.13, 6.1.17, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020 п.п. 3.25, 3.26, 5.2, 5.15, 5.17, 7.12, 7.13, 7.2.2.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР в РФ №1479 п.п. 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 35, 36, 37, 43, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 61, 393, 397, 398, 400, 406, 407 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 64, ст. 69, ст. 82, ст. 83, ст. 84, ст. 86, ст. 87, ст. 88, ст. 89, ст. 90, ст. 91, ст. 105, ст. 106, ст. 107, ст. 126, ст. 127, ст. 132, ст. 134, ст. 137, ст. 138	Выполняется