

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«05» июня 2026 г.

Регистрационный № 77-08-2026-009458



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

**ГБОУ Школа № 626 имени Н.И. Сац**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 626 ИМЕНИ Н.И. САЦ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 5147746240406

ИНН: 7727846487

Место нахождения объекта защиты:

г. Москва, ул. Нагорная, д. 32, к. 3

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**30.08.1961**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	16
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	893

1.6.	Объем здания, куб. м	13781	
1.7.	Количество этажей	5	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС СОУЭ ОСПИ ОСО	
<b>2.</b>			
<b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
Оценка не проводилась			
<b>3.</b>			
<b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			
Расчет пожарного риска не проводился на основании п. 3 ст. 6 федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».			
<b>4.</b>			
<b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 69 СП 4.13130.2013 «Система	Выполняется

		<p>противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям» п.4.3, табл.1</p>	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»(утвержденные постановлением правительства РФ №1479 от 16.09.2020) п. 36,48,71</p>	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>СП 4.13130.2013 «Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям» п.7.1, 8.1, 8.6, 8.7, 8.9, 8.11, 8.14</p>	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» глава 9, ст.87 СП 4.13130.2013 «Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям» п.4.2, 4.15, 4.17, 4.19, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.6.2, 5.6.4 СП 2.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.5.2.3, 5.4.7, 6.7.1., табл. 6.10, 6.7.15, табл. 6.13,6.7.17, табл. 6.14</p>	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 53, ст. 89 СП 1.13130.2020 «Системы</p>	Выполняется

		<p>противопожарной защиты.  Эвакуационные пути и выходы»  п.4.2.5, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.12-4.2.17,  4.2.19-4.2.21, 4.2.24, 4.3.2-4.3.7,  4.3.12, 4.4.1-4.4.7, 4.4.9, 4.4.22,  7.1.3, 7.1.4, 7.12.2, 7.12.7, 7.12.12,  7.12.19 СП 455.13130.2020 «Блок  начальных классов с дошкольным  отделением в составе  общеобразовательных организаций.  Требования пожарной  безопасности. п.8.1-8.4 ППР  «Правила противопожарного  режима в Российской Федерации»  (утвержденные постановлением  правительства РФ № 1479 от  16.09.2020) п.17а,б</p>	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ  «Технический регламент о  требованиях пожарной  безопасности» ст.90 ППР Правила  противопожарного режима в  Российской Федерации»  (утвержденные постановлением  правительства РФ № 1479 от  16.09.2020) п.12,13,16,17,23,26,27,  393(л,м,н,о ) СП 4.13130.2013  «Система противопожарной  защиты. Ограничение  распространения пожара на  объектах защиты. Требования к  объемно-планировочным и  конструктивным решениям» п.7.1,  7.3, 7.7, 7.10, 7.12, 7.13, 7.14</p>	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ  «Технический регламент о  требованиях пожарной  безопасности» ст. 54, ст.84 СП  3.13130.2009 «Система  противопожарной защиты. Система  оповещения и управления  эвакуацией людей при пожаре.</p>	Выполняется

	наружный противопожарные водопроводы)	Требования пожарной безопасности» п.3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2. 4.4, 4.6, 4.8, 5.3, 5.4, 5.5, табл.1, табл.2 СП 5.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.1.11, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4-13.14.13, 13.15.2-13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1,15.5, приложение А ППР Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020) п.48, 50	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.13, 13.14, 13.15, 14.1, 14.3 СП 7.13130.2013 «Отопление вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» п.6.24 ППР Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020) п.42, 54, 55	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 5 ППР Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением	Выполняется

		<p>правительства РФ № 1479 от 16.09.2020) п.2,3,4,5,9,10,12,16,17,21,22,27,30, 32,35,36,37,41,54,56,88,89,91,92, 337,354,356,357,358,360,362,363, 364,372,392,393,394,400,403,406, 407,409,413. НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (утвержденные приказом МЧС России №645 от 12.12.2007) п. 2.4, 5-30, 31-40</p>	
--	--	---	--