

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«01» марта 2022 г.

Регистрационный № 78-08-2022-001197



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Цех производства труб большого диаметра

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛПИНСКИЙ
ТРУБНЫЙ ЗАВОД"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1157847325602

ИНН: 7817054863

Место нахождения объекта защиты:

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

10.06.2016

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<u>Характеристика объекта защиты</u>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	13
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	3406
1.6.	Объем здания, куб. м	50000

1.7.	Количество этажей	2							
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС; СОУЭ 3-го типа; ВПВ: Водяной, водозаполненный НППВС: противопожарный водопровод низкого давления							
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Расчет пожарного риска проведен ООО «ЕЦПА» в 2022 году. Величина индивидуального пожарного риска в здании и на территории объекта защиты составляет $5,05 \cdot 10^{-7}$ в год, что не превышает нормативного значения $1 \cdot 10^{-6}$ год⁻¹, а также: - Значение индивидуального пожарного риска на территории объекта не превышает нормативного значения $1 \cdot 10^{-6}$ год⁻¹; - Значение социального пожарного риска на объекте не превышает нормативного значения; - Значение индивидуального пожарного риска в селитебной зоне вблизи объекта не превышает нормативного значения $1 \cdot 10^{-8}$ год⁻¹; Значение социального пожарного риска в селитебной зоне не превышает нормативного значения $1 \cdot 10^{-7}$ год⁻¹;</p>								
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>Ущерб имуществу третьих лиц от пожара может составлять 1 000 000,0 рублей.</p>								
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 66 ч.1 ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 74 ч.1 ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 100 ч.1 СП 4.13130.2013 п. 4.3 СП 4.13130.2013 п. 4.14 СП 4.13130.2013 п. 6.1.2 СП 4.13130.2013 п. 6.1.6 ППР в РФ утв. Постановлением правительства №1479 от 16.09.2020 п. 65	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 62 ч.1 ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 62 ч.2 ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 99 ч.1 СП 8.13130.2020 п. 4.1 СП 8.13130.2020 п. 4.2 СП 8.13130.2020 п. 5.3 СП 8.13130.2020 п. 5.10 СП 8.13130.2020 п. 6.1 СП 8.13130.2020 п. 6.3 СП 8.13130.2020 п. 8.5 СП 8.13130.2020 п. 8.8 СП 8.13130.2020 п. 8.9 СП 8.13130.2020 п. 8.10 СП 8.13130.2020 п. 8.12 СП 8.13130.2020 п. 8.13 СП 8.13130.2020 п.11.2 ППР в РФ утв. Постановлением правительства №1479 от 16.09.2020 п. 48	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 98 ч.1 ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 98 ч.2 ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 98 ч11 СП 4.13130.2013 п. 6.1.20 СП 4.13130.2013 п. 8.6 СП 4.13130.2013 п. 8.8 СП 4.13130.2013 п. 8.11 ППР в РФ утв. Постановлением правительства №1479 от 16.09.2020 п. 71	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной	ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 57 ч.1 ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 58 ч.1 ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 58 ч.2 ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 59 ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 80 ч.1 ФЗ-123 от	Выполняется

	<p>опасности</p>	<p>22.07.2008 ст. 87 ч.1-3; ч.5-7; ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 88 ч.1-3; 8; 9; 13; 14; 19; ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 92 ч.1; ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 100 ч.4; ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 137 ч.1; 2; 4; СП 2.13130.2013 п. 5.2.2 СП 2.13130.2013 п. 5.2.3 СП 2.13130.2013 п. 5.2.4 СП 2.13130.2013 п. 5.2.8 СП 2.13130.2013 п. 5.4.3 СП 2.13130.2013 п. 5.4.20 СП 2.13130.2013 п. 6 СП 2.13130.2013 п. 6.1.1 СП 4.13130.2013 п. 4.1 СП 4.13130.2013 п. 4.2 СП 4.13130.2013 п. 6.1.40 СП 4.13130.2013 п. 6.1.41 СП 4.13130.2013 п. 6.9.6</p>	
<p>4.5.</p>	<p>Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы</p>	<p>ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 52 ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 53 ч.1-3 ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 89 ч.1 ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 89 ч.3 ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 89 ч.7 ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 89 ч.8 ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 89 ч.11 ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 134 ч.6 СП 4.13130.2013 п. 4.1.2 СП 4.13130.2013 п. 4.2.6 СП 4.13130.2013 п. 4.2.9 СП 4.13130.2013 п. 4.2.14 СП 4.13130.2013 п. 4.2.15 СП 4.13130.2013 п. 4.2.16 СП 4.13130.2013 п. 4.2.18 СП 4.13130.2013 п. 4.2.19 СП 4.13130.2013 п. 4.2.21 СП 4.13130.2013 п. 4.2.22 СП 4.13130.2013 п.п. 4.3.1- 4.3.7 СП 4.13130.2013 п. 4.4.1 СП 4.13130.2013 п. 4.4.3 СП 4.13130.2013 п. 4.4.4 СП 4.13130.2013 п. 4.4.6 СП 4.13130.2013 п. 4.4.8 СП 4.13130.2013 п. 7.1.2 СП</p>	<p>Выполняется</p>

		<p>4.13130.2013 п. 8.2.5 СП 4.13130.2013 п. 8.2.10 СП 4.13130.2013 п. 8.2.11 ППР в РФ утв. Постановлением правительства №1479 от 16.09.2020 п. 14 ППР в РФ утв. Постановлением правительства №1479 от 16.09.2020 п. 27 ППР в РФ утв. Постановлением правительства №1479 от 16.09.2020 п. 36 ППР в РФ утв. Постановлением правительства №1479 от 16.09.2020 п. 37</p>	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 80 п.1 ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 90 п.1 ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 90 п.2 СП 4.13130.2013 п. 6.2.15 СП 4.13130.2013 п. 7.1 СП 4.13130.2013 п. 7.2 СП 4.13130.2013 п. 7.12 СП 4.13130.2013 п. 7.13 СП 4.13130.2013 п. 7.16 ППР в РФ утв. Постановлением правительства №1479 от 16.09.2020 п. 17 ППР в РФ утв. Постановлением правительства №1479 от 16.09.2020 п. 49</p>	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 54 п.1 ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 54 п.2 ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 60 п.1 ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 60 п.2 ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 84 п.1 ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 84 п.3 ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 84 п.4 ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 84 п.7 ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 84 п.9 ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 84 п.10 ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 84 п.11 ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 86 п.1-п.3 ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 102 п.1-п.4 ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 105 п.1-п.3 ФЗ-123 от 22.07.2008</p>	Выполняется

		<p>ст. 106 п.1-п.2 ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 107 п.1-п.5 ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 128 п.1-п.2 СП 3.13130.2009 п. 3.1 СП 3.13130.2009 п. 3.3 СП 3.13130.2009 п. 3.4 СП 3.13130.2009 п. 3.5 СП 3.13130.2009 п. 4.1 СП 3.13130.2009 п. 4.2 СП 3.13130.2009 п. 4.4 СП 3.13130.2009 п. 4.8 СП 3.13130.2009 п. 6 СП 3.13130.2009 п. 7 СП 5.13130.2009 п. 12.2.1 СП 5.13130.2009 п. 12.2.2 СП 5.13130.2009 п. 13.13.2 СП 5.13130.2009 п. 13.14.2 СП 5.13130.2009 п. 13.14.13 СП 10.13130.2020 п. 6.2.3 СП 10.13130.2020 п. 7.4 СП 10.13130.2020 п. 7.8 СП 10.13130.2020 п. 14.1.1 ППР в РФ утв. Постановлением правительства №1479 от 16.09.2020 п. 50 ППР в РФ утв. Постановлением правительства №1479 от 16.09.2020 п. 60 ППР в РФ утв. Постановлением правительства №1479 от 16.09.2020 п. 397 ППР в РФ утв. Постановлением правительства №1479 от 16.09.2020 п. 407 ППР в РФ утв. Постановлением правительства №1479 от 16.09.2020 прил.1 ППР в РФ утв. Постановлением правительства №1479 от 16.09.2020 прил.2</p>	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого	<p>ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 83 п.4 ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 83 п.7 СП 5.13130.2009 п. 14.2 СП 5.13130.2009 п. 14.4 СП 7.13130.2013 п. 6.24</p>	Выполняется

	направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Приказ МЧС России от 12.12.2007 №645: гл. II, III, IV ППР в РФ утв. Постановлением правительства №1479 от 16.09.2020 п.п. 2-4, 5-12, 15-17, 21-23, 26, 27, 30, 31, 35, 36, 43, 48, 52, 54-56, 60, 65, 76, 392-394, 397, 403, 407, 408, 409	Выполняется