

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«06» июня 2022 г.

Регистрационный № 78-08-2022-007437



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение
социального обслуживания «Дом-интернат ветеранов войны и труда № 2»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение
социального обслуживания «Дом-интернат ветеранов войны и труда № 2»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1037828043329

ИНН: 7813054326

Место нахождения объекта защиты:

197110, г Санкт-Петербург, ул Вязовая, Дом 13 литера А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

19.12.1961

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	14
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1796
1.6.	Объем здания, куб. м	13394
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Автоматическая пожарная сигнализация: «Сигнал 20П» (АСПС). Имеется выход на пульт - ПСЧ -10; 2. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре: с (СОУЭ) со звуковым оповещателем «Свирель-2» (речевой), "Молния 12" световой. 3. Внутреннее противопожарное водоснабжение 8 ПК в лестничных клетках 4. Наружное водоснабжение от уличного ПГ по улице Вязовая и ул. Пр. Динамо 5. система газового пожаротушения в помещении электрощитовой (4 кв.м.) Система противодымной защиты – отсутствуют.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>расчетная величина пожарного риска составила $Q_{-в} = 5,184 \cdot 10^{-7}$ (отчет по определению расчетных величин индивидуального пожарного риска прилагается), что не превышает значение величины пожарного риска, установленное в статье 79 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»: $Q_{в} = 1 \cdot 10^{-6}$. На объекте установлена Автоматическая пожарная сигнализация: «Сигнал 20П», Система</p>	

оповещения и управления эвакуацией речевая, 3 типа.

3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
----	---

В здании нет арендуемых третьими лицами помещений, ущерб не рассчитывался.

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 (с изменениями №2, введенными Приказом МЧС от 30.12.2021 № 944) п. 4.3 табл.1 ФЗ №123 ст. 69	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 п. 4.1, 4.2 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2 табл. 1 и 2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ №123 ст. 63, ст. 30. ППР-1479 СП 4.13130.2013 п. 7 и п.8СП	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020 в полном объеме (Выполняется за исключением п. 5.4.16 СП 2.13130.2020)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 в полном объеме (Выполняется за исключением п. 4.4.2, п. 4.3.5 и п.4.4.9)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 (с изменениями №2, введенными Приказом МЧС от 30.12.2021 № 944) ст. 7	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты	СП 484.1311500.2020 в полном объеме СП 486.1311500.2020 табл.	Выполняется

	(системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1 и 3. Автоматическая пожарная сигнализация: «Сигнал 20П" СОУЭ речевая 3 типа.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 52.13330.2016 СП 6.13130.2013 п. 4.1, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 4.10, 4.14	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР-1479 в полном объеме	Выполняется