Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«01» июля 2022 г.
Регистрационный № 78-08-2022-008624

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Здание,нежилое,площадь 19368 кв.м.,количество этажей 3-5
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЗРОЖДЕНИЕ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027810254647 ИНН: 7809012683

Место нахождения объекта защиты:
192289, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 66, литера. а

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
25.08.2015
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	19568
1.6.	Объем здания, куб. м	298836
1.7.	Количество этажей	35

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация;СОУЭ-2-го типа;Внутренний противопожарный водопровод в наличии;система противодымной вентиляции отсутствует;наружный противопожарный водопровод

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Расчет индивидуального пожарного риска на объекте защиты не проводился	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара, исходя из собственной оценки, составляет 0 рублей 00 копеек	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям. П.п. 4.2; 4.3; 4.4; 6.1.2.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности". П.п. 4.1-4.5; 5.1-5.4; 5.18; 6.1; 6.3; 8.1; 8.2; 8.5; 8.8-8.10; 8.12.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям." П.п. 6.1.20; 6.10.2.3; 7.1; 8.1; 8.6-8.9; 8.13.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты.П.п. 6.6.1; 6.1.39; 6.1.40. СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты." П.п. 4.1-4.6; 4.8; 5.2.1-5.2.5; 5.2.7; 5.3.1; 5.3.2; 5.4.1-5.4.4; 5.4.18; 5.4.20; 6.1.1	Не выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы". П.п. 4.1-4.6; 4.8; 5.2.1-5.2.5; 5.2.7; 5.3.1; 5.3.2; 5.4.1-5.4.4; 5.4.18; 5.4.20; 6.1.1.	Не выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-	Не выполняется

		планировочным и конструктивным решениям." П.п. 7.1; 7.3; 7.13.	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП. 3.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности". П.п. 3.1-3.5; 4.1-4.4; 4.6-4.8; 5.1-5.5; раздел 6, таб. 1; раздел 7, табл. 2. СП 484.1311500.2020 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования.№ П.п. 5.1; 5.2; 5.4-5.9; 5.11-5.15; 5.17-5.21. СП 7.486.1311500.2020 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности". П.п. 4.1; 4.2-4.6; 4.8;.4.9; 4.10. СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности". П.п. 4.1;.5.1;6.1; 6.2; 6.3; 6.10; 6.11; 6.16-6.18; 6.226.23; 7.2; 7.4; 7.5; 7.9; 7.10; 7.11; 7.14. СП 8.13130.2020 "Система противопожарной защиты.Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности". П.п. 4.1-4.5; 5.2; 5.10; 5.11; 5.15; 5.17; 5.18; 6.1; 6.2; 6.4; 8.8-8.14; 9.1; 9.2; 9.4-9.7. СП 10.13130-2020 "Свод	Не выполняется

		правил.Системы противопожарной защиты. внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности". П.п. 5.1;.5.2; 6.2.1;.6.2.2; 6.2.3-6.2.6; 6.2.12;.6.2.14-6.2.17; 6.2.20; 7.2-7.9; 7.14-7.16; 14.1.1-14.1.3; 14.1.6-.14.1.9; 14.1.11-.14.1.14; 14.1.16;.14.1.18; 14.1.20-14.1.24; 14.1.26-14.1.29; 14.2.1; 14.2.5; 14.2.6; 14.2.8; 14.4.1; 14.4.2.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 44.1311500.2020 "Свод правил. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования". П.п. 5.2;.5.4-5.9; 5.11-5.15; 5.17-5.21.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Статьи: 5, 6, 13, 27-32, 34-40, 43, 46-64, 69, 81-93.1, 98, 99, 100, 102, 105-107, 134, 137, 138. Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645 "Об утверждении норм пожарной безопасности. "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций". П.п. 1-19, 21-37, 41-50. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479 "О противопожарном режиме". П.п. 2-5; 7-16; 18; 21-29; 32; 34-37; 40-43; 48-50; 54-56; 60; 65; 73; 286; 288; 392-395; 397; 399;	Выполняется

		400; 402-404; 406; 407; 409; 413. Приложения 1,5.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.