

«12» августа 2022 г.

Регистрационный № 78-08-2022-011095



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Станционного комплекса метро «Лесная» в составе: вестибюль станции метро  
«Лесная», подземный комплекс станции метро «Лесная»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Портной Владимир Владимирович

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: -

ИНН: -

Место нахождения объекта защиты:

194100, г Санкт-Петербург, ул Кантемировская, Дом 25 литера А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

22.04.1975

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| №<br>п/п | Наименование раздела |
|----------|----------------------|
|----------|----------------------|

1.

### Характеристика объекта защиты

| Наименование параметра                                                                                                       | Значение параметра |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.1. Степень огнестойкости                                                                                                   | II                 |
| 1.2. Класс конструктивной пожарной опасности                                                                                 | C0                 |
| 1.3. Класс функциональной пожарной опасности                                                                                 | ФЗ.3 Вокзалы       |
| 1.4. Высота здания, м                                                                                                        | 8                  |
| 1.5. Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м                                                                 | 4449               |
| 1.6. Объем здания, куб. м                                                                                                    | 45839              |
| 1.7. Количество этажей                                                                                                       | 5                  |
| 1.8. Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности | Не имеет           |

(указывается для зданий производственного или складского назначения)

- 1.9. Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)

1. Автоматическая установка пожаротушения тонкораспылённой водой модульного типа – защищено помещение малярной кладовой, пом. №23; 2. Автоматическая установка пожаротушения на базе автономных устройств пожаротушения "Bontel", защищены шкафы управления эскалаторами, расположенные в пом. №01 машинный зал; 3. Автоматическая установка пожаротушения вент-кабельного отсека эскалаторного тоннеля на базе модулей МУПТВ "Bontel"; 4. Автономная система пожаротушения на базе устройств пожаротушения "Bontel"; 5. СОУЭ 3 типа по СП 3. 13130.2009 (СОУЭ 1 типа в соответствии с СП 120.13330.2012); 6. Автоматическая пожарная сигнализация адресного типа на базе оборудования НВП "Болид"; 7. ХПВ (23 ПК) станция – кольцевая, вестибюль – комбинированная, сеть d - 100 мм; 8. Наружный противопожарный водопровод: ул. Кантемировская ПГ20 МО, К-150 мм, Q – 80 л/с, расстояние 20 м; ПГ24 МО, К-150 мм, Q – 80 л/с, расстояние - 250м; пр. Лесной ПГ 65 МО, К-250 мм, Q – 145 л/с, расстояние 150 м; ул. Парголовская 7 МО, К-150 мм,

Q – 80 л/с, расстояние 150 м;  
ул. Парголовская 9 МО, К-150  
мм, Q – 80 л/с, расстояние 300  
м.

2. **Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты**  
(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются  
расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых  
дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для  
обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе  
перечень и тип систем противопожарной защиты)