Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«27» февраля 2023 г.
Регистрационный № 78-08-2023-002838

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Общество с ограниченной ответственность "БСХ Бытовые Приборы"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Общество с ограниченной ответственностью "БСХ Бытовые приборы"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1057810139452 ИНН: 7819301797

Место нахождения объекта защиты:
198515, г Санкт-Петербург, г Петергоф, ул Карла Сименса, Дом 1 литера Б

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
02.11.2008
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	10392
1.6.	Объем здания, куб. м	390728

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Системы противодымной защиты, пожарной сигнализации АУПС, пожаротушения спринклерная АУПТ, оповещения и управления эвакуацией 3 типа, внутренний и наружный противопожарные водопроводы

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Произведен расчет значения пожарного риска для здания цеха логистики. Величина пожарного риска не превышает нормативного значения 1 • 10-6 год-1 и составляет: • для пожарного отсека в осях «А-Е/1-6» - 6,84 • 10-7 в год, • для пожарного отсека в осях «А-Е/6-14» - 7,26 • 10-7 в год, (Расчет предоставлен к Декларации ПБ №40 290 000-ТО- 00029 от 24.11.2014г

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

С учетом того, что расстояния до соседних зданий завода превышают нормативные, расстояния до ближайших объектов, не относящихся к данному предприятию составляют около 500 м, а ближайшая пожарная часть находится на расстоянии 3.74 км (пос. Стрельна, ул. Фронтовая, 7-б), безопасность третьих лиц при возможном пожаре на объекте также обеспечивается.

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении

	мероприятия	по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п.4.3. табл.1, п.4.6, 4.11, 6.1.2. табл.2, п.6.1.5., 6.1.19., 6.1.20., разделы 6.2., 6.3., 6.9. СП 4.13130.2009;	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СНиП 2.04.02-84 табл.6 п. 16 ст. 68 № 123-ФЗ, п.п. 5.2- 5.5, 5.12, 6.1-6.4, 8.6, 8.7 СП 8.13130.2009; п. 5.2 табл. 2 СП 8.13130.2009	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.п. 8.1, 8.3, 8.6, 8.8, 8.9 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СНиП 31-04-2001 табл.1 СНиП 21-01-97* табл.1, 2, 4*, п. 7.9, п.7.12* СНиП 31-03-2001 СП 2.13130-2012	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п.3,7,9,14 ст. 89 № 123-ФЗ; 4.2.1., 4.2.4-4 2.6, 4.3.1-4.3.4 СП 1.13130.2009.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 № 123-ФЗ.п.п. 8.1, 8.3, 8.6, 8.8, 8.9 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст. 56, 68, 85, 86, 137 «Тех. регламента» № 123-ФЗ, раздел 7 СП 7.13130.2009; п. А1, А.3, А4 прил. А, п. 13.14.1, 13.14.5,14.1,14.3 СП 5.13130.2009; СНиП 31-04-2001 п.6,7 НПБ 88-2001, НПБ 11-03, НПБ 104-03, СП 8.13130-2009, РД78.145-93, СНиП 2.04.01-85* п.6.6, п.9.1 и табл.2, табл.3; СНиП 2.04.02-84 табл.6; СП 9.13130.2009; п.4.1.1 табл.1, п. 4.1.13, СП 10.13130.2009;	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		NFPA 13, NFPA 20	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" N 184-ФЗ "О техническом регулировании"	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 1.1 ГОСТ 12.1.004-91 ППР РФ	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.