


Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«19» мая 2023 г.

Регистрационный № 78-08-2023-007919



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

**Склад со встроенными помещениями**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ "РАДАР ММС"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027807560186

ИНН: 7814027653

Место нахождения объекта защиты:

197375, г. Санкт-Петербург, ул. Новосельковская, д. 46, стр. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

30.03.2022

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	21
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	4832

1.6.	Объем здания, куб. м	121922						
1.7.	Количество этажей	5						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая установка водяного пожаротушения тонкораспыленной водой, Автоматическая пожарная сигнализация, СОУЭ 2-го типа, Внутренний противопожарный водопровод, Наружный противопожарный водопровод						
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Индивидуальный пожарный риск для складского здания не превышает значения, установленного Техническим регламентом: <math>Q_{в} = 0,648 \times 10^{-6} &lt; Q_{нв} = 1 \times 10^{-6}</math> при соответствии оборудованных систем автоматической противопожарной защиты требованиям нормативных документов по пожарной безопасности и их работоспособности</p>							
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">00 руб. 00 коп.</p>							
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п.п 4.2; 4.3; 4.4; 6.1.2 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п.п 4.1 - 4.5; 5.1 - 5.4; 5.18; 6.1; 6.3; 8.1; 8.2; 8.5; 8.8 - 8.10; 8.12 - 8.14 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.п 6.1.20; 6.10.2.3; 7.1; 8.1.1; 8.12; 8.1.4; 8.1.6 - 8.1.9; 8.14; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.6; 8.2.7 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п.п 5.1.2; 5.6.4; 6.1.1; 6.1.39; 6.1.40; 6.1.42; 6.1.43; 6.1.45 СП 4.13130.2013 п.п 4.1 - 4.6; 4.8; 5.2.1 - 5.2.5; 5.2.7; 5.3.1; 5.4.1 - 5.4.4; 5.4.18; 5.4.20; 6.1.1; СП 2.13130.2020	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п.п. 4.1.2; 4.1.5; 4.1.6; 4.2.1; 4.2.5 - 4.2.8; 4.2.13 - 4.2.22; 4.3.2 - 4.3.7; 4.3.11; 4.3.12; 4.4.1 - 4.4.4; 8.1.1; 7.3.12; 8.2.2; 8.2.4; 8.2.7; 8.4.3; 8.4.4; 8.4.6: СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	пункты 7.1; 7.2; 7.3; 7.6; 7.13; 7.14; 7.16; СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	пункты 3.1 - 3.5; 4.1 - 4.4; 4.6 - 4.8; 5.1 - 5.5; раздел 6, таб.1; раздел 7 таб. 2; СП 3.13130.2009 п.п. 5.1; 5.2; 5.4 - 5.9; 5.11 - 5.15; 5.17 - 5.21; СП 484.1311500.2020 пункты 5.1 - 5.9; 6.1.1; 6.1.4; 6.1.7; 6.1.9; 6.1.13; 6.1.14; 6.1.15; 6.1.17; 6.1.18; 6.1.21; 6.2.1 - 6.2.3; 6.2.5; 6.2.8; 6.2.9; 6.2.10; 6.2.11; 6.2.14; 6.2.17 - 6.2.21; 6.7.1.1; 6.7.1.7; 6.7.1.9; 6.7.1.13; 6.7.1.15; 6.7.1.18 - 6.7.1.23; 6.7.1.31; 6.7.1.33 - 6.7.1.36; 6.7.2.1 - 6.7.2.4; 6.7.2.10; 6.7.2.11; 6.7.4.1; 6.7.4.2; СП 485.1311500.2020 п.п. 4.1; 4.2 - 4.6; 4.8; 4.9; 4.10; СП 486.1311500.2020 пункты 4.1.; 5.1;	Выполняется

		6.1; 6.2; 6.3; 6.10; 6.11; 6.14; 6.16 - 6.18; 6.22; 6.23; 7.2; 7.4; 7.5; 7.9; 7.10; 7.11; 7.14; СП 7.13130.2013 пункты 4.1 - 4.5; 5.2; 5.10; 5.11; 5.15; 5.17; 5.18; 6.1; 6.2; 6.4; 8.8 - 8.14; 9.1; 9.2; 9.4 - 9.7; СП 8.13130.2020 п.п. 5.1; 5.2; 6.2.1; 6.2.3 - 6.2.6; 6.2.12; 6.2.14 - 6.2.17; 6.2.20; 7.2 - 7.9; 7.14 - 7.16; 14.1.1 - 14.1.3; 14.1.6 - 14.1.9; 14.1.11 - 14.1.14; 14.1.16; 14.1.18; 14.1.20 - 14.1.24; 14.1.26 - 14.1.29; 14.2.1; 14.2.5; 14.2.6; 14.2.8; 14.4.1; 14.4.2; СП 10.13130.2020	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п.п. 5.2; 5.4 - 5.9; 5.11 - 5.15; 5.17 - 5.21; СП 484.1311500.2020	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	статьи 5. 6, 13, 27 - 32, 34 - 40, 48 - 64, 69, 78, 79, 80 - 96, 98, 99, 100,134, 137 ФЗ-123 от 22.07.2008 Приказ МЧС России № 806 от 18.11.2021 пункты 2 -5; 7 -16; 18, 21 - 29; 32; 34 - 37; 40 - 43; 48 -50; 54 - 56; 60; 65; 73; 286; 288; 392 - 395; 397; 399; 400; 402 - 404; 406; 407; 409; 413; Приложения № 1,5, Постановления правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.	Выполняется