

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«26» июля 2023 г.

Регистрационный № 78-08-2023-012594



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 51 Пушкинского района Санкт-Петербурга

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 51 Пушкинского района Санкт-Петербурга

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1227800103431

ИНН: 7820081930

Место нахождения объекта защиты:

196605, г Санкт-Петербург, п Шушары, тер. Пулковское, ул Образцовая, Дом 6 к. 4
стр. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

19.09.2022

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	14
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1550
1.6.	Объем здания, куб. м	22026
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	«Стрелец-Мониторинг» тип СМ470 световое табло «ВЫХОД», АРМ «ОРИОН ПРО», С2000М, С2000-КДЛ, С2000-СП1, извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03, извещатель пожарный тепловой С2000-ИП-03, извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ, рукав пожарный РС-50 диаметр 16мм – 21 шт., огнетушители: ОВП(С)-10(3)-АВ-02(УГПАВ) - 21 шт., ОУ-5 ВСЕ -2 шт.
2.	<p align="center">Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Оценка пожарного риска не проводился (основание п. 3 ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)</p>	
3.	<p align="center">Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не предусматривается т.к. выполняются требования пожарной безопасности по расстояниям до соседних</p>	

зданий и сооружений, а в здании образовательного учреждения третьи лица, отсутствуют.

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Пункт 4.3, таблица 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о решения, степень требования пожарной огнестойкости и класс безопасности» (далее - ФЗ № 123-ФЗ) - ст. 62 Источники противопожарного водоснабжения, ч.1,2, 3 ст. 68 Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов. - п. 4.1, п. 4.2, п. 5.1 табл. 1, 2, п. 8.6 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ № 123 - ФЗ - п. 7.1, п. 8.1, п. 8.6, п. 8.7, п. 8.9 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к	Выполняется

		объемно-планировочным решениям».	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ №123-ФЗ - п.п. «а» п. 4 ч. 1 ст. конструктивной пожарной 32 Классификация зданий, опасности сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности. - ч. 1, 2, 6, 11 ст. 87 Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков. - ч. 1,2,3, 19 ст. 88 табл. 21,22,23,24. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеков. - п. 5.2.3, п. 5.2.5, п. 5.2.7, п. 5.3.1, п. 5.3.3, п. 6.7.15. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». - 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям»	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ №123-ФЗ - ст. 53 Пути эвакуации людей при пожаре. - ч. 1, 2, 3, 8, 10, 11 ст. 89 Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам. ст. 134 табл. 28. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях. - п. 4.2.3, п. 4.2.9, п. 4.2.16, п. 4.2.18, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности	ФЗ №123-ФЗ - п. 1, п. 2 ч.1, ч. 2 ст.	Выполняется

	<p>пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара</p>	<p>90 Обеспечение деятельности пожарных подразделений. - ст. 118 Требования к средствам индивидуальной защиты. - ст. 119 Требования к средствам индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарных. - ст. 120 Требования к специальной защитной одежде пожарных. - ст. 121 Требования к средствам защиты рук, ног и головы пожарных. - ст. 122 Требования к средствам самоспасания пожарных.- п. 7.2, п. 7.3, п. 7.7, п. 7.10, п. 7.13, п. 7.16, п. 8.8 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Требования к объемно-планировочным решениям»</p>	
<p>4.7.</p>	<p>Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>- ФЗ №123-ФЗ - ч. 1, п.1, п. 2 ч. 2 сигнализации, ст. 56 Система противодымной пожаротушения, защиты. - пп. «в» п. 7.2, п. 7.14, п. оповещения и управления 8.5; СП 7.13130.2013; СП эвакуацией, внутренний и 10.13130.2020 ФЗ №123-ФЗ - ч. 1,2 ст. 54 Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. - ч. 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 ст. 83 Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации. - п. 13.3.3, п. 13.3.6, п. 13.4.1, п. 13.13.1, п. 13.13.2, п. 13.14.5, п. 13.14.6, п. 14.4 - Приложение А табл. А.1 п.9. СП.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».</p>	<p>Выполняется</p>

4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	<p>ФЗ №123-ФЗ - ч.3 ст. 81</p> <p>Требования к функциональным зданиям и оборудованием, характеристикам систем работа которого обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. - ч. 2,8 ст. 82</p> <p>Требования пожарной эвакуации людей, тушение безопасности к электроустановкам пожара и ограничение его зданий и сооружений. -ч. 4 ст. 83</p> <p>Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной. - п. 3.4 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» - п. 14.2 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». - п. 4.1, п. 4.3, п.4.6, п. 4.7, п. 4.9 СП 6.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности». - п. 6.24 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.</p>	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	<p>Правила противопожарного технические мероприятия режима в РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. - п. 2 -19, п. 21-37, п.41- 43, п.48 -56, п.60, п. 65,</p>	Выполняется

	<p>п. 67, п. 70 - 73, п. 88 - 92, п. 392-394, п.395-413, 392-394, п. 395-413; - п. 460-462 ФЗ №123-ФЗ, ст.:6, 64, 69, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 105, 106, 107, 126, 127, 132, 134, 137, 138; -СП 9.13130.2009 п. 4.1.1, 4.1.8,4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32, 4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1 – 4.3.16, 4.4.1 – 4.4.21, 4.5.1 –4.5.4;</p>	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--