

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)



«13» сентября 2023 г.
Регистрационный № 78-08-2023-015184

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 46 Московского района Санкт-Петербурга

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 46 Московского района Санкт-Петербурга

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1197847023120

ИНН: 7810748407

Место нахождения объекта защиты:

196084, г Санкт-Петербург, ул Малая Митрофаньевская, Дом 8 к. 2 стр. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

23.12.2021

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	13
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	5200
1.6.	Объем здания, куб. м	23703
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Приемно-контрольные приборы: -ВЭРС-ПК -С2000М -С2000-КДЛ 2. Пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000М» 3. Пожарные извещатели: -дымовые ДИП-34А-03 -ручные ИПР-513-3АМ -тепловые С2000-ИП-03 4. Пожарные оповещатели: -звуковые АСР-06 -световые КОП-25 5. система передачи извещений о пожаре «Стрелец-Мониторинг». 6. Внутренний водопровод- ПК (16шт.)
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет пожарного риска не производился</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек		
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.п. 4.2;4.3;4.4; таб. 1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п.п. 4.1;5.1;5.2;5.4;5.11;5.12	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4. 13130.2013 (изменение № 1) Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (п.: 8,1; 8.4; 8.6; 8.8)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2. 13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (5.23; таблица 6, 7,11; 6.7.14; таблица 6. 12)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1. 13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (41 ; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1.3; 5. 2)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.	Выполняется

	<p>подразделений при ликвидации пожара</p>	<p>Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.п. 7.1;7.2;7.3;7.7;7.14 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 48</p>	
4.7.	<p>Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности п.п. 3.1;3.2;3.3;3.4;3.5;4.1;4.2; 4.4;4.8;5.1;5.3;5.4;5.5; таб.1; таб.2; СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования п.п. 5.1; 5.4;6.1.1;6.1.2;6.1.3;6.2.1;6.2.6;6.2.11;6.6.1;6.6.27;7.2.2; таб. А.1; СП 7.13130.2013 (изменения № 1. 2) СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования (п.: 7.1; 7.2; 7.6; 7.11; 7.12; 7.14; 7.19) СП 8. 13130 .2020 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (4.1-4,4; 5.1; 5.12; таблица № 1,2) СП 10. 13130. 2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод, Требования пожарной безопасности (п, : 4.1.1; 4.1.2; 4.1,8;</p>	Выполняется

		4.1.10; 4.1.12, 4.1.13; 4.1.14; 4,1.16; таблица № 1,3).	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484. 1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования. СП 7. 131 30. 2013 (изменение №1) Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования (п.: 8.1; 8.5; 8.8)	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила Противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (п.: 1.2; 3; 4.6; 7; 12; 14; 20; 21-24; 30-33; 35-43; 48; 49; 57; 61-65; 70; 74; 75; 77; 97; 339; 343; 348; 349; 395; 414; 463; 464; 465; 466-475; 478; 480; 483; 484; 486). Нормы пожарной безопасности. «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации», утвержденные приказом МЧС России от 12, 122007 Уд (5; 6; 10-27; 31; 34-36; 39-40. Приложение 1-3). Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о мерах пожарной безопасности» в редакции 2017г. (гл. 1 ст.2, ст.3, ст.5; гл.3 ст. 10; гл.б; гл.8 ст. 26, ст..27, ст.34, ст. 38, ст. 43, ст. 46, ст. 49; гл. 14 ст. 51, ст. 52, ст. 53, ст. 54. ст. 60, 61, 63, 64; ст. 85)	Выполняется