Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«08» ноября 2023 г.
Регистрационный № 78-08-2023-018664

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Производственно-административное здание
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Общества с ограниченной ответственностью «Атлас Порошковые Краски»
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1217800009910 ИНН: 7804679410

Место нахождения объекта защиты:
195248, г Санкт-Петербург, ул Бокситогорская, Дом 9

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
08.03.1968
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5 Здания производственного или складского назначения
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	827
1.6.	Объем здания, куб. м	5712
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	ВН пожаро-опасность

	(указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией при пожаре, внутренний противопожарный водопровод.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Определение расчетных пожарных величин пожарного риска 001-15/РПР. Величина индивидуального пожарного риска составляет 0,28*10-6. Мероприятия справедливы при наличии системы пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре II-го типа. И установке противопожарной (дымогазонепроницаемой) двери с устройствами самозакрывания в помещении теплого цеха ведущей на лестничную клетку.		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 69 ФЗ-123 от 28.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ-123). пп.4.3, 4.4, 4.5, 4.6, табл.1 СП	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». (далее СП 4.13130.2013)	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст.99 ФЗ-123 пп.4.1, 4.2, 4.5, 5.3, табл.3, 5.8, 5.9, 5.10, 5.17, 8.9, 8.10 СП 8.13130.2020 «Наружное противопожарное водоснабжение» (далее СП 8.13130.2020)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст.98 ФЗ-123 Раздел 8 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст.13, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ФЗ-123 пп.4.1, 4.2, 4.3, 4.20, 6.1.42, 6.21, 6.2.2, 6.2.5, 6.2.8, 6.2.10, СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст.53, 55, 59 ФЗ-123 пп. 4.1.2, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.24, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.7, 4.4.9, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.1.8, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.9, 8.2.11 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы» (далее СП 1.13130.2020)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст.90 ФЗ-123 пп.7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.10, 7.12, 7.13 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения,	ст.5, 45, 46, 51, 52, 54, 56, 81 ФЗ-123 разделы 3, 4, 5, 6, 7 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре»	Выполняется

	оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	(далее СП 3.13130.2009) разделы 5, 6, 7.1, 7.2, 7.5, 7.6, приложение А СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты». (далее СП484.1311500.2020); Разделы 5, 9 СП484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические».Таблица 3, 4 СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений, и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации».	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Разделы 7.1, 7.2, 7.5, 7.6 СП 484.1311500.2020	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	пп.2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 60, 77, 78, 82, 121, 122, 123, 124, 130, 338, 360, 366, 367, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 402, 403, 404, 405, 406, 410, 411, 413, Приложения 1, 7. Постановления правительства РФ №1479 от 16.09.2020 об утверждении «Правил противопожарного режима в РФ»	Выполняется