

«25» декабря 2023 г.

Регистрационный № 78-08-2023-024279



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
АНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСТИНИЧНЫМ И РЕСТОРАННЫМ
КОМПЛЕКСОМ"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСТИНИЧНЫМ И РЕСТОРАННЫМ
КОМПЛЕКСОМ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1037843023701

ИНН: 7830002279

Место нахождения объекта защиты:

191124, г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, д. 22

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1979

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	24
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	4314

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	17400
1.7.	Количество этажей	8
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	противодымная вентиляция отсутствует Адресная автоматическая пожарная сигнализация; Автоматическое пожаротушение не требуется СОУЭ 3-й тип; внутренний противопожарный водопровод с расходом воды 1х2,5 л/с наружный противопожарный водопровод, расход воды не менее 25 л/с (при объеме здания 17400м3 , классе функциональной пожарной опасности Ф 1.2, и максимальной этажности здания- 6 этажей и технический этаж)
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Оценка не проводилась	
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) (Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара отсутствует)	
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ-123 ст. 69 СП4.13130.2013 п.4.1, 4.2, 4.3. табл. 1., п. 4.4.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ №123 ст. 62, ст. 68. СП 8.13130.2020. п.4.3, п. 5.2. табл. 2, п.5.17, п.8.5, п.8.8.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 п. 8.1.1, п. 8.1.2, п. 8.1.4- п. 8.1.9, п. 8.1.14.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ-123 табл. 21-табл. 24. ст. 57 – ст. 59, ст. 87, ст. 88, ст. 137, ст. 140. СП 2.13130.2020 п.5.2.1-п.5.2.4, п.5.2.6- п.5.2.8, п.5.4.4, п. 5.4.7, 5.4.8, п.5.4.14, п. 5.4.5, п. 5.4.16(б) п.5.4.16.-5.4.20, п. 6.6.1. СП 4.13130.2013 п. 5.2.6	Не выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ-123 ст. 52, ст. 53, ст. 54, ст. 55, ст. 89. СП 1.13130.2020 п.4.1.2, п.4.1.4, п.4.2.2, п.4.2.3, п.4.2.5-4.2.8, п.4.2.10, п.4.1.18, п.4.2.7, п.4.2.13, п. 4.3.5, п.4.4.1., п.4.2.13, п.4.2.15, п.4.2.18, п.4.2.19-п.4.2.21, п.4.3.2-п.4.3.7, п.4.4.1-п.4.4.4, п.4.4.12, п.4.4.15, п.7.13.1	Не выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ-123 ст. 90. СП 4.13130.2013 п. 7.1.-7.3, 7.5.-7.8, 7.10.- 7.14, п.7.19	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения,	система противодымной защиты; Не выполняется ФЗ-123 ст. 56, 85, п. 7.1, 7.2, 7.11, 7.14 СП 7.13130.2013. автоматическая пожарная сигнализация; Не выполняется ФЗ-123 ст. 62, ст. 83,	Выполняется

	оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст. 91, ст. 103, ст. 112 СП 484.1311500.2020 п. 5.1-п.5.9, п. 5.15-п.5.19, п. 6.1.1-6.1.5, п. 6.2.1-6.2.7, п. 6.6.18, п. 6.6.27, СП 486.1311500.2020 п. 4.3-п. 4.6, п. 4.9. НПБ 88-2001 п. 12.14-12.18, п.12.41, п. 12.42. ФЗ-123 ст. 61, ст. 83, ст.104, автоматическое пожаротушение; Не требуется ФЗ-123 ст. 61, ст. 83, ст.104, СП 485.1311500.2020 п.5.1- п.5.7, п.9.2.2, п.9.4.1, п. 9.6.3. СП 486.1311500.2020 п. 4.3-п. 4.7. НПБ 88-2001 п. 7.4, п. 7.11.1-7.11.3, п.7.12.1-7.12.3 система оповещения и управления эвакуацией; Выполняется ФЗ-123 ст. 54, ст. 84, ст. 91, СП 3.13130.2009 табл. 2, п. 4.1, п.4.2-4.8, п. 5.1-5.5. внутренний и наружный противопожарные водопроводы Выполняется. ФЗ-123 ст. 62, ст. 68, ст. 86, СП 8.13130.2020. п.4.3, п. 5.2. табл. 2, п.5.17, п.8.5, п.8.8. СП 10.13130.2020 п.4.5, п.4.6, п.6.1.1, п.6.1.2, п.6.1.5-6.1.7, п.6.1.9, п.6.1.10, п.6.1.14, 6.1.26, п.6.2.1, п.6.2.2, п.6.2.4- п.6.2.6, п.7.1-7.7, табл. 1, п.7.14 табл.3.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ №123 ст. 83, ст. 103. п. 12.13.-12.56, п. 13.1-13.6. НПБ 88-2001. СП 484.1311500.2020 п.5.12-п.5.20, п.7.1.3, п.7.2.1-п.7.2.4, п.7.6.1-п.7.6.15, п. 7.7.1-п.7.7.7.	Выполняется

4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ №123 ст.5, ст. 48,49, 50 ГОСТ 12.1.004-91ССБТ п.4 ППР №1479 п. 3.-п.6, п. 9-18, п. 21-27, п. 29-37, п. 41-44, п. 55, п. 56, п.60, п.84-87, п.392-404. НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации») п. 5,6,7. п. 12-15. п. 16-25. п. 32, п.39, п. 46._ "Методические рекомендации по организации обучения руководителей и работников организаций. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум" (утв. МЧС РФ)	Не выполняется
------	--	--	----------------