## Зарегистрирована ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«11» января 2024 г.

Регистрационный № 78-08-2024-000156



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Отель "Hotel Indigo Санкт-Петербург-Чайковского"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕГА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027810304092 ИНН: 7826138206

Место нахождения объекта защиты:

191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 17, литера а

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

08.07.2014

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	II	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития,	
		спальные корпуса санаториев и	
		домов отдыха общего типа,	
		кемпингов, мотелей и	
		пансионатов	
1.4.	Высота здания, м	27	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	2037	
	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	40000	
1.7.	Количество этажей	8	

1.8. |Категория наружных установок по пожарной ГН умеренная пожароопасности, категория зданий, сооружений по опасность пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) 1.9. Перечень и тип систем противопожарной защиты Автоматическая (системы противодымной защиты, пожарной противопожарная защита: сигнализации, пожаротушения, оповещения и автоматическая установка управления эвакуацией, внутренний и наружный пожарной сигнализации; противопожарные водопроводы) система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; система дымоудаления; автоматическая установка пожаротушения; центральный пульт управления системами противопожарной защиты Первичные средства пожаротушения: внутренний противопожарный водопровод; переносные огнетушители Комплекс организационнотехнических мероприятий 2. Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)  $Q_B = 3.642*10$  (в минус седьмой степени) год 3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) СПАО Ингосстрах ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯ / ПРОДАВЦА от 6 марта 2023г. № 431-191-028169/23 лимит ответственности 750 000 000 рублей Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной 4.

Наименование

<u>безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте</u> защиты

Реквизиты нормативных правовых

Сведения о

	противопожарного мероприятия	актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 п.4.3; п.4.4; п.4.11; п.8.1 СП 1.13130.2009 п.3.1 СТУ п.4.1; п.4.2 ТСН 30-306-2002 п.6.31	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ № 123 от 22.07.2008 ст.62	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 п.8.1; п.8.9 СП 1.13130.2009 п.3.1; СТУ п.4.2 ТСН 30-306-2002 п.6.31;	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ № 123 от 22.07.2008 ст.87 ч.1, ч.2 таб.21; ч.9;ч.10; ст.37; ст.88 ч2, ч.3 таб.23; ст.35;ст.36; ст.140 ч.2, ч.16; СП 2.13130.2012 п.6.7.1; таб. 6.9;п.6.7.2; СП 1.13130.2009 п.3.1; СТУ п.5.1; п.5.2; п.1.7; п.5.6; п.5.7;п.5.8; п.5.9; п.5.10; п.5.11; п.5.13; п.5.21; п.5.22; п.5.23; п.5.29 СП 55-103-2004 п.5.2.19 СП 4.13130.2013 п.5.2.6; п.5.6.4; п.5.5.7	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2009 п.4.2.5; п.5.3.13; п.5.3.6; п.5.3.11; п.4.3.4; п.5.3.5; п.4.25; п.5.3.19; п.5.3.2; п.4.4.4; п.4.2.1; п4.3.3; СТУ п.5.17; п.5.16; п.5.15; п5.18; п5.20; п.5.21; п.5.26; п5.27; п.5.30; п.5.31; ФЗ № 123 от 22.07.2008 п.2 ч.14; ст.134 ч.6; ч.15; СП 59.13330.2016 п.6.2.25 Постановление №390 от 25.04.2012 п.7; ГОСТ Р 12.2.143-2009 п.6.2.1	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ № 123 от22.07.2008 ст.76 ч.1; ст.62 СТУ п.4.3 СП 4.13130.2013 п.7.2; п.7.3; п.7.6; п.7.14; п.7.16	Выполняется
4.7.	Системы	ФЗ №123 от 22.07.2008 ст.91 ч.1,	Выполняется

	противопожарной защиты	ч.2; ст.54 ч.2; ст.83 ч.1; ст.103 ч.4;	
	(системы противодымной	ст.53 п.3 ч.2; ст.84; ст.40 п.2 ч.3;	
	защиты, пожарной	СП 5.13130.2009 п.9 табл.А1	
	сигнализации,	приложения А СП 3.13130.2009 п.4	
	пожаротушения,	табл.2; СТУ п.9.1; п.9.2; п.9.3;	
	оповещения и управления	п.7.1; п.5.11; раздел 7; п.7.4; п.7.7;	
	эвакуацией, внутренний и	п.10.1; п.10.2; п.10.3; п.10.4 СП	
	наружный	7.13130.2013 п.7.2; СП	
	противопожарные	59.13330.2016 п.6.2.25; ГОСТ Р	
	водопроводы)	53296-2009 п.5.2.6	
4.8.	Размещение, управление и	СП 5.13130.2009 п.9 табл.А1	Выполняется
	взаимодействие	приложения А СП 3.13130.2009 п.4	
	оборудования	табл.2; СТУ п.9.1; п.9.2; п.9.3;	
	противопожарной защиты	п.7.1; п.5.11; раздел 7; п.7.4; п.7.7;	
	с инженерными системами	п.10.1; п.10.2; п.10.3; п.10.4 СП	
	зданий и оборудованием,	7.13130.2013 п.7.2; СП	
	работа которого	59.13330.2016 п.6.2.25; ГОСТ Р	
	направлена на	53296-2009 п.5.2.6	
	обеспечение безопасной		
	эвакуации людей, тушение		
	пожара и ограничение его		
	развития		
4.9.	Организационно-	ФЗ № 123 от 22.07.2008 ст.5;	Выполняется
	технические мероприятия	Правила противопожарного	
	по обеспечению пожарной	режима РФ п.3; раздел 18; п.461;п.	
	безопасности объекта	462;	
	защиты и		
	противопожарный режим		