Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«15» января 2024 г.
Регистрационный № 78-08-2024-000322

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ №284 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ №284 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1037811038682 ИНН: 7805149327

Место нахождения объекта защиты:
198217, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Народного Ополчения, д. 135, литера а

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.09.1967
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	13

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1200
1.6.	Объем здания, куб. м	22324
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуаций 4-го типа
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара не оценивается в связи с отсутствием арендных и имущественных отношений с третьими лицами		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ от 22.072008 № 123-ФЗ (ред.от 30.04.2021). Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

		безопасности - ст. 69 п.1. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479-п.65 СП 4.13130.2013 (с изменениями 14.02.2020). Система противопожарной защиты ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЁМНО -- ПЛАНИРОВОЧНЫМИ КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ -п.4.1,4.2,4.3,4.4,4.5 5..2.2, 5.2.6 Требования к объёмно планировочным и конструктивным решениям	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ от 22.07.2008 №т123 - ФЗ (ред. от 30.04.2021) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности- ст. 62 п.1, п.2; ст. 68 п.2.1 СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты НАРУЖНОЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. Требование пожарной безопасности - п.4 (4.1., 4.2.,4.3, 4.4., 4.5..) п. 5.1., п.8.8., 8.9., 8.10.,8.11	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ от 22.07 от 27.07.2008 № 123 ФЗ(ред. от 30.04.2021) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.90 п.1.1 СП 4.13130.2013 (с изм. к 14.02.2020) Системы противопожарной защиты ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЁМНОПЛАНИРОВОЧНЫМИ КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ- п.7.2, 7.4,7.5, 7.6,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		7.7.,7.8.,7.14,8.6, 8.8	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ от 22.07 от 27.07.2008 № 123 ФЗ(ред. от 30.04.2021) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.87 п.1, п.2, п.3, п.11 таблицы 23.24 СП 2.13130.2020 СВОД ПРАВИЛ СИСТЕМЫ противопожарной защиты Обеспечение огнестойкости объектов защиты п.5.2.2, п. 5.2.3, п.5.2.4, п.5.2.8, п. 5.3.1., п.5.3.2., п.5.3.3., п.5.4.2., п. 5.4.3., п. 5.4.16., п. 6.7.15, таблица 6.13, п.6.7.17, таблица 6.14	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ(ред. от 30.04.2021) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.53,63,89. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 ((ред. от21.05.2021) п.16, п.21., п.23.,п.24., п.25, п. 26, п. 27 (а), п.28.,п.29.,п.31.,п.36.,п.37 СП 2.13130.2020 СВОД ПРАВИЛ СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ эвакуационные входы и выходы	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ от 22.07 от 27.07.2008 № 123 ФЗ(ред. от 30.04.2021) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.90 СП 4.13130.2013 (с изм. к 14.02.2020) Системы противопожарной защиты ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЁМНОПЛАНИРОВОЧНЫМИ КОНСТРУКТИВНЫМ	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		РЕШЕНИЯМ- п.7.1, 7.3, 7.4, 7.7.,7.13	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ от 22.07 от 27.07.2008 № 123 ФЗ(ред. от 30.04.2021) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.83,84,89,91,103,104. Постановление правительства РФ от 16.09.2020№ 1479 (ред от 21.05.2021)- п. 54,55,56. Приказ МЧС РФ от 31.07.2020 № 582 Об утверждении свода правил Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем пожарной защиты. Нормы и правила проектирования СП 484.13111500.2020.)	Не выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ от 22.07 от 27.07.2008 № 123 ФЗ(ред. от 30.04.2021) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.83 п.6,7,9 ст 84 Приказ МЧС РФ от 31.07.2020г № 582 Об утверждении свода правил Системы противопожарной защиты, системы пожарной сигнализации и автоматизации систем пожарной защиты	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.6 п.1. ст.64., 69 п.1., ст. 82, 87, 88, 105, 134, 135, 136, 137 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (редакция от 21.05.2021) - п.2, 3,4,5,6,9,10,11,13,14,16,17,21,22,23, 24,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37, 38,56,63,337,340,341,342,392,393,3	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		94,395-МЧС России от 18.11.2021 N 806	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.