Зарегистрирована ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«16» января 2024 г.

Регистрационный № 78-08-2024-000389



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Административно досуговый корпус.

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРИ-МАРКЕТ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027801538710

V

ИНН: 7802079784

Место нахождения объекта защиты:

197720, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, тер. Пухтолова гора, д. 1, литера а

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

10.09.2014

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	V	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C3	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов	
		управления учреждений,	
		проектно-конструкторских	
		организаций, информационных	
		и редакционно-издательских	
		организаций, научных	
		организаций, банков, контор,	
		офисов	
1.4.	Высота здания, м	5	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	3967	
	здания, кв. м		

1.6.	Объем здания, куб. м			800
1.7.	Количество этажей			2
1.8.	Категория наружных устано опасности, категория здани пожарной и взрывопожарно (указывается для зданий пр	й, сооружений по ой опасности	Н	е имеет
1.9.	складского назначения) Перечень и тип систем про	тивопожарной зашиты	СПС, СОУЭ	2-го типа и НПВ
	(системы противодымной за сигнализации, пожаротуше управления эвакуацией, внупротивопожарные водопрог	ащиты, пожарной ния, оповещения и утренний и наружный		
2.	Оценка пожарно	го риска, проведенна	ая на объект	те защиты
	(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
	Оценка не проводилась			
	3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара принята равной 0.00 руб			
4.	Сведения о выполно безопасности, выполнен	ении мероприятий по ние которых лолжно		
	Sesonatioern, blinding	<u>защиты</u>	oocene mbu	BEN HU OOBERTE
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных актов и нормативных по пожарной безоп перечень статей (часте устанавливающих тр пожарной безопасност защиты	документов асности, вй, пунктов), ребования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон ого 2008 г. N 123-ФЗ «Те регламент о требовани безопасности» - часть СП 4.13130.2013 «	ехнический ях пожарной 4 статьи 4,	Выполняется

		противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям» - пункты 4.3, 4.4, 4.5, 4.11, 4.12, Таблица 1	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - часть 4 статьи 4, СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» - пункты 5.1, 5.2, 5.4, Таблицы 1 и 2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 90, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям» - пункты 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.13, 8.15	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - часть 4 статьи 4,	Выполняется

		защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» - пункты 4.1, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.7, 5.2.8, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.9, 5.4.10, 5.4.16, 5.4.18, 6.7.1, 6.7.7, 6.7.17, Таблицы 6.9 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям» - пункты 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.6.4	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - часть 4 статьи 4, статья 52, части 1,2,3,4 статьи 53, части 1,2,3,4,8,10,11,12,14 статьи 89 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» - пункты 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 4.4.13, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4. 7.1.5. 7.1.6, 7.1.7, 7.1.9, 7.1.10, 7.13.2, Таблица 5, 6, 7	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - часть 4 статьи 4, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.	Выполняется

1	l	
	Требования к	
	объемнопланировочным и	
	конструктивным решениям» -	
	пункты 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.10, 7.11,	
	7.12, 7.13, 7.14	
стемы	Федеральный закон от 22 июля	Выполняется
этивопожарной защиты	2008 г. N 123-ФЗ «Технический	
стемы противодымной	регламент о требованиях пожарной	
циты, пожарной	безопасности» - часть 4 статьи 4,	
гнализации,	СП 484.1311500.2020 «Системы	
жаротушения,	противопожарной защиты.	
овещения и управления	Системы пожарной сигнализации и	
куацией, внутренний и	автоматизация систем	
ружный	противопожарной защиты. Нормы	
отивопожарные	и правила проектирования» -	
цопроводы)	пункты 6.1.1-6.6.42, Таблицы	
1	1,2,4,5, СП 486.1311500.2020	
	«Системы противопожарной	
	защиты. Перечень зданий,	
	сооружений, помещений и	
	оборудования, подлежащих защите	
	автоматическими установками	
	пожаротушения и системами	
	пожарной сигнализацией» пункты	
	4.1-4.12, Таблицы 1,2,3 СП	
	3.13130.2009 «Системы	
	противопожарной защиты. Система	
	-	
	оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	
	эвакуациси людеи при пожаре. Требования пожарной	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	безопасности» - пункты 3.2, 3.3,	
	3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7,	
	4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, раздел 6	
	Таблица 1, раздел 7 Таблица 2,	
	Примечание. СП 8.13130.2020	
	«Системы противопожарной	
	защиты. Источники наружного	
	противопожарного водоснабжения.	
	Требования пожарной	
	безопасности» - пункты 5.1, 5.2,	
	5.4, Таблицы 1 и 2	
вмещение, управление и	Федеральный закон от 22 июля	Выполняется
<u>—</u> ЗМ€	ещение, управление и	5.4, Таблицы 1 и 2

1	1		l
	взаимодействие	2008 г. N 123-ФЗ «Технический	
	оборудования	регламент о требованиях пожарной	
	противопожарной защиты	безопасности» - часть 4 статьи 4,	
	с инженерными системами	СП 484.1311500.2020 «Системы	
	зданий и оборудованием,	противопожарной защиты.	
	работа которого	Системы пожарной сигнализации и	
	направлена на	автоматизация систем	
	обеспечение безопасной	противопожарной защиты. Нормы	
	эвакуации людей, тушение	и правила проектирования» -	
	пожара и ограничение его	пункты 5.12-5.17, 7.1.1-7.2.4, 7.5.1,	
	развития	7.5.2, Правила противопожарного	
		режима в Российской Федерации	
		пункты 2-60 (за исключением	
		пунктов 6,7,8,53),65,73	
4.9.	Организационно-	Правила противопожарного	Выполняется
	технические мероприятия	режима в Российской Федерации	
	по обеспечению пожарной	пункты 2-60 (за исключением	
	безопасности объекта	пунктов 6,7,8,53),65,73, 392-394,	
	защиты и	395-413, Приложения 1,2,6,7	
	противопожарный режим	-	