Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«05» июня 2024 г.
Регистрационный № 78-08-2024-009115

# ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Здание бизнес центра с автостоянкой
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-центр «Стоун»
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1197847118556 ИНН: 7814759047

Место нахождения объекта защиты:
197046, г Санкт-Петербург, пр-кт Каменноостровский, Дом 11 к. 2 литера А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
28.08.2015
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|---|---|---|
| 1. | **Характеристика объекта защиты** | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | С0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов |
| 1.4. | Высота здания, м | 18 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 1132 |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | |
|---|---|---|
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 18231 |
| 1.7. | Количество этажей | 6 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | АУПС СОУЭ III тип ВППВ ППТ |
| | | |
| 2. | **<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) | |
| Расчет пожарного риска проводился в 2020 году значение не превышает одной миллионной в год | | |
| 3. | **<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) | |
| Не проводилась | | |
| 4. | **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>** | |

| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
|---|---|---|---|
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | СП 4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара па объектах защиты. Требования к объемно- | Выполняется |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | планировочным и конструктивным решениям» (п. 4.3 табл. 1, п. 4.4, п. 4.14, п. 4.15) | |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (п. п. 5.2, табл. 2, п. 5.17, п.5.18, п. 8.6) Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме" п.49 ,п. 71 | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о пожарной безопасности" ст. 90 часть 1 СП 4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (п. 8.4, п.8.6, п. 8.7, п. 8.8, п. 8.9) Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме" п. 71 | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о пожарной безопасности" ст. 6, ст. 29, ст. 39, ст. 87, ст. 57, ч.1 ст. 88, ст. 137, табл. 21, табл 22, табл. 24, табл. 28, табл. 29 СП 4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям» п.4.19, 5.5.1, п.5.5.2, п. 5.5.3 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (п. 4.6, п.4.7, 4.8, п. 5.2.6, п. 5.2.7, 5.3.4, п. 5.4.13, п. 5.4.15, п. 5.4.16, табл. 6.11) СП 12.13130.2009 «Определение категории зданий помещений и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (п. 5, 6 приложение) | |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п. 4.1.3, п. 4.2.1, п. 4.2.2, п. 4.2.3, п. 4.2.4, п. 4.2.5, п. 4.2.6, п. 4.2.7, п. 4.2.8, п. 4.3.1, п. 4.3.2, п. 4.3.3, п. 4.3.4, п. 4.4.1, п. 4.4.2, п. 4.4.3, п. 4.4.4., п. 4.4.6, п. 4.4.7, п. 8.2.1 – 8.2.6.) | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о пожарной безопасности" ст. 90, ст. 88, ст. 53, ст. 134, табл. 28, табл. 29 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные нута и выходы» (п. 4.2.1, п. 4.2.4, п. 4.2.5, п. 4.2.6, п. 4.2.7, п. 4.2.8, п. 4.3.1, п. 4.3.2, п. 4.3.3, п. 4.3.4, п. 4.4.1, п. 4.4.2, п. 4.4.3, п. 4.4.4., п. 4.4.6, п. 4.4.7, п. 7.1.5, п. 7.1.11, п. 7.1.12, п. 7.1.13, п. 7.1.15, п. 7.1.18, п. 7.2.1, п. 7.2.2., п. 7.2.5, табл. 19, 20 ) СП 4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (п. 4.3, табл. 1, п. 4.20, п. 5.5.7, п. 5.5.8) Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | режиме" п.5, п.9, п. 16, п. 22, п. 23, п. 26, п. 27 | |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о пожарной безопасности" (ст. 4, ст. 6, ст. 64, ст. 69, ст. 83, ст. 84, ст. 86, ст. 87, ст. 88, ст. 89, ст. 90, ст. 91, ст. 105, ст. 106, ст. 107, ст. 126, ст. 127, ст. 132, ст. 134, ст. 137, ст. 138) СП 3.13130.2009 «системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (п. 3.3, п. 3.4, п. 3.5, п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3, п. 4.4., п. 4.6, п. 4.8, п. 5.1, п. 5.3, п. 5.4, п. 5.5, табл. 1, табл. 2) СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности"; СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» (п. 4.1, п. 4.3, п. 4.4., п. 4.7, п. 4.8, п. 4.10, п. 4.14) СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (п. 6.1, п. 6.8, п. 6.9, п. 6.22, п. 8.1) СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»; СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной | Выполняется |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»; СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» (п. 4.1.1, п. 4.1.8, п. 4.1.11, п. 4.1.27, п. 4.1.28, 4.1.32, п. 4.1.33, п. 4.1.34, 4.1.40, п. 4.2.1, п. 4.2.4, п. 4.2.5, п. 4.2.7, п. 4.2.9, п. 4.3.1 – 4.3.16, п. 4.4.1 – 4.4.21, п. 4.5.1-4.5.4, приложения А, Г) | |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о пожарной безопасности" ст. 83 СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности" Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме" п.6, п. 41, п. 42, п. 43, п. 48, п. 52, п. 54, п. 55, п. 56 | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме" (п. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 48, 49, 50, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 96-105); Приказ | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме" (п. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 48, 49, 50, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 96-105); Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме" (п. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 21, 22, 23, 24, 30, 31, | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 48, 49, 50, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 96-105); Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме" (п. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 48, 49, 50, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 96-105); Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» | |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.