


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«26» июня 2024 г.

Регистрационный № 78-08-2024-010336



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

здание Санкт-Петербургского государственного казённого учреждения
здравоохранения "Специализированный психоневрологический дом ребёнка № 13"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДОМ РЕБЕНКА № 13"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027810290980

ИНН: 7812050294

Место нахождения объекта защиты:

190068, г Санкт-Петербург, наб Канала Грибоедова, Дом 98 литера А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.03.1988

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	20
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	428
1.6.	Объем здания, куб. м	9981
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>1. Система автоматической пожарной сигнализации беспроводная (радиоканальная) адресно-аналоговая на базе контролера радиоканальных и проводных устройств ПАНЕЛЬ-3-ПРО исп. Л. с использованием расширителей, необходимых для ретрансляции сигналов от радиоканальных устройств РР-ПРО исп. Л, блоков индикации и управления БУ32-И исп. Л, релейных модулей БР-4И исп. Л исп. Л, исполнительных радиоканальных модулей ИБ-ПРО исп. Л, извещателей Аврора-Д-ПРО исп. Л, Аврора-Т-ПРО исп. Л, ИПР-ПРО исп. Л. 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа на базе контролера радиоканальных и проводных устройств ПАНЕЛЬ-3-ПРО исп. Л. с использованием расширителей, необходимых для ретрансляции сигналов от радиоканальных устройств РР-ПРО исп. Л. Типы применяемых извещателей:</p>

Табло-РР-ПРО исп. Л, радиорасширитель и оповещатель световой радиоканальный, Табло-ПРО исп. Л, оповещатель световой радиоканальный, Орфей-ПРО исп. Л, оповещатель речевой радиоканальный. АПС обеспечивает передачу информационных сигналов от системы ПС в автоматизированную систему «КСОМБ» ГИС СПб «АПК «Безопасный город». В соответствии с требованиями к зданиям класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 системой ПС предусмотрена автоматическая передача сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны через подключение к существующему на объекте модулю ЦАСПИ. 3. Во всех электрощитах и электрошкафах управления установлены устройства пожаротушения автономное с термоактивирующимся микрокапсулированным огнетушащим веществом Пиростикер. 4. Здание оборудовано системой внутреннего противопожарного водопровода с минимальным расходом воды на внутреннее пожаротушение 2,5 л/с на одну струю. 8 комплектов внутренних пожарных кранов с подсоединёнными пожарными рукавами диаметром 50 мм и

			<p>стволами РС-50.01А (по 2 ПК на этаже и на техническом этаже). 5. Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от пожарного гидранта расположенного в 15 м от здания у ворот выходящих на набережную канала Грибоедова.</p>
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
<p>Произведён расчёт величин индивидуального пожарного риска №P003-024-78 от 15 мая 2024 года. Договор №006/PP/024/78 от 06 февраля 2024 года. Акт сдачи-приемки оказанных услуг №066/PP/024/78 от 14 мая 2024 года. Исполнитель ООО «АРКОНА» ИНН 7802631691. Расчётное значение величины пожарного риска: $2,772 \cdot 10^{-7}$, что не превышает $1 \cdot 10^{-6}$ (допустимый риск, установленный ст. 79 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ) Сведения об инженерно-технических решениях и организационных мероприятиях: 1. В проеме выхода из музыкального зала в коридор 2 этажа, в проеме выхода из тамбура сенсорной в коридор 2 этажа разблокирована вторая створка двустворчатой двери и оборудованы обе створки устройствами для самозакрывания, согласно 4.2.24 СП 1.13130.2020; 2. Обеспечено наличие носилок для эвакуации немобильного контингента в количестве не меньше числа немобильных людей; 3. Организованы мероприятия для обеспечения лестничных маршей лестничных клеток ступенями одинаковой высоты.</p>			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
<p align="center">Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась. Ущерб имуществу третьих лиц не прогнозируется.</p>			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
<p align="center">Наименование противопожарного мероприятия</p>		<p align="center">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,</p>	<p align="center">Сведения о выполнении/не выполняется/не</p>

		перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч.4 ст.4, ч.1 ст.69 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 4.13130.2013: п. 4.3, табл. 1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ч.4 ст.4, ч.1,2 ст.62 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.7.1 СП 4.13130.2013; п.5.2, 5.8, 5.10, 5.17, 8.5, 8.8, 8.9, ч.1,2 п.8.12, табл.2 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ч.4 ст.4, п.1 ч.1 ст.90, ч.4 ст.98 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.7.1, 8.1, 8.6, 8.8, 8.9 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ч.4 ст.4, ч.1 п.1 «а» ст.32, ч.1 ст.52, ч.1,2 ст.59, ч.1,2,5,6,7,8 ст.87, ч.1,2,3,19 ст.88 табл.21, 22, 23, 24 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.5.2.4, 5.2.7, 5.3.3, 5.3.4, 5.4.1, 5.4.4, 5.4.16, 5.4.20, 6.7.10, табл.6.12 СП 2.13130.2020; п.4.17, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ч.4 ст.4, ч.2 ст.52, ч.1 ст.53, ч.1,3,4,7,8,10,11,12,14 ст.89, ст.134, табл.28, 29 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.4.2.3, 4.2.5, ч.1 п.4.2.6, 4.2.7, п.4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.13, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.18, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.7, 4.3.12, 4.4.4, 4.4.6, ч.1 п.4.4.9, п.4.4.11, 4.4.15, 5.1.3, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.5, табл.1 СП 1.13130.2020; п.4.3.6, 4.4.1, 5.1.4 СП 1.13130.2020 - Не выполняется	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ч.4 ст.4, п.1,3 ч.1 ст.90 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.7.1, 7.6, 7.14, 7.16, 8.8 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы	ч.4. ст.4, ч.3 ст.52, ч.1,2 ст.54, ч.3	Выполняется

	<p>противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>ст.81, ч.1,4,5,6,7,9 ст.83, ст.91 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.1, 5.2, 5.5, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.3, 6.5.1, абз.1,2 6.6.5, 6.6.15, 6.6.16, абз.1 п.6.6.27, табл.1,2 СП 484.1311500.2020; ч.2 ст.54, ч.3 ст.81, ч.1,2,3,4,7,9,10,11 ст.84, 91 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.3.3, 3.9, 3.10, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.19, 3.21, 3.23, 3.24, 3.26, табл.1 п.1, табл.2 п.6 НПБ 104-03; примечание к п.6 табл.2 НПБ 104-03 п.3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.3, табл.1 п.1 СП 3.13130.2009; ч.4 ст.4, ч.1,2 ст.62, ч.1,2 ст.86 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.4.1.1, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.16, табл.1 СП 10.13130.2009; ч.4 ст.4, ч.1,2 ст.62 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.5.2, 5.8, 5.10, 5.17, 8.5, 8.8, 8.9, ч.1,2 п.8.12, табл.2 СП 8.13130.2020</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>ч.3 ст.81, ч.2,8,9 ст.82, ч.4 ст.83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.3.4 СП 1.13130.2009; п.13.1*, 13.2*, 13.3*, 13.4, 14.1, 14.2, 14.3, 14.9 НПБ 88-01; абз.1 п.5.13, п.5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.7, 7.1.13 СП 484.1311500.2020;</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 «а,б,в,г,д,е,з,и», 36, 37, 41 «а,б,г,д», 42, 43, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 60, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 91, 92, 286, 288, 392, 393, 394, 397, 400, 403, 404, 406, 407, 409, 413, прил.1, 5 ППР в РФ (Постановление правительства РФ</p>	Выполняется

