Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«17» декабря 2024 г.
Регистрационный № 78-08-2024-021621

# ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
нежилое здание гараж на 50 автомобилей
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСКОМ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027802763251 ИНН: 7805034615

Место нахождения объекта защиты:
г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 4, к. 1 литера а

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.02.1986
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|---|---|---|
| 1. | **Характеристика объекта защиты** | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | С0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские |
| 1.4. | Высота здания, м | 11 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 2636 |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 45386 |
| 1.7. | Количество этажей | 3 |

| | | |
|---|---|---|
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Производственное звание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа, внутренним противопожарным водопроводом |

| | |
|---|---|
| 2. | **<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) |
| Расчет пожарного риска, выполненный Кировском отделением СПб ГО ВДПО представлен в Управление по Кировскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (исх. ИВ-130-30-451 от 22.11.2023) | |
| 3. | **<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) |
| Возможность ущерба для третьих лиц отсутствует | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>** | | |
| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между | СП 4.13130.2013 "Система противопожарной защиты. | Выполняется |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | зданиями и сооружениями | Ограничение распространения пожара на объектах защиты" п. 4.3. табл. 1 | |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | СП 8.13130.2020 "Система противопожарной защиты. Источники противопожарного водоснабжения" п. 5.2. табл. 2, п. 5.10, 5.17, п. 8.8., п. 8.9., п. 8.13., п. 8.14 | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | СП 4.13130.2013 "Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты" п. 8.1., п. 8.6. - п. 8.8. | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 58, 87, табл. 21-23. СП 2.13130.2020 "Система противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п. 5.2., п. 5.3., п. 5.4.5., п. 5.4.10., п. 5.4.16, п. 6.7.15, п. 6.7.17., табл. 6.13, 6.14 | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 53, 89. СП 1.13130.2020 "Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 4.1., п. 4.2.1.-4.2.22, п. 4.2.25, п. 4.3.1.-4.3.8., п. 4.3.11, п. 4.3.12., п. 4.4.1.-4.4.9, п. 4.4.11, п. 4.4.12., п. 4.4.15, п. 4.4.16., п. 4.4.22., п. 4.4.23., п. 7.1.1.-7.1.10, п. 7.12.1-7.12.19 | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 90. СП 4.13130.2013 "Система | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты" п. 7.1, п. 7.3.-7.8., п. 7.13, п. 7.14., п. 7.16 | |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Федеральный закон № 123- ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 83-86, ст. 99. СП 3.13130.2009 пп. 3.1.-3.5., 4.1.-4.2.,4.8 4.4., ., 5.3., 6. СП 5.13130.2009 пп. 13.1.1., 13.1.9-13.1.12, 13.2.1-13.2.3, 13.3.1, 13.3.4, 13.3.6-13.3.9, 13.3.12, 13.3.17-13.3.8., 13.4.1., 13.5.1.-13.5.3., 13.5.5., 13.13.1-13.13.3, 13.14.1-13.14.13, 13.15.1.-13.15.21, 15.1., 15.2., 15.5-15.6, 15.9-15.10, 16.1-16.3, 17.1-17.4. СП 7.13130.2013 пп. 7.1.-7.6., 7.8-7.12, 7.14-7.17, 7.19-7.22. СП 8.13130.2020 пп. 4.1.-4.4., 5.3-5.5., 5.9, 5.11-5.12, 6.3., 8.1-8.2., 8.4.-8.9. СП 10.13130.2020 пп. 4.1.1., 4.1.6.-4.1.8. СП 241.1311500.2015 пп. 5.1.-5.13 | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 83. СП 5.13130.2009 пп. 14.1-14.5 | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта | Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правила | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | защиты и противопожарный режим | противопожарного режима РФ пп. 1-4, 6-7, 12, 14, 20-25, 33, 35-37(1), 40, 42-43, 48-50, 55-60, 61-63, 70-71, 339, 345, 347, 460-463, 465-471, 473-480 | |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.