Зарегистрирована ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«11» февраля 2025 г.

Регистрационный № 78-08-2025-001952



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Амбулаторно-поликлиническое отделение №73 "Южная"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 71"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027808760430

Место нахождения объекта защиты:

ИНН: 7817033920

г. Санкт-Петербург, п. Понтонный, ул. Южная, д. 15, литера а, помещ. 2Н

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

30.08.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	I	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.4 Поликлиники и амбулатории	
1.4.	Высота здания, м	30	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2775	
1.6.	Объем здания, куб. м	55689	
1.7.	Количество этажей	9	
	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	Не имеет	

	пожарной и взрывопожарной опасности	
	(указывается для зданий производственного или	
	складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты	1
	(системы противодымной защиты, пожарной	
	сигнализации, пожаротушения, оповещения и	Д
	управления эвакуацией, внутренний и наружный	

противопожарные водопроводы)

АПО №73"Южная" занимает часть первого этажа девятиэтажного жилого дома, площадь используемого помещения 925.2 м2 1. Система автоматической пожарной сигнализации (блок адресный релейный БОЛИД С2000-СП2;прибор контроля по двухпроводной адресной линии БОЛИД С2000-КДЛ; табло МОЛНИЯ-24ULTRA "выход"; извещатель дымовой ДИП-34А-01-02; извещатель ручной ИПР-513-3АМ) 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа (пульт микрофонный 8 зон МЕТА 18580-8; система речевого оповещения МЕТА 7122; громкоговоритель АСР-03 1.6 исп.3; громкоговоритель СОНАТА-Т-Л-100-3/1Вт; оповещатель охраннопожарный световой МОЛНИЯ-12 3. Система вытяжной противодымной вентиляции 4. Система наружного противопожарного

водопровода

2. Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты

(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Оценка не проводилась

3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Разм	Размер возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, по собственной оценке, составляет: 50000 руб. (пятьдесят тысяч рублей 00 коп.)					
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте					
	Seguine in the second s	Den nu oobenie				
	Наименование Реквизиты нормативных прав		Сведения о			
	противопожарного	актов и нормативных документов	выполнении			
	мероприятия	по пожарной безопасности,	выполняется/не			
		перечень статей (частей, пунктов),	выполняется			
		устанавливающих требования				
		пожарной безопасности к объекту защиты				
4.1.	Противопожарные	СП 4.13130.2013 "Системы	Выполняется			
	расстояния между	противопожарной защиты.				
	зданиями и сооружениями	Ограничение распространения				
		пожара на объектах защиты.				
		Требования к объемно-				
		планировочным и конструктивным				
		решениям": п. 4.3, табл. 1				
4.2.	Наружное	СП 8.13130 «Системы	Выполняется			
	противопожарное	противопожарной защиты.				
	водоснабжение	Наружное противопожарное				
		водоснабжение. Требования				
		пожарной безопасности»: п. п. 4.1,				
		5.2, 8.8				
4.3.	Проезды и подъезды для	СП 4.13130.2013 "Системы	Выполняется			
	пожарной техники	противопожарной защиты.				
		Ограничение распространения				
		пожара на объектах защиты.				
		Требования к объемно-				
		планировочным и конструктивным				
		решениям": п. п. 7.1, 8.1				
4.4.	Конструктивные и	СП 4.13130.2013 "Системы	Выполняется			
	объемно-планировочные	противопожарной защиты.				
	решения, степень	Ограничение распространения				
	огнестойкости и класс	пожара на объектах защиты.				
	конструктивной пожарной	Требования к объемно-				

	опасности	планировочным и конструктивным решениям": п. 5.2.6	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: п. п. 4.2.13 - 4.2.22, 4.3.2 - 4.3.12, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.16, 4.4.22, 5.1.4, 7.1.1, 7.1.2, 7.3.11	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям": п. п. 7.1 - 7.3, 7.5, 7.6	Выполняется
4.7.	Системы противоложарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»: п. п. 3.3 - 3.5, 4.3, 5.1, 5.4, 6, 7. СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»: п. п. 6.1, 6.2. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»: п. 8.5	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»: п. п. 6.3, 6.6	Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия	Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806 "Об определении Порядка,	Выполняется

по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим

видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности". Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»: п. п. 2 -4, 5 - 12, 15 - 17, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 35, 36, 43, 48, 52, 54 - 56, 60, 65, 73, 392 - 394, 397, 403, 407, 408, 409