Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«22» апреля 2025 г.
Регистрационный № 78-08-2025-005849

# ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕ МОНЛИД"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕ МОНЛИД"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1035005516105 ИНН: 5029069967

Место нахождения объекта защиты:
196624, г Санкт-Петербург, п Шушары, ш Московское, Дом 14 литера А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
28.12.2006
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|---|---|---|
| 1. | **Характеристика объекта защиты** | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | С0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф3.1 Здания организаций торговли |
| 1.4. | Высота здания, м | 9 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 9800 |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 84000 |
| 1.7. | Количество этажей | 2 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности | Не имеет |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | |
|---|---|---|
| | (указывается для зданий производственного или складского назначения) | |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Противодымная вентиляция Для удаления продуктов горения из одноэтажной части здания (торговая часть) применяются вытяжные системы с естественным побуждением через дымовые люки на кровле. Автоматической пожарная сигнализации адресного типа Наружный противопожарный водопровод от пожарных гидрантов на кольцевой водопроводной сети. Внутренний противопожарный водопровод предусматривается в соответствии с требованиями СП 10.13130.2009 и СТУ Установки автоматического порошкового / газового пожаротушения. Установки автоматического водяного пожаротушения (водонаполненная/ воздухозаполненная) Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожар не ниже 4-го типа |
| | | |
| 2. | **<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) | |
| Расчетная величина пожарного риска в здании торгового центра для рассмотренных 4-хсценариев составляет Сценарий 01 0,18*10-6 Сценарий 02 0,17*10-6 Сценарий 03 0,17*10-6 Максимальный риск наблюдается в сценарии 01 и составляет 0,18*10-6. Таким образом, уровень безопасности людей в случае пожара отвечает требуемому, индивидуальный пожарный риск для объекта расчета не превышает допустимое | | |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| значение (1*10-6), установленное ФЗ №123 | | | |
| 3. | **<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) | | |
| 1 560 000 000 рублей Сертификат по страхованию ГО перед третьими лицами № 001 PIL -679230/2024 IP(00/18666) от 01.07.2024 ПАО « Группа Ренессанс Страхование» | | | |
| 4. | **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>** | | |
| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». п. 4.3 | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п.п. 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.2 | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | №123-ФЗ ст. 90 п.1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.п. 4.1; 8.2 | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные | № 123 ФЗ ст.87 п.1.2 5.6 СП 4.13130.2013 «Системы | Выполняется |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». п.п. 4.2; 4.3; 4.15; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3 . | |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | №123-ФЗ ст.89 СП 1. 13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.п. 4.1.3; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.2.6; 4.2.7; 4.3.2; 4.3.4; 9.3.1; 9.3.2 . | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | №123-ФЗ ст.90 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.п. 7.1; 7.2; 7.10; 7.12 | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | №123-ФЗ ст.68, 83, 84, 86 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.п. 3.1; 3.3; 3.5; 4.1; 4.2; 4.4; 4.6; 4.7; 4.8; 5.3; 6; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.п. 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.4; 5.1.12; 5.1.14; 8.1.1; 8.4.2; 8.6.1; 8.6.3; 8.7.1; 8.7.2; 8.8.2; 8.10.3; 8.10.4; 13.1.12; 13.2.2; 13.3.1; 13.3.3; 17.1; 17.2; 17.3; СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной | Выполняется |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | безопасности» п.п. 4.1; 5.1; 6.1; 6.3; 6.6; 6.7; 6.8; 6.14; СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» п.п. 4.1.1; 4.1.3; 4.1.5; 4.1.10; 4.1.13; 4.2.3 | |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | №123-ФЗ ст.83 п.п. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.п. 14.1; 14.2; 14.3; 14.4; 14.6 . | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | № 123 ФЗ ст.5 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской федерации № 1479 от 16.09.2020 п. 2,3,4,5,9,12,14,15,16,22,23,26,27,28,35,36,37,41,42,43,48,498,50,51,54,55,56,123,286,288 | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.