

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«27» июня 2025 г.

Регистрационный № 78-08-2025-009828



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение
социального обслуживания населения «Детский дом социального обслуживания
«Солнечный»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ДОМ-
ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В УМСТВЕННОМ РАЗВИТИИ №
2"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027808918444

ИНН: 7819026438

Место нахождения объекта защиты:

г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Петергофская, д. 4/2, литера а

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

15.05.2019

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C3
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса

		образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	828
1.6.	Объем здания, куб. м	9420
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) Адресно-аналоговая система СОУЭ - 2-го типа Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ 15 Шт Извещатель пожарный тепловой ДИП-34А-03 112 шт Извещатель пожарный дымовой: оптико-электронный адресно-аналоговый С2000-ИП-03 9 шт Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ 2 шт Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 1 шт Источник резервного питания РИП-12RS 1 шт Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ 1 шт Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М 1 шт Оповещатель пожарный световой ОПОП1-8М 31 шт Преобразователь интерфейса "С-2000 Ethernet RS-232/RS-485 1 шт Системный блок Pentium G3260 3.3 ГГц/Asus H81М Звук Видео LAN 1Gb/DDR3 4

		Gb/5000Gb/DVD-RW/Aerocool 1 шт Монитор Philips LCD monitor 23.6" V-line 243 V5 1 шт Клавиатура + мышь комплект KBS-7002 1 шт Оповещатель охранно-пожарный речевой Соната-Т-Л-100-3/1 ВТ 56 шт Оповещатель охранно-пожарный речевой Соната-Т-Л-100-5/3 ВТ 10 шт Прибор управления речевыми оповещателями Соната-К-120М Соната-К-120М 1 шт Микрофон RM-01 1 шт
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
		<p>В результате определения расчетных величин индивидуального пожарного риска установлено, что величина индивидуального пожарного риска, согласно требованиям ст. 79 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» не превышает нормативного значения одной миллионной в год и составляет: $R = 1,685 \cdot 10^{-8}$ год $< R_{\text{Норм}} = 1 \cdot 10^{-6}$ Объект: СПб ГБУСО "Дом интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №2" г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Петергофская д. 4/2, Литер А, имеет такое объемно-планировочное и организационно-техническое исполнение, что индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому. На объекте выполняется условие соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности: при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах; положений разработанных на Объект СТУ и при соответствии оборудованных систем автоматической противопожарной защиты требованиям нормативных документов по пожарной безопасности и их работоспособности. - Комплекс дополнительных требований пожарной безопасности - Объект оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) не ниже 3-го типа. -В здании предусмотреть защиту автоматической установкой водяного пожаротушения (далее - АУП) всех помещений за исключением: АУП выполнить с принудительным групповым статическим пуском. оборудовать системой автоматической пожарной сигнализации (СПС) адресного типа - в каждом помещении, предусмотреть установку не менее двух</p>

пожарных извещателей; - инерционность СПС предусмотреть с минимальным значением порогов срабатывания пожарных извещателей; -предусмотреть устройство со стороны коридоров водяных завес по всей длине перегородок в плане. – предусмотреть одновременный автоматический пуск всех СО-ПП любой одной водяной завесы по сигналу от извещателей СПС, установленных в примыкающем коридоре;

3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
нет			
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 69. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесными насаждениями	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	На объекте нет наружного противопожарного водоснабжения	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	соблюдаются	Не выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	разработаны СТУ	Не выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности	разработаны СТУ	Не выполняется

	людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы		
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	разработаны СТУ	Не выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Установлены системы противопожарной защиты: внутренний противопожарный водопровод, автоматическая сигнализация, оповещение и управление эвакуацией	Не выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	да	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	разработаны СТУ	Не выполняется