

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«29» августа 2025 г.

Регистрационный № 78-08-2025-013769



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение "Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое
училище"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОЕ МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1037828005885

ИНН: 7813131813

Место нахождения объекта защиты:

г. Санкт-Петербург, ул. Воскова, д. 1, литера а

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

20.05.1938

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.2 Здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования
1.4.	Высота здания, м	25

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1260						
1.6.	Объем здания, куб. м	5041						
1.7.	Количество этажей	4						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) Система видеонаблюдения (СВН) Система контроля и управления доступом (СКУД)						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Не установлено</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между</td> <td>Выполняется. ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между	Выполняется. ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						
4.1. Противопожарные расстояния между	Выполняется. ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о	Выполняется						

	зданиями и сооружениями	требованиях пожарной безопасности" (ст. 69) ПП от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ" (пункт 65,74) СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (п.4.3., таб 1, п. 4.11)	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Иметься	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Выполняется. ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст. 63(6)) ПП от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ" (пункт 71,72) СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (п. 7.1, 8.1, 8.6, 8.8, 8.9, 8.13)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Выполняется. ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст. 2 (11), 80, 87, 88, 137, таб. 22, 28) ПП от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ" (пункт 15,16, 23, 320) СП 2.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости	Выполняется

		объектов защиты (пункты 5.2.6, 5.2.7, 5.3.1, 5.4.7)	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Выполняется. ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст. 53, 55, 89, таб 28) ПП от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ" (пункт 2, 16 (Д,Ж), 23, 27, 28, 29, 31, 36) СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" пункты 4.1-4.4, 7.1.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Выполняется. ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст. 76, 80, 89) ПП от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ" (пункт 47-49, 50, 51, 71, 72) СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (п.7.1., 7.2, 7.3, 7.10)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Выполняется. ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст. 52-56, 61-62, 83-86, 91, 103, 106-107) ПП от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ" (пункт 41, 42) СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования	Выполняется

		<p>подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системы пожарной сигнализации.</p> <p>Требования пожарной безопасности" (раздел 4, таб. 1-4). СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (разделы 5-7, таб. 1-4). СП 3.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (пункт 3.1-3.5, 4.1-4.8, 5.2-5.3, таб. 2) СП 10.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности" (пункты 6.1-6.2, таб. 7.1)</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>Выполняется. ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст. 83,85) ПП от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ" (пункт 10, 41-47, 54-55) СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (приложение А, разделы 5-7) СП 10.13130.2020 "Системы противопожарной защиты</p>	Выполняется

		<p>внутренний водопровод. Требования пожарной безопасности (с Изменением № 1)" (пункт 6.1.6) СП 6.13130.2021 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности" (пункты 5.1.-5.2, 6.2-6.6)</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Выполняется. ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст. 5, 6, 63, 81) ПП от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ" (пункты 1 - 18, 21-37, 41-61, раздел XIX). СП 9. 13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" (пункты 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27-4.1.28, 4.1.32-4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4-4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1-4.3.16, 4.4.1-4.4.21, 4.5.1-4.5.4, приложение А, Г". (приложение А, разделы 5-7) СП 10.13130.2020 "Системы противопожарной защиты внутреннего водопровод. Требования пожарной безопасности (с Изменением № 1)" (пункт 6.1.6) СП 6.13130.2021 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности" (пункты 5.1.-5.2, 6.2-6.6)</p>	Выполняется