## Зарегистрирована ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«20» октября 2025 г. Регистрационный № 78-08-2025-016975



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

здание центра технического обслуживания со столовой на 200 посадочных мест

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1067746535944

Место нахождения объекта защиты:

г. Санкт-Петербург, ш. Пулковское, д. 41, литера бт

ИНН: 7703590927

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

## 19.10.2015

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	II	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные	
		здания, сооружения,	
		производственные и	
		лабораторные помещения,	
		мастерские	
1.4.	Высота здания, м	15	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	9098	
	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	74352	

1.7.	Количество этажей			2
1.8.	Категория наружных устано опасности, категория здани пожарной и взрывопожарно (указывается для зданий пр складского назначения)	й, сооружений по ой опасности	Н	е имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		защиты, си сигнализ оповещени эвакуацией л автоматиче пожаротуше противопожа наружный п	противодымной стема пожарной ации, система я и управления подей при пожаре, еская установка ения, внутренний рный водопровод, ротивопожарный сопровод
2.	T	ого риска, проведенн		
	Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			ыполняемых мероприятий для а, в том числе
Оценка не проводилась  3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц о			п от пожара	
J.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			эзможного ущерба
4.	Срадания о рыполи	Не производилась	у обеспецень	ио пожарной
т.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных актов и нормативных по пожарной безог перечень статей (часте устанавливающих трожарной безопасност защиты	документов пасности, ей, пунктов), ребования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между	СП 4.13130.2013 " противопожарной		Выполняется

	зданиями и сооружениями	Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п. 4.3; Таблица 1; п. 6.1.2; Таблица 3; п. 6.1.6	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 62 п. 1, 2, 3 СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования противопожарной защиты." п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3, п. 4.4, таблица 2, таблица 3, п. 5.3, п. 5.9, п. 5.11, п. 6.3	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям" п. 8.2, 8.6, 8.7, п. 8.9; п. 8.10	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 57; статья 58; статья 59; статья 87 п. 1, п. 2, п. 3, п. 5, п. 6, п. 7; статья 88 п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, п. 6, п. 7, п. 8, п. 9, п. 10, п. 19; таблица 21; таблица 22; таблица 23; таблица 24 СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п. 4.2; п. 4.5; п. 4.6; п. 5.2.6; п. 5.2.7; п. 5.3.3; п. 5.3.4; п. 5.4.7; п. 5.4.8; п. 5.4.16; п. 6.1.1; таблица 6.1; п. 6.6.1; таблица	Выполняется

		6.9 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям" п. 5.6.4. (второй абзац); п. 6.2.1 (третий абзац); п. 6.2.5 (первый, второй, третий абзацы); п. 6.2.13	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 53, Статья 89 СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (с Изменением N 1): п. 4.1.1; п. 4.1.2; п. 4.1.3; п. 4.2.5 (третий абзац); п. 4.2.6 первый абзац, второй абзац в) и г); п. 4.2.7; п. 4.3.1; п. 4.3.3 (первый, третий, четвертый, пятый абзац); п. 4.3.4 (первый, второй, третий, пятый абзац); п. 4.4.1 г); п. 4.4.2 (первый, второй четвертый абзацы); п. 4.4.4 (первый, третий абзацы); п. 4.4.4 (первый, третий абзацы); п. 4.4.10; 8.1.5 (второй, третий абзацы); п. 4.4.10; 8.1.5 (второй, третий абзац); п. 9.1.1 (первый абзац); п. 9.1.2; п. 9.1.4; п. 9.1.7; п. 9.2.1; п. 8.3.2; п. 8.3.3; п. 8.3.5; п. 8.3.7; п. 9.2.5 (первый абзац); п. 6.2.7; п. 9.2.10; п. 9.2.11; п. 9.2.12; таблица 29; таблица 30; таблица 31; таблица 32 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям" п. 6.2.2	Выполняется

4.6.	Обеспечение безопасности	Федеральный закон от 22.07.2008 N	Выполняется
	пожарно-спасательных	123-ФЗ "Технический регламент о	
 	подразделений при	требованиях пожарной	
	ликвидации пожара	безопасности" Статья 90: п. 1 (пп.	
		1-3), п. 2; СП 4.13130.2013	
		"Системы противопожарной	
		защиты. Ограничение	
		распространения пожара на	
		объектах защиты. Требования к	
		объемно-планировочным и	
		конструктивным решениям" п. 7.1;	
		п. 7.2; п. 7.3 (второй абзац); п. 7.10;	
		п. 7.13; п. 7.14; п. 7.16	
4.7.	Системы	Федеральный закон от 22.07.2008 N	Выполняется
	противопожарной защиты	123-ФЗ "Технический регламент о	
	(системы противодымной	требованиях пожарной	
	защиты, пожарной	безопасности" Статья 51; статья 52	
	сигнализации,	(п.3, 4, 10); статья 54; статья 56;	
	пожаротушения,	статья 61 (п. 2, 3); статья 82(п. 2);	
	оповещения и управления	статья 83 (п. 1 п.п. 1, 3, п. 2, п. 3, п.	
	эвакуацией, внутренний и	4, п. 5, п. 6, п. 7, п.9, п. 10); статья	
	наружный	84 (п. 1-11); статья 85 (п. 1, 3, п.	
	противопожарные	6-11); статья 86; статья 91; статья	
	водопроводы)	103; статья 104 (п. 1, 3, 4, 5); статья	
		111 СП 5.13130.2013 "Системы	
		противопожарной защиты.	
		Установки пожарной сигнализации	
		и пожаротушения автоматические	
		Нормы и правила проектирования"	
		СП 10.13130.2009 "Системы	
		противопожарной защиты.	
		Внутренний противопожарный	
		водопровод. Требования пожарной	
		безопасности" СП 3.13130.2012	
		"Системы противопожарной	
		защиты. Система оповещения и	
		управления эвакуацией людей при	
		пожаре"	
40	Размещение, управление и	СП 5.13130.2013 "Системы	Выполняется
4.8.	U	противопожарной защиты.	
	взаимодействие		
	оборудования	Установки пожарной сигнализации	

с инженерными системами Нормы и правила проектирования" п. 5.1.11; п. 5.1.12; п. 5.1.13; п. зданий и оборудованием, работа которого 5.2.11;  $\pi$ . 5.2.12;  $\pi$ . 5.2.15;  $\pi$ . 5.2.22 (первый и второй абзацы); п. 5.7.11; направлена на п. 5.7.25; п. 5.7.29; п.5.7.30; п. обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение [5.7.31; п. 5.7.32; п. 5.8.1; п.5.10.9; п. 5.10.19; п. 5.10.20; п. 5.10.32; п. пожара и ограничение его 13.3.2; п. 13.3.4 (первый, третий развития абазцы); п. 13.3.6; п. 13.3.7;п. 13.3.12; таблица 13.3, п. 13.8.1; п. 13.8.2 (первый абзац); п. 13.8.3 (первый абзац); п. 13.13.1;п. 13.13.2; п. 13.13.3;п. 13.14.6;п. 13.14.7; п. 13.14.8; п. 13.14.9; п. 13.15.14;  $\pi$ . 13.15.15;  $\pi$ . 14.1; $\pi$ . 14.3; п. 14.4 (первый, второй абзац);п. 14.5 (первый абзац), п. 17.1; п. 17.2. СП 10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности" п. 4.1.12 (третийабзац); п. 4.1.13; п. 4.1.14; п. 4.1.16 СП 3.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" п.. 4.4.; п. 5.3. (первый, второй абзац) 4.9. Организационно-Правила противопожарного Выполняется технические мероприятия режима в Российской Федерации по обеспечению пожарной Утверждены постановлением безопасности объекта Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. защиты и N 1479 п. 2; п. 2\_1; п. 3; п. 4; п. 5; п. противопожарный режим 10; п. 11; п. 12; п. 13; п. 14; п. 15; п. 16; п. 17; п. 23; п. 24; п. 25; п. 26; п. 27; п. 29; п. 31; п. 32; п. 34; п. 35; п. 36; п. 37; п. 41; п. 42; п. 43; п. 48; п. 49; п. 50; п. 51; п. 52; п. 54; п. 55; п. 56; п. 60; п. 77; п. 78; п. 79; п. 121; п. 122;п. 123; п. 124; п. 125; п. 126; п. 128; п. 130; п. 131; п. 132; п. 245;

I I	п. 254; п. 255; п.257; п.258; п. 260; п. 261; п. 262; п. 286 (первый абзац); п. 287 (первый абзац); п. 288; п. 289; п. 291; п. 337; п. 338; п. 339; п. 340; п. 341; п. 342; п. 395; п.	
	339; п. 340; п. 341; п. 342; п. 395; п. 399; п. 402; п. 403; п. 404; п. 406; п. 407; п. 409; приложение № 1; приложение № 2	