Зарегистрирована ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«31» октября 2025 г. Регистрационный № 78-08-2025-017642



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400

ИНН: 7841312071

Место нахождения объекта защиты:

198096, г Санкт-Петербург, ул Корабельная, Дом 4 стр. 3

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2010

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	II	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные	
		здания, сооружения,	
		производственные и	
		лабораторные помещения,	
		мастерские	
1.4.	Высота здания, м	41	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	12386	
	здания, кв. м		

1.6.	Объем здания, куб. м		Δ	24206
1.7.	Количество этажей			8
1.8.	Категория наружных устано	-		енная пожаро-
	опасности, категория здани		OH	асность
	пожарной и взрывопожарно			
	(указывается для зданий пр складского назначения)	оизводственного или		
1.0	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		1	
1.9.	Перечень и тип систем про	_		ическая пожарная
	(системы противодымной за	-		ция; 2. Система
	сигнализации, пожаротуше		_	мной защиты. 3.
	управления эвакуацией, вну			овещения людей
	противопожарные водопров	зоды)		е; 4. Внутренний
			-	рный водопровод;
				аружный
			противоножа	рный водопровод.
2.	_	го риска, проведенна		
	(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются			-
	расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых			
	дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для			
	обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе			
		тип систем противопож		
	Расчёт индивидуального по	жарного риска на объен	кте защиты не	проводился.
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара			_
	(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба			
	имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов			
		страхования)		
E	Возможный ущерб имуществ	ву третьих лиц от пожар	а составляет	00 руб. 00 коп.
4.	Сведения о выполно	<u>ении мероприятий по</u>	обеспечени	<u>ю пожарной</u>
	безопасности, выполнен	ние которых должно	<u>обеспечиват</u>	<u>гься на объекте</u>
		<u>защиты</u>		
	Наименование	Реквизиты нормативні	ых правовых	Сведения о
	противопожарного	актов и нормативных	документов	выполнении
	мероприятия	по пожарной безоп	асности,	выполняется/не
		перечень статей (часте	ей, пунктов),	выполняется
		устанавливающих тр	ребования	
		пожарной безопасност	ги к объекту	
		защиты	-	
4.1.	Противопожарные	Федеральный закон от	r 22.07.2008	Выполняется
	расстояния между	№ 123-ФЗ «Техническі		
	зданиями и сооружениями	о требованиях по	-	
		•	•	

		безопасности» ст. 69 ч. 1, 2, ст. 7, ст.74. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям» п.п. 6.1.2	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	 (Таблица 3), 6.1.3 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 62, ст. 68, ст. 90 ч. 1 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» п.п. 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 5.3 (Таблица 3) п.5.5, п.5.8, п. 5.10, п. 5.15, п.5.17, п. 8.1, п.8.2, п.8.3, п.8.4, п.8.5, п.8.6, п.8.7, п.8.8, п.8.9, п.8.10, п.8.11, п.8.12, п.8.13, п.8.14, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.п. 48, 49, 	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	71 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 90 ч. 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям» п.п. 6.1.20, 6.1.21 п. 8.2.1, п. 8.2.3, п.8.2.4, п. 8.2.5, п.8.2.6. Постановление	Выполняется

		Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.п. 71, 72	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 57, ст. 87, ст. 88, ст. 137 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.п. 5.2.1, 5.2.2, п. 5.2.4, п. 5.4.2, п.5.4.3, п. 5.4.4, п. 5.4.18, п.6.1.1 (Таблица 6.1) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям» п. 4.16, п.4.20, п.6.1.27, п.6.1.28, п.6.1.29, п.6.1.33, п.6.1.36, п.6.1.38, п. 6.1.39, п. 6.1.40, п. 6.1.41, п.6.1.42, п. 6.1.43, п. 6.2.2, п.6.2.1, п. 6.2.2, п. 6.2.3	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6 ч. 1, ст. 88 ч. 19, ст. 53 ч. 2, ч. 3, ст. 89 ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 8, ч. 10, ч. 11, ч. 12, ст. 134 ч. 4, ч.5, ч.6, табл.28. Таблица 29 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.2.5, п.4.2.6, п.4.2.7, п.4.2.12, п.4.2.18, п.4.2.19, п. 4.2.22, п. 4.3.1, п.4.3.2, п. 4.3.3, п.4.3.4, п.4.3.5, п.4.3.6, п.4.3.7, п. 8.1.1, п. 8.1.2, п. 8.1.6, п. 8.2.2, п. 8.2.4, п. 8.2.7, п. 8.2.10, п. 8.2.11. Постановление Правительства РФ	Выполняется

	1		
		от 16.09.2020 № 1479 «Об	
		утверждении Правил	
		противопожарного режима в	
		Российской Федерации» п. п.5, 9,	
		16, 23, 26,27, 36,37.	
4.6.	Обеспечение безопасности	Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется
	пожарно-спасательных	№ 123-ФЗ «Технический регламент	
	подразделений при	о требованиях пожарной	
	ликвидации пожара	безопасности» ст. 90 ч. 1 СП	
	1	4.13130.2013 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		Ограничение распространения	
		пожара на объектах защиты.	
		Требования к объемно-	
		планировочным и конструктивным	
		решениям» п.п. 7.1., 7.2, 7.3, 7.14,	
		7.16. Постановление Правительства	
		PΦ ot 16.09.2020 № 1479 «O6	
		утверждении Правил	
		противопожарного режима в	
		Российской Федерации» п. 12, п.17.	
17	Системы	-	Ринолидотод
4.7.		Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется
	противопожарной защиты	№ 123-ФЗ «Технический регламент	
	(системы противодымной	о требованиях пожарной безопасности» ст. 54, ст. 62, ст. 68,	
	защиты, пожарной	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	сигнализации,	ст. 83, ст. 84, ст. 85, ст. 86, ст. 90	
	пожаротушения,	ч. 1, ст. 91, ст. 103. СП	
	оповещения и управления	7.13130.2013 «Отопление,	
	эвакуацией, внутренний и	вентиляция и кондиционирование.	
	наружный	Требования пожарной	
	противопожарные	безопасности» п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4,	
	водопроводы)	7.5, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13,	
		7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.19, 7.20,	
		7.21, 7.22, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.8. СП	
		5.13130.2009 «Системы	
	1	противопожарной защиты.	
		Установки пожарной сигнализации	
		и пожаротушения автоматические.	
		и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	
		и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» разделы 13, 14, 15, 16, 17,	
		и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	

		противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» разделы п.п. 3.2, 3.3, 3.5, 4.1, 4.4, 4.8, 5.3, 5.4, 5.5, Таблица 2	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 53, ст. 54, ст. 81, ст. 83, ст. 84, ст. 91 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» разделы 13, 14, 15, 16, 17, Приложения А, Б, М-Р. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»» п.п. 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 5.3, 5.8, 5.10, 5.15, 5.17, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14. СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» п.п. 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 (Таблица 7.2), 7.7, 7.8, 7.14 (Таблица 7.3), 7.15, 7.16, разделы 12, 13, 14.	Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 5 ч. 3, ст. 6 ч. 1, ст. 64 ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ст. 93 Постановление Правительства РФ	Выполняется

от 16.09.2020 № 1479 «Об	
утверждении Правил	
противопожарного режима в	
Российской Федерации» п.п. 3, 4, 5,	
6, 9, 10, 11,12, 15, 16, 17, 18, 20, 23,	
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 41,	
42, 45, 47, 48, 49, 50 51, 52, 54, 55,	
56, 60, 77, 84, 85, 86, 87, раздел ІХ,	
разделы XII-XIV, раздел XVI, 392,	
393, 394, раздел XIX.	