

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«19» декабря 2025 г.

Регистрационный № 78-08-2025-020816



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

АЗС 367 "Минеральная"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-СЕВЕРО-ЗАПАД"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1177847227964

ИНН: 7839087502

Место нахождения объекта защиты:

г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная, д. 16, литера а

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

03.12.1973

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	22
1.6.	Объем здания, куб. м	86
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	АН повышенная взрывопожароопасность

	(указывается для зданий производственного или складского назначения)							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая система пожарной сигнализации (АПС), автоматическая установка пожаротушения (АУПТ) порошковое пожаротушение, система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре 2-го типа (СОУЭ), первичные средства пожаротушения.						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Величины пожарных рисков R_p, на объекте защиты: «АЗК № 367 «Минеральная»» не превышают нормативные значения пожарных рисков, установленные в ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: - индивидуальный пожарный риск на объекте защиты: $R_m(p) = 1,919 \times 10^{-7} \leq R_m(n) = 1,000 \times 10^{-6}$ - индивидуальный пожарный риск в жилой зоне, общественно-деловой зоне или зоне рекреационного назначения вблизи объекта: $R(p) = 1,288 \times 10^{-7} \leq R(n) = 1,000 \times 10^{-6}$ - социальный пожарный риск в жилой зоне, общественно-деловой зоне или зоне рекреационного назначения вблизи объекта: $S(p) = 3,991 \times 10^{-7} \leq S(n) = 1,000 \times 10^{-5}$</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте № GAZX12539336667000</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						

		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.69, 71, ч. 1, ст. 80; СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" раздел 4 таблица 1; СП 156.13130.2014 "Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности. раздел 7, п. 7.2. таблица 2 с учетом положений ВППБ 125-22 Стандарт организации ООО "РН-Северо-Запад". Правила пожарной безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций раздел 5 п.5.17 таблица 1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 68; СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" Раздел 5 таблица 2, ВППБ 125-22 Стандарт организации ООО "РН-Северо-Запад". Правила пожарной безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций раздел 7 п.7.1; п.7.3, СП 156.13130.2014 "Об утверждении свода правил "Станции	Выполняется

		автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности", Раздел 6, п.6.37.	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 90; СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" Раздел 8, п.8.1.1; п.8.1.2;п.8.1.4; п.8.1.6.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.1, ст. 57, ч.1, ст. 58, ст. 59, ч.1,ст. 80, ст. 87,ст. 137; СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" Раздел 5,6; СП 156.13130.2014 Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности. Раздел 6 п.6.5; п.6.7; п.6.9; п.6.14; п.6.15; ВППБ 125-22 Стандарт организации ООО "РН-Северо-Запад". Правила пожарной безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций раздел 6 п.6.3, п.6.6	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 53,ст. 89; СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" Раздел 4, п. 4.2.3; п.4.2.19; п. 4.3.5; п.4.3.7.; Раздел 7 п. 7.6.4; ВППБ	Выполняется

		125-22 Стандарт организации ООО "РН-Северо-Запад". Правила пожарной безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций раздел 6, п. 6.12.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.1 ст. 76, ч.1 ст.90 ; СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" Раздел 7.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 54,ст. 84; СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности". Раздел 6, п. 6.11; 6.12;6;22; СП 484.1311500" Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования". Раздел 6, п.6.6.32; п.6.6.36; СП 3.13130 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" Раздел 4 п. 4.4, СП 156.13130.2014 "Об утверждении свода правил "Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности", Раздел 6, п.6.39;	Выполняется

		<p>ВППБ 125-22 Стандарт организации ООО "РН-Северо-Запад". Правила пожарной безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций, Раздел 6, п.6. 11, Раздел 7, п. 7.4, п.7.5.</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 83 ч.1, ч.4, ч.5; ст. 84 ч.3, ч.4; ст.91 ч.1; СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности". Раздел 3, п.3.3, раздел 4, п.4.4, раздел 5, 5.3;"СП 486.1311500.2020 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности". Таблица 1-4; СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности". Раздел 6, п.6.24, п.6.22.</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.2, п.3, п.4, п.10, п.11, п.12, п.14, п.16, п.17.1, п.19, п.26, п.27, п.35, п.48. Постановление Правительства РФ</p>	Выполняется

		<p>от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.2, п.3, п.4, п.10, п.11, п.12, п.14, п.16, п.17.1, п.19, п.26, п.27, п.35, п.48, п.375, п.384, п.385, п.388, п.389; ВППБ 125-22 Стандарт организации ООО "РН-Северо- Запад". Правила пожарной безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций.</p>	
--	--	---	--