

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ненецкому АО

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«28» декабря 2023 г.

Регистрационный № 83-08-2023-024709



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Пункт сбора нефти Восточно-Сарутаюского месторождения

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: **1035900103997**

ИНН: **5902201970**

Место нахождения объекта защиты:

АО Ненецкий, р-н Заполярный

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

19.12.2017

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	18
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	52800
1.6.	Объем здания, куб. м	950400
1.7.	Количество этажей	1

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ПДУ не предусмотрены, т.к. на объекте отсутствуют постоянные рабочие места; АУПС адресного типа АУПТ не предусмотрена; СОУЭ 2-го типа Датчики: Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные «ДИП-34А» (100 шт.) / Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные «ИП212-34А» (20 шт.) / Извещатели пожарные дымовые «ИП212-45» (20 шт.) / Извещатели пожарные ручные «ИПР-535-07е» (20 шт.) / Извещатели пожарные дымовые «ИПР212-90» (10 шт.) / Извещатели пожарные ручные «ИПР-3СУМ» (10 шт.) Оповещатели охранно-пожарные звуковые «Свирель-2» (50 шт.) / Оповещатели звуковые «Маяк-12» (20 шт.) / Оповещатели звуковые «Молния-24» (20 шт.) / Оповещатели звуковые «ЕхОППЗ-2В» (20 шт.) При автоматическом пожаротушении используются: Насосная пожаротушения (1 шт.); ВПВ не предусмотрен; НПВ Ø89х6 мм, 5 ПГ, резервуары противопожарного запаса воды (6 шт. по 100 м³)
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>	

	(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Расчет пожарного риска не производился на основании п. 3 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (№ RGOX12387856732000 от 01.04.2023).			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утв. приказом Ростехнадзора от 12 марта 2013 г. №101 (Приложение 6) / СП 8.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (пункт 9.11) / СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на	Выполняется

		объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (пункт 6.1.2; таблица 3 пункта 6.1.2; подпункт "в)" пункта 6.1.3; абзац 2 пункта 6.1.10; пункт 6.5.30; таблица 15 пункта 6.4.9; подпункт "б)" пункта 6.1.12; пункт 6.1.6) / Правила устройства электроустановок. Минэнерго. (ПУЭ): изд. 7. (пункт 7.3.13) / СП 231.1311500.2015. Свод правил. Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности (таблица 2 пункта 6.1.9; пункт 6.1.9; пункт 6.1.6; пункт 6.1.16; пункт 6.1.7)	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений» (пункт 6.55) / СП 8.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (пункт 6.4) / СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий». Актуализированная редакция СНиП II-89-80* (пункт 6.12) / СП 155.13130.2014. Свод правил. Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности (пункт 13.2.18)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ГОСТ 25607-2009 / Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (часть 1 статьи 98; часть 11 статьи 98; пункт 1 части 1	Выполняется

		статьи 90; часть 4 статьи 98; части 6-9 статьи 98) / СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (пункт 6.4.21) / СП 231.1311500.2015. Свод правил. Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности (пункт 6.1.31-6.1.32)	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ГОСТ 6665-91 / Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 51; таблица 21; таблица 22; часть 5 статьи 100) / СП 4.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (пункт 6.2.10) / СП 2.13130.2012 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (таблица 6.1) / СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (пункты 6.5.71-6.5.72) / СП 231.1311500.2015. Свод правил. Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной	Выполняется

		безопасности (пункт 6.3.5; пункт 6.4.3; пункт 6.3.4; пункт 7.2.4; пункт 6.3.17; пункты 7.1.1-7.1.3; пункты 7.1.5-7.1.6; пункт 6.3.13; пункт 6.3.23) / ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (таблица 2)	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 52.13330.2011 (пункт 7.111) / Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 51; статья 89) / СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (пункт 4.2; пункт 4.2.5; пункты 9.1-9.2; таблица 29 пункта 9.2.7; пункт 4.3.4) / СП 6.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности». (пункт 4.6) / СП 231.1311500.2015. Свод правил. Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности (пункт 6.4.3) / ГОСТ 12.4.124-83. ССБТ. «Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования» / РД 39-22-113-78 «Временные правила защиты от проявлений статического электричества на производственных установках и сооружениях нефтяной и газовой промышленности» (пункт 2.2.1 главы 2.2)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

	ликвидации пожара	безопасности» (пункт 1 части 1 статьи 90; статья 99; часть 8 статьи 98; часть 1 статьи 80; статья 54; статья 61; часть 2 статьи 82; статья 52) / СП 231.1311500.2015. Свод правил. Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности (пункты 7.4.1-7.4.2; пункт 7.4.8)	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (Таблица 2; пункт 3.3) / СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (Приложение А – в том числе, таблица А.1; пункт 5.3.2.10; пункты 13.13.1-13.13.2; Таблица А.1; пункт 8.15.1) / СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» (пункт 7.2; пункт 7.14) / СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (пункт 4.1.5)	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на	СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (пункт 17 таблицы 2; пункт 3.3; пункт 4.1; пункт 4.2) / СП 5.13130.2009 «Свод правил.	Выполняется

	обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (Приложение А; пункт 2 таблицы М.1; пункт 13.3.2; пункт 13.3.12; пункт 13.3.14; пункты 13.14.6-13.14.7; пункт 13.15.14) / СП 6.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности». (пункт 4.2; пункт 4.6; пункты 4.12-4.13; пункт 4.1) / Правила устройства электроустановок. Минэнерго. (ПУЭ): изд. 7. (пункт 1.7.104) / РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» / СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий» / СП 231.1311500.2015. Свод правил. Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности (пункт 6.4.5; пункт 6.4.12) / СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций». (пункт 3.2.1.2; пункт 3.2.2.5) / ГОСТ Р 50571.2-94 МЭК 364-3-93 (пункт 312.2.4.1)	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (абзац 2 статьи 25; статья 37) / Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (пункты	Выполняется

	2-4; пункт 12; пункт 15; пункт 17; пункты 35, 43, 51; пункты 392-394; пункт 413; пункт 406; пункт 407; пункт 409; Приложение 1; Приложение 2; Приложение 6)	
--	---	--