Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ненецкому АО
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«29» декабря 2023 г.
Регистрационный № 83-08-2023-024755

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Парк резервуарный промысловый терминала Ардалин
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1035900103997 ИНН: 5902201970

Место нахождения объекта защиты:
АО Ненецкий, р-н Заполярный

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
28.12.2013
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	22048
1.6.	Объем здания, куб. м	264580

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ПДУ не предусмотрены, т.к. на объекте отсутствуют постоянные рабочие места; АУПС адресного типа; АУПТ не предусмотрена; СОУЭ 2-го типа Датчики: Извещатели тепловые «ИП 101-4» (58 шт.) / Извещатели тепловые «ИП 101 «Гранат»» (12 шт.) / Извещатели тепловые «ИП 103-4/1» (12 шт.) / Извещатели ручные «ИП 535 «Гарант», Север» (24 шт.) / Извещатели ручные «ИПР 513» (7 шт.) / Извещатели пламени «ИП 329/330 «Иолит-2»» (4 шт.) / Извещатели дымовые «ИП 212-ХХ» (36 шт.) Оповещатели световые «Табло «Выход»» (2 шт.) / Оповещатели звуковые «ООПК Свирель-2, Маяк-12» (4 шт.) / Оповещатель звуковые «БИЯ-С «ГОНГ»» (1 шт.) / Оповещатель звуковые «ОС Honeywell ADEMO 702» (1 шт.) Пожарный трубопровод Ø100 мм, 3 ПК Ø51 мм 3 ПГ, резервуары противопожарного запаса воды (РВС) – 2 шт. по 700 м^3
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Расчет пожарного риска не производился на основании п. 3 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»			
3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (№ RGOX12350939213000 от 01.04.2023).			
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	РД 39-132-94 (раздел 2, пункты 7.4.10, 7.5.3) / Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 69; статья 70; пункт 1 статьи 100; пункт 11 статьи 100) / Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (часть 3 статьи 8; часть 1 статьи 17) / ВНТП 03/170/567/87 «Противопожарные нормы проектирования объектов Западно-Сибирского нефтегазового комплекса» (пункт 2.20; примечание 7 к таблице 1) / ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа	Выполняется

		и воды нефтяных месторождений» (пункт 2.86; пункт 2.87; пункт 6.13; таблица 20) / СП 4.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (таблица 2) / СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий». Актуализированная редакция СНиП II-89-80» (пункт 3.71; пункт 3.77; пункт 6.22) / СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (пункт 4.3; пункт 6.1.2; пункт 6.4.48; пункт 6.1.6) / Правила устройства электроустановок. Минэнерго. (ПУЭ): изд. 7 (пункт 4.2.131; пункт 7.3.84; таблица 7.3.13) / СП 34-116-97 «Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов» (пункт 4.7; пункт 7.32; пункт 24.3) / ГОСТ Р 55990-2014 (пункт 8.4.1; пункт 9.3.10; пункт 10.3.6)	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 99) / ВНТП 03/170/567/87 «Противопожарные нормы проектирования объектов Западно-Сибирского нефтегазового комплекса» (пункт 6.14; пункт 2.19; пункт 6.17) / ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования	Выполняется

		объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений» (пункт 6.37) / СП 8.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (раздел 8; пункт 8.6; пункт 9.11; пункт 9.12; пункт 4.1) / СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (пункт 11.10) / СП 155.13130.2014. Свод правил. Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности (пункт 13.2.18) / СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы» (раздел 8) / «Руководства по тушению нефти и нефтепродуктов в резервуарах и резервуарных парках» от 12 декабря 1999 (пункт 4.1.7)	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ОСТ 8267-93 / ГОСТ Р 52289-2019 / Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 67, в т.ч. пункт 9) / ВНТП 03/170/567/87 «Противопожарные нормы проектирования объектов Западно-Сибирского нефтегазового комплекса» (пункт 3.8) / ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта,ОСТ 8267-93 / ГОСТ Р 52289-2019 / Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		безопасности» (статья 67, в т.ч. пункт 9) / ВНТП 03/170/567/87 «Противопожарные нормы проектирования объектов Западно-Сибирского нефтегазового комплекса» (пункт 3.8) / ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта,	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ГОСТ 8240-97 / ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 27772-2015 / Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 27; статья 29; статья 30-32; статья 57-58; статья 87; таблица 21; таблица 22; таблица 6; пункт 5 статьи 52) / Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (пункт 7 части 1 статьи 4) / СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (пункт 6.2.5) / Правила устройства электроустановок. Минэнерго. (ПУЭ): изд. 7 (пункт 7.3.41) / ВНТП 01/87/04-84 «Объекты газовой и нефтяной промышленности, выполненные с применением блочных и блочно-комплектных устройств»	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (пункты 1-3, 5, 8, 11 статьи 52; статья 53; статья 89;	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		таблица 28) / ВНТП 03/170/567/87 «Противопожарные нормы проектирования объектов Западно-Сибирского нефтегазового комплекса» (пункт 4.7; пункт 2.18) / СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (пункт 4.2.5; пункт 4.3.4; пункт 4.4.1; пункт 4.4.2; пункт 9.2.7; пункты 9.1-9.2; пункт 9.2.12; пункт 4.1.1; пункт 4.3.4; пункт 4.2.6; пункт 9.1.1; пункт 4.1.3) / СП 4.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (пункт 6.2.6; пункт 6.1.17) / СП 52.13330.2011 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение» / СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» (пункт 4.2 таблицы 1)	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (пункт 1 части 1 статьи 90) / ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений» (таблица 20) / СП 4.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (таблица 2)	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 83; статья 84; статья 99) / ВНТП 03/170/567/87 «Противопожарные нормы проектирования объектов Западно-Сибирского нефтегазового комплекса» / ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений» (пункт 6.96) / СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» / СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (пункт 12.4.5; пункт 12.2.2; пункт 13.14.3) / СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» (таблица 2) / СП 155.13130.2014. Свод правил. Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности (пункт 13.2.17; п. А3 приложение А; пункт 13.2.1; пункт 13.2.6) / ГОСТ Р 12.4.026-2015 ССБТ «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	о требованиях пожарной безопасности» (пункт 7 статьи 82; пункты 6, 9 статьи 83) / ВНТП 03/170/567/87 «Противопожарные нормы проектирования объектов Западно-Сибирского нефтегазового комплекса» (пункт 6.6) / СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (таблицы 1-2) / СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (пункт 13.3.2; таблица 13.3 пункт 13.4.1; пункты 13.13.1-13.13.2; пункт 13.15.2; пункт 13.15.4; пункт 13.1.4; пункт 13.1.6; пункт 13.1.10; пункт 15.1) / СП 6.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» (пункт 4.5) / СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (пункт 6.5.59) / СП 6.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» (пункт 4.2; пункт 4.7) / Правила устройства электроустановок. Минэнерго. (ПУЭ): изд. 7 (пункт 2.1.11; пункт	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		2.1.46; пункт 2.1.47; пункт 2.3.15; пункт 2.3.124; пункт 2.3.133-2.3.134) / СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий» (пункт 3.50) / РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи» / НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования»	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (абзац 2 статьи 25; статья 37) / Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 97) / Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» / ППБО-85 «Правила пожарной безопасности в нефтяной промышленности» / СП 11.13130.2009 «Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.