Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому АО-Югре
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«22» июня 2022 г.
Регистрационный № 86-08-2022-008215

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Образовательно - культурный комплекс в п. Теги Березовского района ХМАО
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства и ремонта Березовского района"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1188617014761 ИНН: 8613003615

Место нахождения объекта защиты:
628155, АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, р-н Березовский, с Теги, ул Таежная, Здание 18

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.07.2022
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1542

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	19673
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СОУЭ 3 типа, автоматическое порошковое пожаротушение; внутренний противопожарный водопровод с электрозадвижкой; наружное пожаротушение 2 резервуара противопожарных емкостью 100 м 2 каждый, с расходом воды 15 л/с и возможностью подъезда пожарных машин; внутренний противопожарный водопровод с расходом воды 2,6 л/с; вывод дублирующего сигнала на пост пожарной охраны "Центроспас - Югория в с. Теги
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Согласно отчету по оценке пожарного риска на объекте, выполненном в 2021 году ЭО "ПромМашТест", г. Москва велечина индивидуального пожарного риска составляет 7,517*10-8*год-1		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
В административном отношении площадка для образовательно - культурного комплекса расположена в западной части п. Теги, Березовского района, Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, по ул. Таежная, 18а. На территории проектируемого объекта предусматривается здание и сооружения, относящиеся только		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

к образовательно - культурному комплексу. Зданий и сооружений, а также персонала других юридических лиц на территории комплекса нет. Противопожарные разрывы от здания образовательно - культурного комплекса до рядом расположенных зданий и сооружений к нему не относящихся, предусмотрены в соответствии с действующими противопожарными нормами. Поэтому при возникновении пожара на проектируемом объекте, ущерб третьим лицам отсутствует.			
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 69 ФЗ№123 "Технический регламент о требованиях ПБ; ст. 5,8,17 ФЗ № 384"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений; СП 4.13130.2013(п.4.3); СП 42.13330.2011 (п.11.25, п.15.1)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62, ч.ч. 1-3 ст.68, 123-ФЗ; п.4.1,9.15 СП 8.13130.2009	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.9.4, СП 8.13130.2009; ФЗ №123, ст. 8, 17 ФЗ № 384, п. 7.1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ№123, ФЗ№384, ст. 30,87ФЗ	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ №123, ст 53 ч.1,2; ст.89 ч.1,7,8,10,12 ФЗ №123; п. 4.2.3,4.2.4, 6.2.1, 8.1.11, СП 1.13130.2009; п.6.1.26, СП1.13130.2009	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности	ФЗ№123, ч.ч. 2.3 ст.90; п.7.1, СП	Выполняется

	пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	4.13130.2013; п.7.5, СП 4.13130.2013, п.7.7, СП 4.13130.2013, п.7.8, СП 4.13130.2013; п.7.14, СП 13130.2013; п.7.16, СП 4.13130.2013	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст. 54 ФЗ, №123-ФЗ, ст.5,8,17, №384 -ФЗ, СП 5.13130.2009 прил А, табл. А.1 и табл.А.3, п.4.18 СП 118.13130.2012	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п. 14.1 СП 5.131.30.2009; п.п. 3.3, СП 3.13130.2009; СП5.13130.2009, п.14.2 п.9.2.4 СП 5.13130.2009	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	В соответствии с проектной документацией шифр 229-1159-ПБ.ТЧ	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.