

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому
АО-Югре

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«30» июня 2022 г.

Регистрационный № 86-08-2022-008579



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Аэровокзальный комплекс

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮГРААВИА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1148601002109

ИНН: 8601053210

Место нахождения объекта защиты:

АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Ханты-Мансийск, тер Аэропорт

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

02.04.2001

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.3 Вокзалы
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1770
1.6.	Объем здания, куб. м	84
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	Не имеет

	(указывается для зданий производственного или складского назначения)							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система автоматической пожарной сигнализации. 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. 3. Автоматическая установка пожаротушения - водяная. 4. Внутренний противопожарный водопровод. 5. противодымная вентиляция. 6. Пожарные гидранты - подземные, в количестве 3 штук.						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Расчётное значение величины индивидуального пожарного риска в здании, составляет 5,184 10*7 год, что в свою очередь не превышает значение 1 10*6 год, при размещении отдельного человека в наиболее удалённой от выхода из здания точке, установленного частью 1 статьи 79 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», при условии выполнения на объекте комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности: 1. Обеспечить «блокировку» горизонтального пути эвакуации (во время эвакуации) между 3 и 2 этажом лестничной клетки (помещение № 42 согласно экспликации 3 этажа технического паспорта).</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Расчёт возможного ущерба имуществу третьих лиц, не проводился.</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						

		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	1) ст. 69 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 1 23-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2) пп. 4.3, 4.4, 4.6, 4.11, 4.12 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно- планировочным и конструктивным решениям»	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	1) ст. 62 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 N. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2) пп. 4.1, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.11, 8.1, 8.4, 8.6, 8.7 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	1) п. 1 ст. 90 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ выполняется «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2) пп.8.1, 8.6, 8.8, 8.9 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения выполняется пожара на объектах защиты. Требования к объёмно- планировочным и конструктивным решениям»).	Выполняется
4.4.	Конструктивные и	1) ст. 57, ст. 58, ст. 59, ст. 87, ст. 88,	Выполняется

	<p>объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности</p>	<p>ст. 134, ст. 137 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2) пп. 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.2, 5.3, 5.4, 6, 6.7 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». 3) пп. 4.2, 5.1 .1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.2, 5.5.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям».</p>	
4.5.	<p>Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы</p>	<p>1) ст. 53, ст. 55, ст. 79, ст. 81, ст. 89, ст. 123 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 N. • 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2) пп. 4.1.4, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.24, 4.2.26, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.12, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, 4.4.12, 4.4.15, 4.4.20, 4.4.21, 4.4.22, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.9, СП 1.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 3) п. 4.4.6 СП 1.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>	Выполняется

4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	1) ст. 90 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2) пп. 7.1, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.11, 7.13, 7.14, 7.16 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям».	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1) ст. 54, ст. 60, ст. 62, ст. 68, ст. 82, ст. 83, ст. 84, ст. 86, ст. 91, ст. 105, ст. 106, ст. 107 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 N- 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2) пп. 2, 3, 4, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 7 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». 3) пп. 3, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.13, 13.14, 13.15, 14, 15, 16, 17 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности». 4) пп. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.13, 4.14 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности». 5) пп.	Выполняется

		6.10, 6.24, 7.1-7.22, 8.1, 8.2, 8.5, 8.8 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». 6) пп. 4.1.1, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.2 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	1) ст. 103 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2) пп. 13.14, 13.15, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности».	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	1) ст. 34, ст. 37, ст. 38, ст. 39 Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 2) ст. 6, ст. 52, ст. 64, ст. 105, ст. 144, ст. 145 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 3) пп. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 36, 37, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 60, 63, 73, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 404, 406, 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,	Выполняется

утверждённых постановлением
Правительства Российской
Федерации от 16.09.2020 N. 1479.

4) в целом СП 9.13130.2009
«Техника пожарная.

Огнетушители. Требования к
эксплуатации». 5) в целом СП
12.13130.2009 «Определение
категорий помещений, зданий и
наружных установок по
взрывопожарной опасности». 6) в
целом Приказ МЧС России от
18.11.2021 N• 806 «Об определении
Порядка, видов, сроков обучения
лиц, осуществляющих трудовую
или служебную деятельность в
организациях, по программам
противопожарного инструктажа,
требований к содержанию
указанных программ и категорий
лиц, проходящих обучение по
дополнительным

профессиональным программам в
области пожарной безопасности».
7) приложение 2, 3, 4 (таблицы 11,
12), приложения 5, 6.2, 7, 8 ГОСТ
12.1.004-91 " Пожарная
безопасность. Общие требования».

8) в целом, за исключением
пунктов 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 6.2.7, 6.2.8
ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система
стандартов безопасности труда.
Системы фотолюминесцентные
эвакуационные. Требования и
методы контроля». 9) пп. 5.2-5.4,
5.6-5.16, 5.20, 5.21.1-5.21.3, 5.22
ГОСТ Р 51844-2009 «Техника
пожарная. Шкафы пожарные.
Общие технические требования.

Методы испытаний» 10) пп.
4.2.1.4-4.2.1.7, 4.2.2.1- 4.2.2.6,
4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.5.1.2-4.5.1.5,
4.6.1.2-4.6.1.4, 4.7.1.2-4.7.1.6,

4.8.1.2-4.8.1.5, 4.9.1.1-4.9.1.7,
4.9.1.9-4.9.1.11, 4.10.1.5, 4.10.1.6,
4.10.1.8, 4.11.1.1-4.11.1.7, 4.12.1.2-
4.12.1.4, 4.12.2.2-4.12.2.6,
4.13.1.2-4.13.1.6, 4.13.1.8, 4.13.1.9,
5.2.1.3-5.2.1.9, 5.2.1.11,
5.2.2.1-5.2.2.4, 5.2.3, 5.2.5.3, 5.2.9.2,
6.2.1.1, 6.2.1.5-6.2.1.7, 6.2.1.10,
6.2.1.11, 6.2.1.13, 6.2.2.1-6.2.2.5,
6.2.3, 6.2.9.2, 7.2.8, 7.2.10, 7.2.12,
7.2.13, 7.3.1, 7.3.4, 7.4-7.6, 7.7.1
-7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2, 8.2.1,
8.2.1.5, 8.2.1.6, 8.2.2, 8.5.1, 8.6.1.1,
8.7.1, 9.2.2-9.2.6, 9.2.2.6),
9.2.8-9.2.10 ГОСТ Р 53325-2012
«Техника пожарная. Технические
средства пожарной автоматики.
Общие технические требования и
методы испытаний». 11) в целом, за
исключением пунктов 5.12.2, 5.13,
5.14 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника
пожарная. Лестницы пожарные
выполняются наружные,
стационарные. Ограждения кровли.
Общие технические требования.
Методы испытаний».