

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому
АО-Югре

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«29» июля 2022 г.

Регистрационный № 86-08-2022-010286



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Многоэтажный многофункциональный гаражный комплекс в микрорайоне 15 г.
Нефтеюганск (корректировка)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Троицкая Кристина Александровна

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: -

ИНН: -

Место нахождения объекта защиты:

628306, АО. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр.
15-й, стр. 6

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

17.05.2021

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	28
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2545
1.6.	Объем здания, куб. м	95124
1.7.	Количество этажей	6

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	.	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
0.415*10 -6			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
10 000 000			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п.6.11.2, п.4.3 СП 4.13130.2013; Специальные технические условия.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п.5.4, п.5.13, п.п.8.6, 9.11 СП 8.13130.2009; Специальные технические условия.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.8.6, п.8.8, п.8.9 СП 4.13130.2013; Специальные технические условия	Выполняется

4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п.3.1, п.4.3.3, п.4.4.4, п.4.3.4, п.п.9.4.3, 9.4.2, п.4.2.6 СП 1.13130.2009; п.6.11.15, п.6.11.13, п.6.2.10, п.6.1.43, п.6.9.2, п.6.9.3, п.6.9.6, п.6.9.16, п.6.9.15 СП 4.13130.2013; п.5.10.11, п.5.10.10 СП 5.13130.2009; ч.15 ст.89 ФЗ-123; п.5.1.34 СП 113.13330.2012; Специальные технические условия.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст.89 ФЗ-123; п.4.2.5, п.4.2.6, п.4.3.4 СП 1.13130.2009; п.7.106 СП 52.13330.2011; п.9.4.3 таб.33, п.9.4.3, п.4.4.6, п.п.4.4.7, 4.4.10 СП 1.13130.2009; ст.134 и таб.28 ФЗ-123; Специальные технические условия.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст.90 ФЗ-123; пп.55, 75ППР; п.1) ч.1 ст.90 ФЗ-123; п.8.6 СП 8.13130.2009; абзац 7 п.8.6 СП 8.13130.2009; ч.2 ст.90 ФЗ-123; п.7.2 СП 4.13130.2013; Специальные технические условия.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	поз. 38 таб.3 (иск.п.А.4 прил. А); п.13.14.5, п.14.1, п.13.14.5, п.13.13.1, п.4.1, п.4.2, п.4.4, п.5.2.17, таб.5.1, п. 5.1.14, п.5.1.18, п.5.1.19, п.п.5.2.27, п.5.7.8, п.5.7.1, п.5.7.17, п.5.7.21, п.5.9.1, п.п.5.9.2, 5.9.3, 5.10.1, 5.10.2, п.5.10.12, п.5.10.14, п.5.10.15, п.5.10.25, п.5.10.29, п.5.10.36, п.13.14.12 СП 5.1313.2009; п.4.1.13, п.4.1.12, п.4.1.16, п.4.1.17, п.4.2.7, п.4.2.8, п.4.2.1, п.4.2.2 СП 10.13130.2009; п.5.4.1, п.5.4.2, п.5.4.3 СП 30.13330.2012; п.8.8, п.7.11 СП 7.13130.2013; Специальные технические условия.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования	п.п. 14.1, 12.1.1, 12.3.1 СП 5.13130.2009; п.п. 14.1-14.3 СП 5.13130.2009; п.13.15.2, п.13.14.3	Выполняется

	противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП5.13130.2009; Специальные технические условия.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.2 ППР, п.462 ППР, п.4 ППР, п.14 ППР, п.6 ППР, п.43 ППР, пп.33,36 ППР, п.34 ППР, п.37 ППР, п.43 ППР, п.486 ППР; п.4.2.1, п.2.9, п.4.3.1, п.4.3.2, п.4.3.4, п.4.3.16 СП 9.13130.2009; п.2.3.4 ГОСТ 12.4.009-83; Специальные технические условия.	Выполняется