

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому  
АО-Югре

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«28» июля 2022 г.

Регистрационный № 86-08-2022-010318



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Автостоянка закрытого отпа (инв.10417439) Сургутского управления  
технологического транспорта №3

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1028600584540

ИНН: 8602060555

Место нахождения объекта защиты:

628401, АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, ул  
Рационализаторов, Дом 13

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

30.11.1993

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| №<br>п/п | Наименование раздела                      |   |
|----------|---|---|
| 1.       | <b>Характеристика объекта защиты</b>      |   |
|          | Наименование параметра                    | Значение параметра  |
| 1.1.     | Степень огнестойкости                     | IV  |
| 1.2.     | Класс конструктивной пожарной опасности   | C1  |
| 1.3.     | Класс функциональной пожарной опасности   | Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения |
| 1.4.     | Высота здания, м                          | 9   |
| 1.5.     | Площадь этажа в пределах пожарного отсека | 4422  |

|      |   |   |
|------|---|---|
|      | здания, кв. м   |   |
| 1.6. | Объем здания, куб. м  | 42449   |
| 1.7. | Количество этажей   | 1   |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)  | ВН пожаро-опасность   |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)  | - автоматическая установка пожарной сигнализации (дымовые пожарные извещатели оптико-электронные адресные, адресные тепловые пожарные извещатели максимально-дифференциальные, извещатели тепловые пожарные взрывозащищенные, извещатели пожарные пламени, ручные пожарные извещатели, ручной пожарный извещатель взрывозащищенный) - система оповещения и управления эвакуацией (оповещатели охранно-пожарные звуковые, световые указатели «Выход» над эвакуационными выходами) 2 типа - внутренний противопожарный водопровод (с установкой расчетного количества пожарных кранов с расходом воды на внутреннее пожаротушение – 2х2,5 л/с, кольцевая схема, при числе пожарных кранов 29 шт.) |
| 2.   | <p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b></p> <p>(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе</p> |   |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   | перечень и тип систем противопожарной защиты)  |   |  |
| В соответствии с ч.1 ст.93 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ величина индивидуального пожарного риска в зданиях и сооружениях и на территории производственных объектов не должна превышать одну миллионную в год. Расчет риска показал, что величина индивидуального пожарного риска составила $9 \times 10^{-8}$ в год. |  |   |  |
| 3.  | <b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br>(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) |   |  |
| В районе расположения декларируемого объекта защиты отсутствует имущество третьих лиц. В связи с этим, возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара не усматривается.  |  |   |  |
| 4.  | <b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>   |   |  |
|   | Наименование противопожарного мероприятия  | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты  | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1.  | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями   | п.6.1.7, табл.4, п.6.1.10 СП 4.13130.2013; п.6.1.2, табл.3 СП 4.13130.2013; табл.1, 10 СП 4.13130.2013  | Выполняется                                      |
| 4.2.  | Наружное противопожарное водоснабжение   | п.1 ч.1 ст.90, ч.4 ст.98 ФЗ №123-ФЗ, п.8.1 СП 4.13130.2013 п.8.6 СП 4.13130.2013. ч.7 ст.98 ФЗ №123-ФЗ, п.8.8 СП 4.13130.2013 п.8.9 СП 4.13130.2013   | Выполняется                                      |
| 4.3.  | Проезды и подъезды для пожарной техники  | ст.29, ст.30, ч.1 ст.34, ст.57, ч.2 ст.58, ч.1, 2 ст.87, табл.21 ФЗ №123-ФЗ ст.30, 87, табл.21 ФЗ №123-ФЗ ст.31, 87, табл.22 ФЗ №123-ФЗ ч.6 ст.87, табл.22 ФЗ №123-ФЗ п.5.2.1 СП 2.13130 ст.27 ФЗ №123-ФЗ ст.18 ФЗ №123-ФЗ ст.28, ст.29, ст.30, ст.35, ст.57, ст.58, ст.87 табл.21 ФЗ №123-ФЗ | Выполняется                                      |

|      |   |   |             |
|------|---|---|-------------|
|      |   | табл.21 ФЗ №123-ФЗ ч.1, 2 ст.35, ст.58 таблица 21 ФЗ №123-ФЗ п.6.1.43 СП 4.13130.2013* ч.2, 3 ст.88 табл.23, 24 ФЗ №123-ФЗ ч.2, ст.137 ФЗ №123-ФЗ п.6.6.1 табл.6.9 СП 2.13130.2012* п.1 ст.8 ФЗ №384-ФЗ, п.5.4.2 СП 2.13130.2012* ч.7 ст.82, ч.4 ст.137 ФЗ №123-ФЗ, п.15 ППР в РФ п.4 ч.2 ст.37, ч.3 ст.88, табл.24 ФЗ №123-ФЗ ч.8 ст.88 ФЗ №123-ФЗ п.4.2.7 СП 1.13130 п.1, ч.1, ст.39 ФЗ №123-ФЗ, п.4.4.10 СП 1.13130 п.5.4.16 СП 2.13130.2020*. п.5.4.16 СП 2.13130.2020*, п.4.4.7 СП 1.13130 |             |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | пп.4.2.1, 9.1.1 СП 1.13130 п.4.2.5 СП 1.13130 п.4.2.5 СП 1.13130 п.4.2.4 СП 1.13130 п.4.2.6 СП 1.13130 ч.7 ст.89 ФЗ №123-ФЗ п.4.3.4 СП 1.13130 п.4.3.4 СП 1.13130 п.4.3.4 СП 1.13130 п.4.3.3 СП 1.13130 ч.1 ст.134 табл.3, 27, 28 ФЗ №123-ФЗ, п.4.3.2 СП 1.13130 п.4.4.1 СП 1.13130 п.4.4.2 СП 1.13130 п.4.4.2 СП 1.13130 п.4.3.1 п.4.3.4 СП 1.13130, п.5.3 СП 3.13130 п.36 ППР в РФ п.4.3.1 СП 1.13130, пп.7.6.1, 7.6.2 СП 52.13330.2016 п.5 ППР в РФ, п.4.5 ГОСТ Р 12.2.143-2009*             | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы                            | ст.37 ФЗ №69-ФЗ п.8.9 СП 4.13130.2013 п.71 ППР РФ п.7.1 СП 4.13130.2013 п.7.16 СП 4.13130.2013; п.4.2, рис.1, табл.Г.1 ГОСТ Р 53254-2009 пп.3, 393(к) ППР РФ п.4.1.2 СП 1.13130 пп.7.1, 7.2 СП 4.13130.2013; п.4.4 ГОСТ Р 53254-2009 табл.Б.1 прил.Б ГОСТ Р 53254-2009 прил.Б табл.Б.1, рис.Б1 ГОСТ Р 53254-2009  | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности  | СП 485.1311500.2020 СП  | Выполняется |

|      |   |  |             |
|------|---|--|-------------|
|      | <p>пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара</p> | <p>484.1311500.2020 п.8.8 СП<br/> 7.13130.2013 п.8.8 СП<br/> 7.13130.2013 ч.2 ст.91, ч.4 ст.103<br/> ФЗ №123-ФЗ, СП<br/> 485.1311500.2020 СП<br/> 484.1311500.2020 ч.5, ч.7 ст.83 ФЗ №123-ФЗ, СП 485.1311500.2020 СП 484.1311500.2020 ч.6 ст.83 ФЗ №123-ФЗ, СП 485.1311500.2020 СП 484.1311500.2020 ч.9 ст.83 ФЗ №123-ФЗ, СП 485.1311500.2020 СП 484.1311500.2020 ГОСТ Р 53315-2009* ч.7 ст.82 ФЗ №123-ФЗ, п.2.1.58 ПУЭ; п.15 ППР в РФ* п.4.1 табл.1 ГОСТ 31565-2012, п.4.4 СП 6.13130 п.17 табл.2 СП 3.13130.2009 п.17 табл.2 СП 3.13130.2009 ч.1 п.1, п.3, п.4 ст.84 ФЗ №123-ФЗ, табл.1 СП 3.13130.2009 п.4.2 СП 6.13130.2009, п.1.2.18 ПУЭ ч.11 ст.84 ФЗ №123-ФЗ ч.4 ст.84 ФЗ №123-ФЗ, пп.4.1, 4.2 СП 3.13130.2009 ч.10 ст.84 ФЗ №123-ФЗ СП 10.13130, ч.1 ст.86 ФЗ №123-ФЗ СП 10.13130, ч.2 ст.86 ФЗ №123-ФЗ п.4.1.8, прим.2 СП 10.13130 п.4.1.8 СП 10.13130 п.4.1.13 СП 10.13130 п.4.1.16 СП 10.13130 п.4.1.13 СП 10.13130 п.5.14 табл.1 ГОСТ Р 51844-2009, п.50 ППР в РФ, ч.4 ст.107 ФЗ №123-ФЗ п.4.1.13 СП 10.13130, п.2.5.3 ГОСТ 12.4.009-83* пп.4.5, 4.8 НПБ 151-2000*, п.50 ППР в РФ ч.1 ст.60, ч.1 ст.107 ФЗ №123-ФЗ, п.5.21.2 табл.2 ГОСТ Р 51844-2009, п.4.1.14 СП 10.13130 п.4.15 НПБ 151-2000* п.4.15 НПБ 151-2000*, п.3.2 НПБ 160-97 п.50 ППР в РФ, пп.2.6, 3.8 НПБ 151-2000*, п.2.5.3 ГОСТ 12.4.009-83</p> |             |
| 4.7. | Системы   | СП 484.1311500.2020 СП   | Выполняется |

|      |   |  |             |
|------|---|--|-------------|
|      | противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)  | 485.1311500.2020 ч.5, ч.7 ст.83 ФЗ №123-ФЗ, СП 484.1311500.2020 СП 485.1311500.2020  |             |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | СП 484.1311500.2020 СП 485.1311500.2020 ч.5, ч.7 ст.83 ФЗ №123-ФЗ, СП 484.1311500.2020 СП 485.1311500.2020   | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим  | п.392 раздел XVIII ППР в РФ пп.393, 394 ППР в РФ п.3 ППР в РФ, приложение 1 к приказу МЧС РФ от 18.11.2021 №806 п.3 ППР в РФ п.4 ППР в РФ п.15 ППР в РФ п.3 ППР в РФ Приложение 1 к приказу МЧС РФ от 18.11.2021 №806 п.393 (к) ППР в РФ п.6 ППР в РФ п.36 ППР в РФ п.20 ППР РФ п.23, 25, 26, 27 ППР в РФ п.5 ППР в РФ пп.32, 35 ППР в РФ* п.41 ППР в РФ п.54 ППР РФ п.50 ППР РФ п.48 ППР РФ п.71 ППР в РФ п.17 ППР в РФ п.42 ППР в РФ, п.3.1.7 ГОСТ 12.4.021-75 | Выполняется |