

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому  
АО-Югре

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«19» октября 2022 г.

Регистрационный № 86-08-2022-014424



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Барсовская средняя  
общеобразовательная школа № 1»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"БАРСОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1028601680865

ИНН: 8617010250

Место нахождения объекта защиты:

628450, АО. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, р-н. Сургутский, пгт.  
Барсово, ул. Мостостроителей, д. 9

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

30.08.1999

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

| №<br>п/п | Наименование раздела                    |   |
|----------|---|---|
| 1.       | <b>Характеристика объекта защиты</b>    |   |
|          | Наименование параметра                  | Значение параметра  |
| 1.1.     | Степень огнестойкости                   | II  |
| 1.2.     | Класс конструктивной пожарной опасности | C0  |
| 1.3.     | Класс функциональной пожарной опасности | Ф4.1 Здания<br>общеобразовательных<br>организаций, организаций<br>дополнительного образования<br>детей, профессиональных<br>образовательных организаций |
| 1.4.     | Высота здания, м                        | 12  |

|      |  |   |
|------|--|---|
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м  | 3115  |
| 1.6. | Объем здания, куб. м   | 9950  |
| 1.7. | Количество этажей  | 3   |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)   | Не имеет  |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)   | 1. Система АПС 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа 3. Система внутреннего противопожарного водопровода 4. Наружное пожаротушение-гидранты, установленные на кольцевой сети противопожарного водопровода |
| 2.   | <p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br/> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Индивидуальный пожарный риск составляет <math>0,7517 \times 10^{(-7)}</math>, что не превышает нормативное значение индивидуального пожарного риска в соответствии со ст. 79 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", при условии наличия и исправного состояния автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре 3 типа</p> |   |
| 3.   | <p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br/> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Исходя из собственной оценки возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара составляет 100 000 рублей</p>  |   |
| 4.   | <p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>   |   |

|      | Наименование противопожарного мероприятия   | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты  | Сведения о выполнении/не выполняется |
|------|---|---|--------------------------------------|
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями  | п.2.12 приложение 1, п.1 СНИП 2.07.01-89  | Выполняется                          |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение  | п.2.11, п.2.12, п.2.13, п.2.20, п.2.24, п.2.30, п.8.5, п.8.16, п.8.42, п. 8.46, СНИП2.04.02-84*   | Выполняется                          |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники   | статья 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 - ФЗ "технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.2.9, п.2.12, приложение 1,п.1, п.2, п.3,п.4,п.4,п.5 СНИП 2.07.01-89   | Выполняется                          |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | п.1.5,п.1.6,п.1.8, п.1.9, п.2.1, 2.2, п.2.11, п.3.5, п.3.10, п.3.19, п.3.20, п.3.21, п.4.3, п.4.4, п.4.5, п. 4.21 СНИП2.01.02-85; п.1.4,п.1.7, п.1.14, п.1.23, п.1.28, п.1.30, п.1.90, п.1.91, п.1.92, п.1.93, п.1.94, п. 1.96, п.1.97, п.1.98, п.1.101, п. 1.102, п.1.105, п.1.106, СНИП 2.08.02-89  | Выполняется                          |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы                            | статья 82, статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.90, п. 1.91, п. 1.92*, п. 1.93*, п. 1.94, п. 1.96*, п. 1.97, п. 1.98, п. 1.101, п. 1.102, п. 1.105, п. 1.106 СНИП 2.08.02-89*; п. 4.3*, п. 4.4., п. 4.5*, п. 4.6, п.4.7, п. 4.8, п.4.9, п. 4.10, п. 4.11, п. 4.12, п. 4.13, п. 4.14, п. 4.16, п. 4.17, п. 4.21 СНИП 2.01.02-85*; п. 2, п. 3, п. 5, п. 9, п. 10, п. 13, п. 14, п. 15, п. | Выполняется                          |

|      |  |   |             |
|------|--|---|-------------|
|      |  | 16, п. 17, п. 18, п. 19, п. 20, п. 21, п. 22, п. 23, п. 24, п. 25, п. 26, п. 27, п. 28, п. 29, п. 30, п. 31, п. 32, п. 33, п. 34, п. 35, п. 36, п. 37, п. 38, п. 41, п. 42, п. 43, п. 44, п. 47, п. 48, п. 49, п. 50, п. 51, п. 52, п. 54, п. 55, п. 56, п. 60, п. 88, п. 89, п. 90, п. 91, п. 92, п. 286, п. 288, п. 289 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» |             |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара  | статья 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 17, п. 47, п. 48, п. 49, п. 71, п. 72, п. 393, п. 394 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»; п. 2.11 СНиП 2.01.02-85*.   | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | статья 82, статья 83, статья 84, статья 85, статья 86, статья 91 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3, п. 5, п. 8, п. 10, п. 12, п. 15 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных постановлением Правительства Российской                       | Выполняется |

|      |   |   |             |
|------|---|---|-------------|
|      |   | Федерации от 01.09.2021 № 1464; п. 3.1, п. 3.2, п. 3.3, п. 3.4, п. 3.5, п. 3.6, п. 3.9, п. 3.10, п. 3.11, п. 3.13, п. 3.14, п. 3.15, п. 3.16, п. 3.17, п. 3.18, п. 3.19, п. 3.20, п. 3.21, п. 3.22, п. 3.23, п. 3.24, п. 3.26, п. 3.27, п. 4.1, п. 5.1, Таблица 1 НПБ 104-03; п. 6.1, Таблица 1* СНиП 2.04.01-85*; п. 2.11, п. 2.13, Таблица 6 СНиП 2.04.02-84*.  |             |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | статья 82, статья 83, статья 84, статья 85, статья 86, статья 91 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3 НПБ 110-03; п. 13.1, п. 13.2, п. 13.3, п. 13.4, п. 13.5, п. 13.6, НПБ 88-2001; п. 3.6, п. 3.27 НПБ 104-03; п. 6.1*, п. 6.9*, п. 6.10, п. 6.12, п. 6.13, п. 6.14, п. 11.7*, п. 12.21, п. 12.22 Таблица 1* СНиП 2.04.01-85*; п. 2.11, п. 2.13, Таблица 6 СНиП 2.04.02-84*.  | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим  | статья 78 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, п. 9, п. 10, п. 11, п. 12, п. 13, п. 14, п. 15, п. 16, п. 17, п. 18, п. 19, п. 20, п. 21, п. 22, п. 23, п. 24, п. 25, п. 26, п. 27, п. 28, п. 29, п. 30, п. 31, п. 32, п. 33, п. 34, п. 35, п. 36, п. 37, п. 38, п. 41, п. 42, п. 43, п. 44, п. 47, п. 48, п. 49, п. 50, п. 51, п. 52, п. 54, п. 55, п. 56, п. 60, п. 88, п. 89, п. 90, п. 91, п. 92, п. 286, п. 288, п. 289, п. 392, п. 393, п. 394, п. 395, п. 396, п. 397, п. 397, п. 398, п. 399, п. 400, п. 401, п. 402, п. 403, п. 404, п. 405, п. 406, п. 407, п. 408, п. 409 Правил противопожарного режима в | Выполняется |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | Российской Федерации<br>утвержденные Постановление<br>Правительства РФ от 16.09.2020 №<br>1479 «О противопожарном<br>режиме» |  |
|--|--|--|--|