

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому
АО-Югре

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«28» октября 2022 г.

Регистрационный № 86-08-2022-015011



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Нежилое здание

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Вагин Игорь Васильевич

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: - _____

ИНН: - _____

Место нахождения объекта защиты:

628306, АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Нефтеюганск, мкр
15-й, ул Южная, Дом 18

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

14.10.2021

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	10

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	531
1.6.	Объем здания, куб. м	5345
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Адресная и аналоговая система пожарной сигнализации на базе Болид. В составе - Пульт контроля и управления С2000м. Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ Блок сигнально-пусковой С-2000 СП-1 Для обнаружения возгорания в помещениях применены адресные и аналоговые дымовые и тепловые пожарные извещатели : Извещатель пожарный дымовой ИП212-45 Извещатель пожарный ручной Извещатель ДИП-34 адресный, Извещатель тепловой С2000-ИП Вдоль путей эвакуации размещаются ручные пожарные извещатели-ИПР-513-АМ ИПР -513-10 Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей - 3-го типа. В состав системы оповещения входит следующее оборудование: - Система речевого оповещения АРИЯ-ПС БРО-Р оповещатели световые Топаз-12 «Выход» Оповещатель речевой АРИЯ-ПС -3 СОУЭ обеспечивает: - выдачу аварийного сигнала в автоматическом режиме при</p>

			<p>пожаре; - контроль целостности линий связи и контроля технических средств оповещения. Расход воды на внутренний противопожарный водопровод – отсутствует. Расчетный расход воды на наружное пожаротушения-20л/сек. (2 пожарных гидранта в радиусе 200 метров от здания). Система дымоудаления: -Отсутствует.</p>
2.	<p><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
<p>Пожарный риск на объекте не проводился</p>			
3.	<p><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
<p>Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара - 300 000 тысяч рублей</p>			
4.	<p><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	<p>Наименование противопожарного мероприятия</p>	<p>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</p>	<p>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</p>
4.1.	<p>Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</p>	<p>СП4.13130.2013 п.4.3 таблица №1</p>	<p>Выполняется</p>
4.2.	<p>Наружное противопожарное водоснабжение</p>	<p>Ст.68 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности СП 8.13130.2020</p>	<p>Выполняется</p>

		п.5.2 табл.№2. СП 8.13130.2020 п.5.17. СП 8.13130.2020 п.8.8. СП 8.13130.2020 п.8.9. Правила противопожарного режима в РФ п.48, п.49	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 п.8.1. СП 4.13130.2013 п.8.6. СП 4.13130.2013 п.8.7. СП 4.13130.2013 п.8.8. СП 4.13130.2013 п.8.9 Правила противопожарного режима в РФ п.65,68,71,73.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020 п.5.4.20 СП 2.13130.2020 п.6.6.1т№6.9. СП 4.13130.2013 п.5.5.7.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ТР о требованиях пожарной безопасности статья 89(п1, п2, п.3, п.10, п.11, п.14) СП1.13130.2020 п.4.2.10 СП1.13130.2020 п.4.2.15 СП1.13130.2020 п.4.2.17. СП1.13130.2020 п.4.2.18. СП1.13130.2020 п.4.2.19. СП1.13130.2020 п.4.2.20. СП1.13130.2020 п.4.2.21. СП1.13130.2020 п.4.2.22. СП1.13130.2020 п.4.3.1. СП1.13130.2020 п.4.3.3. СП1.13130.2020 п.4.3.4. СП1.13130.2020 п.4.3.5. СП1.13130.2020 п.4.4.1. СП1.13130.2020 п.4.4.2. СП1.13130.2020 п.4.4.3. СП1.13130.2020 п.4.4.4. СП1.13130.2020 п.4.4.6. СП1.13130.2020 п.4.4.7. СП1.13130.2020 п.4.4.9. СП1.13130.2020 п.4.4.11. СП1.13130.2020 п.4.4.12. СП1.13130.2020 п.4.4.15.	Выполняется

		СП1.13130.2020 п.7.1.1. СП1.13130.2020 п.7.1.3. СП1.13130.2020 п.7.1.2. Правила противопожарного режима в РФ п.16(г, ж, к, м), п.17, 23,26,27,28,29).	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Ст.80 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности Ст.90 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности СП4.13130.2013 п.7.1. СП4.13130.2013 п.7.3. СП4.13130.2013 п.7.7.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Технического регламента о требованиях пожарной безопасности Ст.68. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности Ст.83,84 СП10.13130.2020 п.7.6. таб.№7.1 п.2 СП3.13130.2009 раздел №3,4,5,6,7. СП486.1311500. 2020 (п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.4.6, п.4.8, табл.№1 п.11 прим.№1). СП 484.1311500.2020 (п.5.4,п.5.5, п.5.6, п.5.7, п.5.8, п.5.9, п.5.11, п.5.12, п.5.14, п.5.17, п.5.20, п.5.21, п.5.22, п.6.1.1, п.6.1.2, п.6.1.3, п.6.1.4,6.1.5,6.1.6 прил.А, 6.2.1, п.6.2.2, п.6.2.3, п.6.2.5,6.2.6,п.6.2.11 ,п.6.2.12,п.3.1,п.6.3.2,п.6.3.3,п.6.3.4, п.6.4.1,п.6.4.2,п.6.4.4,п.6.4.5,п.6.5.1, 6.5.2,6.5.4,6.6.1,6.6.3,п.6.6.7.5,п.6.6. 7,п.6.6.9,табли-ца №1, п.6.6.27, п.6.6.32,п.6.6.36,п.6.6.37. Правила противопожарного режима в РФ п.16(е, о),36,37,42, 48,49, п.54,п.55.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами	СП486.1311500. 2020(п.7.1.2.,п.7.1.3.,п.7.1.5,п.7.2.2)	Выполняется

	зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в РФ п.1,п.2,п.3,п.4,п.5, п.12,п.13, п.14, п.17, п.24, п.25,п.43, п.49, п.54, п.60.	Выполняется