Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому АО-Югре

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«02» ноября 2022 г.

Регистрационный № 86-08-2022-015152

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общежитие Финское УНИМО-80, общежитие № 12

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1028600584540 ИНН: 8602060555

Место нахождения объекта защиты:

628456, АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, р-н Сургутский, пгт Федоровский, ул Энтузиастов, Дом 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.07.1987

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	V
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С3
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	5
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	560

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	3220
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	В соответствии с ч.2 ст.87 табл.21 ФЗ №123-ФЗ для здания V степени огнестойкости пределы огнестойкости строительных конструкций не нормируются. В соответствии с п.6.1 табл.А.1 СП 5.13130.2009 помещения здания общежития защищены системой пожарной сигнализации В соответствии с п.4 табл.2 СП 3.13130.2009, в здании предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре СОУЭ 3 типа Оснащение здания системой вытяжной противодымной вентиляции не требуется (п.7.2 СП 7.13130.2013). Оснащение здания автоматической установкой пожаротушения не требуется (п.6.1 табл.А.1 СП 5.13130.2009).
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчет риска показал, что величина индивидуального пожарного риска в здания составляет Qв=0,363·10-6 год		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
не усматривается			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п.4.3, табл.1, СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ч.1 ст.62, ч.1 ст.99 ФЗ №123-ФЗ, пп.4.1, 4.2, 5.2 табл.2 СП 8.13130.2020 «Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» п.5.15 СП 8.13130.2020 п.5.17 СП 8.13130.2020 ч.2 ст.62 ФЗ №123-ФЗ 8.5 СП 8.13130.2020 п.8.1 СП 8.13130.2020, п.7.4 СП 31.13130.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» п.5.3 табл.3 СП 8.13130.2020 п.8.12 СП 8.13130.2020, п.11.40, 11.41 СП 31.13330.2012 п.8.13 СП 8.13130.2020 пп.5.10, 7.6 СП 31.13330.2009, пп.8.8, 8.9, 8.10 СП 8.13130.2020 пп.5.10, 7.6 СП 31.13330.2009, п.8.9 СП 8.13130.2020 п.8.12 СП 8.13130.2020, ГОСТ Р 53250	Выполняется

		«Техника пожарная. колонка пожарная. Общие технические требования. Методы испытаний» п.8.9 СП 8.13130.2020 пп.3.4, 3.10, 4.3, 5.1.1, 5.1.2, прил.К, табл.К1 ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», п.48 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 п.8.12 СП 8.13130.2020	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ч.4 ст.98 ФЗ №123-ФЗ, 8.4 СП 4.13130.2013* «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.8.9 СП 4.13130.2013* СП 4.13130.2013* ч.11 ст.98 ФЗ №123-ФЗ, п.8.6 СП 4.13130.2013* ч.7 ст.98 ФЗ №123-ФЗ, п.8.8 СП 4.13130.2013*	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст.29, ст.30, ст.34, ст.57, ст.58, табл.21 ФЗ №123-ФЗ ч.1, 2 ст.87, табл.21 ФЗ №123-ФЗ п.6.5.1 СП 2.13130.2020 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» ч.1 ст.36, ч.6 ст.87, табл.22 ФЗ №123-ФЗ. ст.29, ст.31, ч.5, 6, ст.87, табл.22 ФЗ №123-ФЗ ч.2 ст.58, табл.21 ФЗ №123-ФЗ ст.35, табл.21 ФЗ №123-ФЗ, п.5.4.3 СП 2.13130.2020 Типовой проект монтажа перегородок п.5.2.1 СП 2.13130.2020 п.5.2.2 СП 2.13130.2020 ч.1 ст.137 ФЗ	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		№123-ФЗ п.5.4.2 СП 2.13130.2020 Документация УНИМО-80	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	(Выполняется) ч.1 ст.89 ФЗ №123-ФЗ (Выполняется) ч.3 ст.89 ФЗ №123-ФЗ (Выполняется)ч.8 ст.89 ФЗ №123-ФЗ пп.4.2.7, 4.2.9, 4.2.10 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы», Документация УНИМО-80, Типовой проект монтажа перегородок (Выполняется)ч.8 ст.89 ФЗ №123-ФЗ, пп.4.2.18, 4.2.19 СП 1.13130.2020 (Выполняется)п.7.2.1 табл.8 СП 1.13130.2020 Документация УНИМО-80 (Выполняется)ч.8 ст.89 ФЗ №123-ФЗ, п.4.2.16 СП 1.13130.2020, Документация УНИМО-80 п.4.2.22 СП 1.13130.2020, Документация УНИМО-80 (Выполняется)п.7.1.29 ПУЭ (Выполняется)п.2.18 СП 41-101-95 (Выполняется)п.4.2.21 СП 1.13130.2020, Документация УНИМО-80 (Выполняется)п.26 ППР в РФ* (Выполняется)пп.4.4.1, 4.4.2, 4.2.20, 7.1.1 СП 1.13130.2020, Документация УНИМО-80 (Выполняется)ч.7 ст.89 ФЗ №123-ФЗ (Выполняется)п.4.3.3 СП 1.13130.2020, Документация УНИМО-80 (Выполняется)п.4.3.2 СП 1.13130.2020, Документация УНИМО-80 (Не выполняется) п.4.3.7 СП 1.13130.2020 Документация УНИМО-80 (Выполняется)п.4.3.5 СП 1.13130.2020 (Выполняется)п.4.4.9 СП 1.13130.2020 Документация УНИМО-80, Типовой проект монтажа перегородок. (Выполняется)п.4.4.3 СП 1.13130.2020, Документация	Не выполняется

		УНИМО-80 (Выполняется)п.4.4.3 СП 1.13130.2020, Документация УНИМО-80 (Не выполняется) пп.4.4.1, 4.4.2 СП 1.13130.2009*, Документация УНИМО-80 (Выполняется)п.4.4.2 СП 1.13130.2020, Документация УНИМО-80, Типовой проект монтажа перегородок (Выполняется)п.4.4.12 СП 1.13130.2020, Документация УНИМО-80 (Выполняется)п.7.6.9 СП 52.13330.2016, п.5.3 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», пп.7.104, 7.105, 7.111 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» (Выполняется)пп.33, 43 ППР в РФ*, пп.5.7, 6.5 ГОСТ Р 12.2.143 2009*, п.6.3.3.4 табл.К.1 прил. К, п.6.3.3.5 табл.Л.1 прил. Л ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (Выполняется)п.5 ППР в РФ*	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст.37 ФЗ №69-ФЗ п.7.1 СП 4.13130.2013* п.8.9 СП 4.13130.2013* п.1, ч.1, ст.90 ФЗ №123-ФЗ пп.3, 393 (к) ППР в РФ* п.48 ППР в РФ*	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	ч.2 ст.54 ФЗ №123-ФЗ, п.6.1 табл.А.1, п.13.14.5 СП 5.13130.2009* «Установки пожарной сигнализации и	Выполняется

	сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	пожаротушения автоматические» п.15.1 СП 5.13130.2009*, п.4.1 СП 6.13130.2013 «Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», п.1.2.18 ПУЭ ч.2 ст.91 ФЗ №123-ФЗ, п.15.3 СП 5.13130.2009*, п.4.3 СП 6.13130.2013, п.1.2.19 ПУЭ пп.13.14.5, 13.14.6, 13.14.9 СП 5.13130.2009* ч.5, ч.7 ст.83 ФЗ №123-ФЗ; п.13.14.5 СП 5.13130.2009* пп.13.1.10, прил. М СП 5.13130.2009* пп.13.3.4, 13.3.8 СП 5.13130.2009* прим.1 табл.А.1 СП 5.13130.2009* пп.13.3.4, 13.3.16 СП 5.13130.2009* ч.9 ст.83 ФЗ №123-ФЗ; п.13.13.1 СП 5.13130.2009* абзац 4 п.14.3, пп.13.3.3, 14.1, 13.8.3 СП 5.13130.2009* п.13.4.1 табл.13.3 СП 5.13130.2009* п.13.6.1 табл.13.3 СП 5.13130.2009* пп.13.15.4, 13.15.12 СП 5.13130.2009, п.4.5 СП 6.13130.2009, ГОСТ Р 53315-2009* ч.7 ст.82 ФЗ №123-ФЗ; п.2.1.58 ПУЭ; п.22 ППР в РФ* п.13.15.14 СП 5.13130.2009* ч.1 ст.54, ч.4 ст.83 ФЗ №123-ФЗ п.3.3 СП 3.13130.2009; п.14.1 СП 5.13130.2009*, п.2.2.6 ГОСТ 12.4.009-83* ч.7 ст.83 ФЗ №123-ФЗ приложение К, табл.К1 ГОСТ 12.4.026-2015 п.16.2 СП 5.13130.2009*, п.1.4 ГОСТ 12.1.030-81 ст.54 ФЗ №123-ФЗ, п.3.1 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п.3.1, пп.4 табл.2 СП 3.13130.2009 п.4.1 СП 6.13130.2013, п.1.2.18 ПУЭ. ч.4 ст.83 ФЗ №123-ФЗ, п.3.3		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		СП 3.13130.2009 ч.2 ст.84 ФЗ №123-ФЗ, п.4.3 СП 6.13130.2013, п.1.2.19 ПУЭ ч.1 ст.84 ФЗ №123-ФЗ, раздел 6 табл.1 СП 3.13130.2009 ч.4 ст.84 ФЗ №123-ФЗ, пп.4.1, 4.2, 4.8 СП 3.13130.2009 ч.10 ст.84 ФЗ №123-ФЗ п.4.4 СП 3.13130.2009 прил.К табл.К.1 ГОСТ 12.4.026-2015 ч.2 ст.62, ч.1 ст.86 ФЗ №123-ФЗ, Документация УНИМО-80 пп.8.2 СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий СНиП 2.04.01-85*» п.11.8 СП 30.13330.2020 п.4.1.1, табл.1, табл.3 СП 10.13130.2009*, ч.2 ст.86 ФЗ №123 ФЗ п.4.1.13 СП 10.13130.2009* «Внутренний противопожарный водопровод» п.4.1.13 СП 10.13130.2009* ч.2 ст.107 ФЗ №123-ФЗ ч.3 ст.107 ФЗ №123-ФЗ, п.4.3.3 СП 1.13130.2009*, п.4.1.16 СП 10.13130.2009* пп.4.5, 4.8 НПБ 151-2000*, п.50 ППР в РФ* п.1.9 ГОСТ 12.4.009-83*, п.4.7 НПБ 151-2000* п.4.1.13 СП 10.13130.2009* ч.1 ст.60, ч.1 ст.107 ФЗ №123-ФЗ, п.5.21.2 табл.2 ГОСТ Р 51844-2009 пп.3.4, 3.10, 4.3, 5.1.1, 5.1.2, ГОСТ 12.4.026-2015 п.4.15 НПБ 151-2000* п.2.4.5 ГОСТ 12.4.009-83, п.5.1.2 ГОСТ 12.4.026-2015* п.2.4.6 ГОСТ 12.4.009-83, п.50 ППР РФ* п.2.5.3 ГОСТ 12.4.009-83 п.5.4.12 СП 10.13130.2009* ч.1 ст.62, ч.1 ст.99 ФЗ №123-ФЗ, пп.4.1, 4.2, 5.2 табл.2 СП 8.13130.2020	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования	ч.1 ст.54 ФЗ №123-ФЗ, ч.4 ст.83 ФЗ №123-ФЗ п.6.24 СП 7.13130.2013, п.12.3 СП	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	60.13330.2016 «Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.2 ППР в РФ* п.392 ППР в РФ* п.2 ППР в РФ* п.393 ППР в РФ* п.4 ППР в РФ* п.394 ППР в РФ* п.3 ППР в РФ* п.6 ППР в РФ* п.3 ППР в РФ* п.15 ППР в РФ* п.36 ППР в РФ* п.25 ППР в РФ* п.23 ППР в РФ* п.54 ППР в РФ* п.71 ППР в РФ* пп.60, 406 ППР в РФ* пп.397, 406, 409 ППР в РФ* пп.3.4, 3.10, 4.3, 5.1.1, 5.1.1.1, табл.1, 5.1.2, 6.3.3.4 рис.4, прил.К табл.К1 ГОСТ 12.4.026-2015 п.36 ППР в РФ*, прил.К, табл.К1 ГОСТ 12.4.026-2015 п.36 ППР в РФ*, прил.К, табл.К1 ГОСТ 12.4.026-2015 п.11 ППР в РФ* п.403 ППР в РФ* п.12 ППР в РФ*	Не выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.