Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому
АО-Югре
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«23» ноября 2022 г.
Регистрационный № 86-08-2022-016232

# ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский кинопрокат»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский кинопрокат»
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1028600512929 ИНН: 8601001331

Место нахождения объекта защиты:
628011, АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Ханты-Мансийск, ул Лопарева, Дом 4

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
25.12.2000
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|---|---|---|
| 1. | **Характеристика объекта защиты** | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | С0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | |
|---|---|---|
| | | закрытых помещениях |
| 1.4. | Высота здания, м | 11 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 293 |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 4737 |
| 1.7. | Количество этажей | 3 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Охранно-пожарная сигнализация «Сигнал-20П», речевое оповещение на базе оборудования “LPA”, внутренний противопожарный водопровод и насосы повысители. |

| | |
|---|---|
| 2. | **<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) |

Величина индивидуального пожарного риска для людей, находящихся в здании 5,962 · 10-8, что не превышает значения, установленного Федеральным Законом №123-ФЗ

| | |
|---|---|
| 3. | **<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) |

Государственный контракт по страхованию имущества заключен с Акционерным обществом «Государственная страховая компания «Югория», № 221160362 от 06.12.2021 г.

4. **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

| Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | СП 4.13130.2013 п. 4.3. таблица 1 с учетом пунктов 4.4.-4.13.; ФЗ №123 гл.16 | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | СП 8.13130.2009 п. 5.2. таблица 2; ФЗ №123 ст. 62,68,99 | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | СП 4.13130.2013 р. 8.; ФЗ №123 ст.90 п.1 | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | СП 2.13130.2020 пп 5.3.1., 5.3.4.; ФЗ №123 ст. 52, 57, 58, 59, 80, 87 гл. 30,31 | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | выполняется за исключением пп. 4.4.1 и 4.2.19 СП 1.13130.2020 выполняются СП 1.13130.2020 п. 4.2.-4.4., п. 7.3.; ФЗ №123 ст.89 | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | СП 4.13130.2013 п. 4.1., п.7 ФЗ №123, ст. 76, ст. 90, гл. 22 | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | СП 484.1311500.2020 п. 3.25, 3.26, р.6, р.7 п.7.1, 7.2; ФЗ №123 ст.2 п.41, ст. 86 ППРФ №1479 п.50 | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами | СП 3.13130.2009 р. 3-5, р. 6 таб.1, р.7 таб.2; ФЗ №123 ст. 54, 61, 82, 83, 103, 104, 106, 107. гл. 26; ППРФ №1464 | Выполняется |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | | |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ; № 69-ФЗ; ППРФ № 1479 | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.