Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому АО-Югре

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«31» января 2023 г.

Регистрационный № 86-08-2023-001177

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Торгово-развлекательный комплекс с гостиницей "Меридиан" (2 очередь)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Гнётов Михаил Владимирович

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: - ИНН: -

Место нахождения объекта защиты:

628285, АО. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Урай, ул. Ленина, д. 98/1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

06.07.2007

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1464
1.6.	Объем здания, куб. м	13176
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	ГН умеренная пожаро-

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	На объекте установлены следующие системы противопожарной защиты: -система автоматической пожарной сигнализации (с дымовыми адресно-аналоговыми пожарными извещателями, ручными адресными пожарными извещателями); -система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа. -системой внутреннего противопожарного водопровода; -спринкерная система пожаротушения

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
нет	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
0, так как имущество арендаторов застраховано	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п.4.3, таблица 1, п.4.14, п.6.11.2, 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п.4.1, п.5.2, таблица 2, п.8.6 СП 8.13130.2020 Требования пожарной безопасности.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.8.1, п. 8.6, п. 8.7, п. 8.8, п. 8.9, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты»	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п.5.2.7, п. 5.4.2, п. 5.4.3, п. 5.4.16, п. 5.4.18 СП 2.13130.2012«Системы противопожарной защиты» п. 5.1.1, п. 5.1.2, п. 5.5.1, п.5.5.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п.4.1.1, п. 4.1.3, п. 4.2.1, п. 4.2.3, п. 4.2.4, п. 4.2.5, п. 4.2.6, п. 4.2.7, п. 4.3.1, п. 4.3.3, п. 4.3.4, п. 4.4.1, п. 4.4.2, п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.6, п. 4.4.10, п.7.1.1, п. 7.1.2, п. 7.1.3, п. 7.1.4, п. 7.1.5, п. 7.1.11, п.7.1.13, п.7.1.15, п. 7.1.22 таб .17, п. 7.1.26, п. 7.1.29, п. 7.2.2, п.7.2.3, п. 7.2.4,п. 7.2.5, п. 7.2.6. СП 1.13130.2009 «системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы».	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	П.7.1, п. 7.2, п. 7.4, п. 7.7, п. 7.13, п. 7.14, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты»	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения,	п.3.1, п. 3.2, п. 3.3, п. 3.4, п. 4.1, п. 4.2, п. 4.4, п. 4.6, п. 4.7, п. 4.8, п. 5.1, п. 5.2, п. 5.3, п. 5.4, п. 5.5, таблица 1, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты» п. 4.1, п 4.3, СП	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты». п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3, п. 4.4, п. 5.1, таблица 1, п. 5.9, п. 5.11, п. 5.12, п. 6.1, п. 6.3, п. 6.4, п. 8.4, п. 8.6, п. 8.7, п. 8.9, п. 8.10, СП 8.13130.2009«Системы противопожарной защиты» 4.1.1. таб. 1, таб 3, п. 4.1.5, п 4.1.7, п.4.1.8, п. 4.1.10, п. 4.1.12, п.4.1.13, п.4.1.16, п.4.1.17 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования противопожарной безопасности».	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п.12.2.1, п. 13.1.1, п. 13.3.8, п. 13.4.1 таблица 133, п. 13.14.1СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки противопожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.»	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.2, п. 3, п. 4, п. 5, п. 6, п. 9, п. 10, п. 11, п. 12, п. 13, п. 14, п. 15, п. 16, п. 17, п. 20, п. 28, п. 29, п. 30, п. 31, п. 32, п. 33, п. 34, п. 35, п. 36, п. 37, п. 40, п. 41, п. 42, п. 48, п. 49, п. 50, п. 54, п. 55, п. 60, п. 65, п. 66, п. 67, п. 68, п. 69, п. 70,, п. 71, п. 72, п. 73, п. 77, п.78, п. 79, п.103, п. 104, п. 106, п. 107, п. 108, п. 286, п. 288, п. 290, п. 292, п. 293, п.392, п. 393, п. 394, п. 395, п. 396, п. 397, п. 398, п. 399, п. 400, п. 401, п.402, п. 403, п. 404, п. 406, п. 407, п. 408, п. 409, п. 413, приложение №2 Правил	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»;	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.