Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому АО-Югре

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«10» февраля 2023 г.

Регистрационный № 86-08-2023-001964

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Административное здание

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1028601441978 ИНН: 8608048498

Место нахождения объекта защиты:

628486, АО. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 6

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

30.09.1997

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.4.	Высота здания, м	28
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1748
1.6.	Объем здания, куб. м	23407
1.7.	Количество этажей	9
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС(адресно-аналоговая) СОУЭ- 3 типа АУПТ -отсутствует ВППВ (хозяйственный водопровод) ПГ городской водоканал.
2.	**Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
0,72 · 10-6		
3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Отсутствует		
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**	
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Раздел 4 п.4.3 СП 4.13130.2013 Свод правил. Системы противопожарной защиты.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Ограничения распространения пожара на объектах защиты.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62,68 Федерального закона 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.1,5.2,5.11,6.3 СП 8.13130.2020-Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 90 Федерального закона 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.8.1,8.6,8.7, 8.8, 8.9 СП 4.13130.2013 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п. 3.1*,3.2*-3.8,4.1 СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания» п. 3.55,4.66,4.100, 4.102,4.109*,4.113*,4.118*, 4.119 СНиП 2.04.05.-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование» п.1.4,1.5,1.6*,2.1,2.3,2.4,2.6*2.8,2.9, 3.1*,3.2*,3.3, 3.4,3.10 СНиП 2.01.02.-85* п.5.2.1,5.3.1,5.4.1,5.4.4, 5.4.7,6.6.1,6.7.1, СП 2.13130.2020-Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ч.1,2 ст.53, ст.89 Федерального закона 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.1-4.28 СНиП 2.01.02.-85* п.4.2.1-4.2.26,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		4.3.1-4.3.12, 4.4.1-4.4.17, 7.13.1,7.13.2 СП 1.13130.2020-Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 Федерального закона 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.7.1-7.5, 7.14, 8.1,8.6, 8.7, 8.8, 8.9 СП 4.13130.2013 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п.3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,4.1,4.2,4.4,4.6,4.7,4.8,5.1,5.3,5.4,5.5, Таблица 1,2 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». п.12.2.1,12.2.2,13.3.1,13.3.2, 13.3.3, 13.3.7, 13.3.8, 13.3.9, 13.3.18,13.13.1,13.13.2,13.14.5, 13.15.1,13.15.3, 14.1,14.4,15.1, 15.3,16.1,17.1,17.2 СП 5.13130.2009-Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Приложение А,Б,В,М,Н,О,П,Р п.4.1,5.2,5.11,6.3 СП 8.13130.2020-Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. п. 6.1*,6.2,6.4,6.5,6.6, 6.7,6.11,6.12,6.13,6.14 СНиП 2.04.01.-85* п. 4.1.1 таб. 1 СП	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		10.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п. 5.1,5.2* СНиП 2.04.05.-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование» п.4.1,5.1,6.1,6.3,6.5,6.9,6.10,6.12,6.18,6.20,6.22, 7.1,7.2,7.3,7.4,7.8.7.9,7.11,7.13,7.15,7.17,7.20,8.5,8.8. СП 7.13130.2013-Свод правил. Отопление. Вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Ст.4,6,18,36,37,39,40,52,54,55,56,57,58,59,60,62,64,68,76,78,79,80,83,84,85,86,87,88,89,90,91,103,10 4,105, 106,107,1 11,137, 142, 143 Федерального закона 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Постановление Правительства РФ от 31 марта 2009 г. N 272 "О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска" Приложение. Правила проведения расчетов по оценке пожарного риска; п.2,3,4,7,12,14,20,21,22,23,24,25,30,32,33,35,36,38,39,43,49,50, 55,57,59,61,63,70,75,115, 116,117,119,120, 121,122,229 ,343, 348, 460,468,478,480 Правил противопожарного режима в Российской Федерации «О противопожарном режиме».	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.