Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому АО-Югре
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«10» марта 2023 г.
Регистрационный № 86-08-2023-003439

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Электрическая подстанция ПС 500 кВ Луговая
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024701893336 ИНН: 4716016979

Место нахождения объекта защиты:
628200, АО. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, р-н. Кондинский, пгт. Междуреченский

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
29.12.1989
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	931

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	6145
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматические установки пожарной сигнализации; Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (2-го типа); Автоматические установки водяного пожаротушения (кабельный полуэтаж 1, кабельный полуэтаж 2, кабельный полуэтаж ЗРП, 1АТГ, 2АТГ, УШР-500 Демьянская, Р-500 Тюмень, Р-500 НГРЭС); Наружное противопожарное водоснабжение: 5 пожарных гидрантов (кольцевой, диаметр 200 мм); Внутренний противопожарный водопровод - 10 пожарных кранов; 6 резервуаров с водой V=75 м3 каждый.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
не проводилась		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной</u>**	

	безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22 июля 2008 года 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 69). СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям» (пункты: 4.1., 4.2., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.6.). Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (пункты: 65, 71). Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2003 229 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (пункт 1.5.7.).	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22 июля 2008 года 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (пункты: 1,2,3 статьи 68). СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (пункты: 5.3., 8.5.,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		8.9., 9.2., 10.10.). Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (пункты: 48, 54, 71).	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям» (пункты: 4.1., 8.1., 8.6., 8.9.). Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2003 229 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (пункт: 2.1.1.). Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (пункты: 48, 71).	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22 июля 2008 года 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (пункты 3,4 статьи 81, статьи 87, 134, 137, таблица 21, 22). СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (пункты: 5.1.2., 5.2.1., 5.2.3., 5.3.3., 5.3.5., 5.4.1., 5.4.2., 5.4.3.,5.4.5.). СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		решениям» (пункты: 4.1., 4.3.). Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2003 229 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (пункт 2.2.1.). Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (пункты: 15, 16, 25).	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22 июля 2008 года 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 49, пункт 1 статьи 50, статья 53, пункт 1, 3 статьи 89, таблица 28). СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (пункты: 4.2.4., 4.2.5, 4.2.6., 4.2.7., 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4., 4.4.1., 4.4.2., 4.4.3., 8.1.1.). Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» пункты: 23, 26, 27, 31, 36, 37, 54).	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 21.12.1994 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (статья 37). Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (пункты: 17, 26). Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2003 229 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Российской Федерации» (пункт 1.7.1.). Стандарт организации СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14) «Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети» (пункты 15.2., 15.4.).	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22 июля 2008 года N123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статьи: 51, 52, 54, 60, 61, 62, пункт 1, 2, 3 статьи 68, статья 83, п.п.1 пункта 1, пункты: 7, 11 статьи 84, пункты 7, 9 статьи 85, статья 86, статьи: 91, 103, 104, 111). СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (пункты: 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 4.1., 4.2., 5.3., 5.4., 5.5., таблица 2, пункт 17). СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (пункты: 5.8., 5.11., 5.17., 5.21., 6.1.1., 6.1.6., 6.2.1., 6.2.6., 6.2.7., 6.2.11., 6.2.12., 6.2.13., 6.3.1., 6.3.4., 6.4.1., 6.4.5., 6.5.1., 6.5.4., 6.6.1., 6.6.2., 6.6.16., 6.6.27., 6.6.34., 6.6.36., 6.6.39., 6.6.40., 7.1.3., 7.2.1., 7.4.1., 7.5.1.). СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (пункты: 4.4., 4.8.,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		пункт 2 таблицы 2.) СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (пункты: 6.20., 6.22., 6.23.). СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (пункт 5.3., 8.5., 8.9.,9.2., 10.10.). СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» (пункты: 5.3., 6.1.4., 6.2.2., 6.2.5., 7.2., 7.4., 7.6., таблица 7.1.). Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (пункты: 37, 48, 50, 54, 55). Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2003 229 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (пункт 1.8.7.).	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22 июля 2008 года 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статьи: 57, 58, 59, 82, пункты 1, 5 статьи 88). Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (пункты: 35, 41, 45). СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты Система оповещения и	Выполняется

		управления эвакуацией людей при пожаре» (пункты: 3.3., 4.4., 5.1., 5.3., 5.5.) СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (пункты: 5.12., 5.13., 5.14., 6.6.27., 7.1.8., 7.1.10., 7.7.5.). СП 7.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (пункты: 5.1., 6.1., 8.1.). Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Глава 7.1. (пункты: 4.2.69, 4.2.70). Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2003 229 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (пункты: 4.7.10., 5.3.3.).	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» (статья 25.) Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (пункты: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 29, 32, 34, 35, 41, 43, 48, 49, 50, 55, 60, 66, 72, 121, 122, 123, 126, 130, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 286, 287, 288, 293, 299, 318, 337, 354, 356, 360, 362, 363, 364, 366, 367, 372, 395, 397, 398, 400, 403, 404, 406, 407, 409, 410, 413.) СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»	Выполняется

		(пункты: 3.1., 3.2.1., 3.3.1). СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» (пункты: 4.2., 4.3., 4.4.) Приказ МЧС России от 18.11.2021 г. 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (пункты: 2, 3, 7, 9, 11, 20, 22, приложение 1, приложение 2, приложение 3).	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.