


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому
АО-Югре

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«21» марта 2023 г.

Регистрационный № 86-08-2023-004142



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание амбулаторно-медицинского учреждения Ассоциации медико-социальной
помощи "Наджа Альянс"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

АССОЦИАЦИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ "НАДЖА АЛЪЯНС"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1178600000875

ИНН: 8602278706

Место нахождения объекта защиты:

628422, АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, ул
Аэрофлотская, Дом 4/1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

14.05.2014

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций	
1.4.	Высота здания, м		16
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м		4000
1.6.	Объем здания, куб. м		46397
1.7.	Количество этажей		5
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)		Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		Автоматические установки пожарной сигнализации, ситема оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (3-го типа), внутреннний противопожарный водопровод
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
не проводилась			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
исходя из собственной оценки отсутствует			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2009 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.4, 6) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (п.4.3, 4.4)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2009 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.4, 6, 68) СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источник наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (п.4.1, 5.2, 5.11, 5.12, 6.3) СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" (п.4.1-4.4, 5.2, 5.10, 5.11, 5.17)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2009 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.4, 6) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (п.8.1, 8.6-8.9)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2009 г. "Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

	огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	безопасности» (ст.4, 6, 30, 31, 87, таблица 21) СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (п.4.2, 4.3, 4.5-4.8, раздел 5.1, 5.2, 5.3, п.5.4.1-5.4.5, 6.7.1, 6.7.11, 6.7.18) СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (п.4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, раздел 5.1, 5.2, 5.3, п.5.4.1-5.4.4, 6.7.1, 6.7.11, 6.7.19) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (п.4.1, 4.2, 4.17, 4.19, 5.1.1-5.1.3, 5.1.5, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6)	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2009 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.4, 6, 76, 89) СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (п.4.1.1-4.1.7, 4.2.4-4.2.7, 4.3.1-4.3.4, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6-4.4.7, 4.4.10, 4.4.14, 5.1.1, 5.2.1-5.2.6, 5.2.10, 5.2.12-5.2.15, 5.2.32, 5.2.33) СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п.4.1.1-4.1.7, 4.2.1-4.2.22, 4.2.24, 4.3.1-4.3.8, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1-4.4.6, 4.4.9, 4.4.11-4.4.12, 5.1.1-5.1.4, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.8-5.3.10, раздел 9) СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная	Выполняется

		редакция СНиП 23-05-95*" (раздел 7)	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2009 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.4, 6, 90) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (п.7.1-7.3, 7.6, 7.14, 7.15, 7.18)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2009 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.4, 6, 62, 81-84, 86, 91) СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (п.3.1-3.5, 4.1-4.4, 4.6-4.8, 5.1-5.3, 5.5, табл. 1,2) СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (раздел 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.6, 13.13, 13.14, 13.15, приложение А) СП 6.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности" (п.4.1, 4.3-4.14) СП 6.13130.2021 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности" (свод правил в целом) СП 8.13130.2009 «Системы	Выполняется

		противопожарной защиты. Источник наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (п.4.1, 5.2, 5.11, 5.12, 6.3) СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источник наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (п.4.1-4.4, 5.2, 5.10, 5.11, 5.17) СП 10.131.2009 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности" (п.4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.12-4.1.14, 4.1.16)	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2009 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.4, 6, 81-84, 91) СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (раздел 14) СП 10.131.2009 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности" (раздел 4.2)	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994 "О пожарной безопасности" Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2009 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.4, 6) Правила противопожарного режима в Российской Федерации,	Выполняется

		утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479 (п.1-6, 10-16, 17_1, 23-30, 32-37, 40-43, 50-51, 54-56, 60, 65, 84, раздел XVI, XVIII, XIX) Приказ МЧС России от 18.11.2021 №806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности"	
--	--	--	--